

Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес ВШ 40 ЦО \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 371343

Спод.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/лмп  
 Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.02.2024 по 18.03.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 расбор	Температура, °C					Давление		Время, час		Неисп. Тн	Работы Тр	Классиф. ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Гн	Тр				
19.02.24	3.867	398.99	406.6484	403.91	409.6211	-4.92	64.5	54.8	9.7	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
20.02.24	4.852	478.59	489.1035	484.44	492.3574	-5.85	69.2	59.1	10.1	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00				
21.02.24	4.459	520.15	529.9590	526.54	534.1289	-6.39	63.9	55.4	8.6	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00				
22.02.24	4.296	477.19	486.0977	483.13	489.9180	-5.94	63.6	54.6	9.0	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00				
23.02.24	4.040	425.90	433.8301	431.13	437.0605	-5.23	63.5	54.0	9.5	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
24.02.24	3.786	409.93	417.5488	414.86	420.6133	-4.94	63.5	54.3	9.2	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
25.02.24	3.799	405.05	412.5586	409.91	415.5527	-4.86	63.4	54.0	9.4	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
26.02.24	4.001	431.25	439.2734	436.57	442.6211	-5.32	63.5	54.2	9.3	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
27.02.24	3.810	419.36	427.1602	424.43	430.3477	-5.07	63.5	54.4	9.1	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
28.02.24	3.573	389.05	396.2773	393.74	399.1973	-4.69	63.5	54.3	9.2	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
29.02.24	3.456	379.59	386.6445	384.05	389.3906	-4.46	63.5	54.4	9.1	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00				
01.03.24	3.267	374.49	381.4609	378.91	384.2695	-4.43	63.5	54.8	8.7	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
02.03.24	3.241	369.33	376.1953	373.73	379.0002	-4.41	63.5	54.7	8.8	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
03.03.24	3.331	371.42	378.3281	375.93	381.2012	-4.51	63.5	54.6	9.0	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00				
04.03.24	3.375	373.80	380.7520	378.27	383.5527	-4.47	63.5	54.5	9.0	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00				
05.03.24	3.410	383.42	390.5547	388.04	393.4980	-4.62	63.5	54.6	8.9	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00				
06.03.24	3.385	385.52	392.3184	390.28	395.4336	-4.76	61.5	52.7	8.8	0.0	4.8	4.3	0.00	24.00				
07.03.24	3.491	374.99	382.2148	379.51	384.9883	-4.52	64.7	55.4	9.3	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
08.03.24	3.744	398.10	405.5293	403.04	408.6191	-4.94	63.6	54.2	9.4	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
09.03.24	3.619	388.05	395.2910	392.91	398.3672	-4.86	63.6	54.3	9.3	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
10.03.24	3.877	394.98	402.4922	399.93	405.5000	-4.95	64.2	54.4	9.8	0.0	4.9	4.3	0.04	23.96	U			
11.03.24	3.821	397.02	404.9277	401.92	407.8867	-4.90	65.8	56.2	9.6	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
12.03.24	3.152	350.63	357.1406	354.84	359.7988	-4.21	63.5	54.5	9.0	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00				
13.03.24	3.365	370.11	377.0430	374.58	379.8418	-4.47	63.8	54.7	9.1	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
14.03.24	3.303	369.39	376.2969	373.87	379.1406	-4.48	63.7	54.8	8.9	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
15.03.24	3.172	361.64	368.3555	366.00	371.1445	-4.35	63.5	54.7	8.8	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
16.03.24	2.987	345.53	351.9414	349.66	354.5977	-4.13	63.5	54.8	8.6	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
17.03.24	3.204	355.82	362.4336	360.09	365.1289	-4.28	63.5	54.5	9.0	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00				
18.03.24	3.047	351.55	357.9609	355.78	360.6914	-4.23	62.8	54.2	8.7	0.0	5.0	4.3	0.94	23.06	U			
Итого	104.729	11450.8	11666.3379	11590.0	11753.4688	-139.18	63.9	54.7	9.1	0.0	4.9	4.4	0.98	695.02	0.98			


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.03.24	24:00	340.161	33898.37	34311.58	34615.47	34849.19	1870.96
19.02.24	00:00	235.432	22447.55	22721.57	22949.13	23095.72	1175.94
Итого		104.729	11450.82	11590.00	11666.34	11753.47	695.02

Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 695.02 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.979 час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период S < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период S > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 104,877*