

*Лид*

Организация \_\_\_\_\_  
Адрес БШ 40 ЦО  
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Номер теплосчетчика 371343

Спод.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Собр.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
с 19.10.2024 по 18.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	Р1 атм		Р2 атм	Нераб. ТН
19.10.24	2.578	371.90	378.8281	376.07	381.7344	-4.17	63.6	56.7	6.9	0.0	5.2	4.1	0.00	24.00
20.10.24	2.473	338.99	345.3125	342.83	347.9375	-3.84	63.6	56.4	7.3	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
21.10.24	2.281	337.10	343.3906	340.95	346.1406	-3.85	63.7	56.9	6.8	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
22.10.24	2.323	336.02	342.2969	339.86	344.9531	-3.84	63.6	56.7	6.9	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
23.10.24	2.308	338.09	344.3906	341.90	347.0703	-3.81	63.7	56.8	6.8	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
24.10.24	2.335	336.65	342.9297	340.50	345.6484	-3.85	63.6	56.7	6.9	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
25.10.24	2.338	336.47	342.7188	340.29	345.4297	-3.82	63.6	56.7	6.9	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
26.10.24	2.518	339.64	345.9688	343.47	348.5781	-3.83	63.6	56.2	7.4	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
27.10.24	2.396	337.55	343.8750	341.38	346.5000	-3.84	63.7	56.6	7.1	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
28.10.24	2.394	338.03	344.3359	341.90	347.0156	-3.87	63.6	56.6	7.1	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
29.10.24	2.394	338.70	345.0234	342.52	347.6875	-3.82	63.6	56.6	7.1	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
30.10.24	2.573	336.37	342.6250	340.04	345.0078	-3.67	63.5	55.9	7.6	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
31.10.24	2.530	328.84	334.9531	332.48	337.3438	-3.65	63.5	55.8	7.7	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
01.11.24	2.576	333.15	339.3438	336.59	341.4922	-3.44	63.5	55.8	7.7	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
02.11.24	2.743	330.99	337.1328	334.68	339.4844	-3.69	63.5	55.2	8.3	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
03.11.24	3.158	335.32	341.5234	339.10	343.7578	-3.78	63.4	54.0	9.4	0.0	4.8	4.2	0.00	24.00
04.11.24	3.495	368.16	375.0078	372.40	377.4844	-4.23	63.5	54.0	9.5	0.0	4.8	4.2	0.00	24.00
05.11.24	3.421	369.74	376.5938	374.01	379.1719	-4.27	63.5	54.3	9.2	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
06.11.24	3.275	359.28	365.9922	363.40	368.4844	-4.12	63.5	54.4	9.1	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
07.11.24	2.741	344.25	350.6797	348.06	353.1484	-3.81	63.6	55.6	8.0	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
08.11.24	2.700	348.07	354.2344	352.01	356.8828	-3.94	61.8	54.0	7.7	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
09.11.24	2.760	347.38	353.8594	351.22	356.3281	-3.84	63.5	55.6	7.9	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
10.11.24	2.750	348.11	354.6016	351.98	357.1172	-3.88	63.6	55.7	7.9	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
11.11.24	3.052	361.27	367.9922	365.13	370.3594	-3.87	63.6	55.1	8.4	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
12.11.24	3.221	361.77	368.4922	365.87	370.9766	-4.09	63.5	54.6	8.9	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
13.11.24	3.368	378.77	385.7969	382.89	388.2813	-4.13	63.6	54.7	8.9	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
14.11.24	3.620	408.45	416.0703	413.36	419.2188	-4.91	63.6	54.7	8.9	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
15.11.24	3.601	409.57	417.2109	414.54	420.4141	-4.97	63.6	54.8	8.8	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00

16.11.24	3.572	397.79	405.1719	402.31	407.9609	-4.52	63.6	54.6	9.0	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
17.11.24	3.376	387.13	394.3359	391.40	396.9375	-4.27	63.5	54.8	8.7	0.0	4.9	4.1	0.00	24.00
18.11.24	3.295	386.71	393.9375	390.97	396.5469	-4.26	63.5	55.0	8.5	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
Итого	88.165	10990.2	11194.6250	11114.1	11275.0938	-123.84	63.5	55.5	8.0	0.0	5.0	4.2	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.11.24	24:00	687.559	113912.30	115306.40	116121.18	117173.47	7570.15
19.10.24	00:00	599.394	102922.05	104192.30	104926.55	105898.38	6826.15
Итого		✓ 88.165	10990.26	11114.10	11194.63	11275.09	744.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_час. Период норм.работы \_\_\_\_\_ 744.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

