

Адрес: вш 40 ЦО

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
Номер теплосчетчика 371343

Бпод.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= мм  
Гобр.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= мм  
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			V2	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф		
		M1	V1	M2		M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр	
23.12.23	3.333	376.26	383.2344	380.77	386.1406	-4.51	63.5	54.7	8.9	0.0	5.0	4.3	0.14	23.86	U
24.12.23	3.351	369.33	376.1875	373.73	378.9844	-4.41	63.5	54.4	9.1	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
25.12.23	3.528	385.52	392.6563	390.30	395.7188	-4.78	63.5	54.3	9.1	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00	
26.12.23	3.467	380.31	387.3906	384.95	390.3281	-4.64	63.5	54.4	9.1	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
27.12.23	3.611	397.66	405.1250	402.69	408.3594	-5.03	63.5	54.5	9.1	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00	
28.12.23	3.589	385.38	392.4844	390.19	395.5625	-4.80	63.5	54.2	9.3	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00	
29.12.23	3.559	386.45	393.6406	391.25	396.7031	-4.80	63.5	54.3	9.2	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00	
30.12.23	3.283	356.70	363.3125	360.86	365.8594	-4.16	63.4	54.2	9.2	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
31.12.23	3.550	368.73	375.5781	373.20	378.3281	-4.47	63.5	53.9	9.6	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
01.01.24	4.681	472.65	482.6906	478.82	486.4125	-6.17	68.2	58.3	9.9	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00	
02.01.24	6.158	503.33	517.6847	509.86	520.5342	-6.52	79.7	67.5	12.2	0.0	4.7	4.1	0.00	24.00	
03.01.24	7.105	487.66	504.1909	493.79	505.7620	-6.13	87.6	73.1	14.5	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00	
04.01.24	7.780	527.06	546.0642	533.78	547.6592	-6.72	90.6	75.9	14.7	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
05.01.24	7.454	539.30	557.6882	546.01	559.5864	-6.71	87.9	74.1	13.8	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
06.01.24	6.279	558.77	573.8040	565.64	577.0210	-6.87	77.3	66.1	11.2	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
07.01.24	6.786	497.84	513.4016	503.88	515.2283	-6.04	83.9	70.3	13.6	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
08.01.24	6.892	484.99	500.4583	490.80	501.9668	-5.81	84.7	70.6	14.2	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
09.01.24	5.051	486.41	497.0054	492.04	499.9478	-5.63	69.0	58.6	10.4	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
10.01.24	4.583	456.36	465.6235	461.55	468.4536	-5.20	66.5	56.5	10.0	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
11.01.24	4.310	436.79	445.3862	441.71	448.1118	-4.92	65.4	55.5	9.9	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
12.01.24	5.578	484.55	496.6279	490.28	499.2222	-5.74	74.2	62.7	11.5	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
13.01.24	6.881	472.31	487.5249	477.95	488.8330	-5.64	85.2	70.7	14.5	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
14.01.24	6.389	519.68	534.3652	525.81	536.6685	-6.13	79.1	66.8	12.3	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
15.01.24	4.448	507.42	517.0024	513.34	520.6997	-5.92	64.0	55.2	8.8	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
16.01.24	4.074	428.97	436.9434	434.04	439.9985	-5.07	63.5	54.0	9.5	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
17.01.24	4.864	441.46	451.0991	446.72	453.7666	-5.26	69.1	58.1	11.0	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
18.01.24	5.450	514.71	526.6064	520.84	529.7666	-6.13	71.2	60.6	10.6	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
19.01.24	4.317	461.40	470.2832	466.99	473.6934	-5.58	64.6	55.3	9.4	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
20.01.24	4.742	500.59	510.7109	506.69	514.3740	-6.10	66.3	56.9	9.5	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
21.01.24	4.935	459.55	469.5166	465.11	472.4521	-5.55	68.9	58.1	10.7	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
Итого	150.028	13648.1	13974.2871	13813.6	14056.1426	-165.44	72.1	61.1	11.0	0.0	4.8	4.4	0.14	719.86	10.14

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	118.757	10241.83	10365.68	10504.68	10560.16	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	856.107	132477.52	134015.31	135006.19	136120.36	8525.07
23.12.23	00:00	824.836	129071.17	130567.38	131536.58	132624.38	8309.21
Итого		150.028	13648.17	13813.62	13974.29	14056.14	719.86

Q = 150,057 Ткака.

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.86 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.144 час. Период функц. отказа (F) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

