

Организация УК Мед Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Дорисовское ш. д. 40 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371343  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год.: 0.256 - 160.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.256 - 160.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

*СГП*

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.09.23 с 01.10.2023 по 22.10.2023

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн |           |                 | Vi   | Температура, °C |       |       | t1-t2 | Время, час   |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------|-----------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1          | M2        | M1-M2<br>утечка |      | M2-M1<br>подмес | t1    | t2    |       | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |                   |
| 01.10.23 | 0.984     | 313.0938    | 316.8438  | -               | 0.00 | 3.7500          | 63.57 | 60.45 | 3.12  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.10.23 | 0.991     | 312.7422    | 316.5391  | -               | 0.00 | 3.7969          | 63.52 | 60.38 | 3.15  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.10.23 | 0.976     | 312.5469    | 316.2344  | -               | 0.00 | 3.6875          | 63.49 | 60.39 | 3.10  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.10.23 | 0.945     | 310.7422    | 314.1797  | -               | 0.00 | 3.4375          | 63.42 | 60.39 | 3.02  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.10.23 | 1.577     | 345.6328    | 349.1328  | -               | 0.00 | 3.5000          | 63.62 | 59.08 | 4.54  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.10.23 | 2.025     | 365.8203    | 369.7891  | -               | 0.00 | 3.9688          | 63.70 | 58.18 | 5.52  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.10.23 | 2.334     | 356.4063    | 360.2344  | -               | 0.00 | 3.8281          | 63.62 | 57.09 | 6.53  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.10.23 | 2.458     | 352.1875    | 355.5859  | -               | 0.00 | 3.3984          | 63.56 | 56.59 | 6.97  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.10.23 | 2.837     | 358.5391    | 362.3906  | -               | 0.00 | 3.8516          | 63.62 | 55.72 | 7.90  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.10.23 | 2.937     | 355.5156    | 362.6641  | -               | 0.00 | 2.1484          | 63.64 | 55.38 | 8.25  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.10.23 | 2.781     | 347.8516    | 350.8516  | -               | 0.00 | 3.0000          | 63.55 | 55.56 | 7.99  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.10.23 | 2.512     | 333.4141    | 336.7656  | -               | 0.00 | 3.3516          | 63.48 | 55.96 | 7.53  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.10.23 | 2.458     | 330.9531    | 334.4688  | -               | 0.00 | 3.5156          | 63.63 | 56.21 | 7.42  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.10.23 | 2.500     | 340.4922    | 344.1250  | -               | 0.00 | 3.6328          | 63.63 | 56.30 | 7.33  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.10.23 | 2.413     | 338.3047    | 341.9609  | -               | 0.00 | 3.6563          | 63.72 | 56.59 | 7.12  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 16.10.23 | 2.270     | 319.2422    | 322.7891  | -               | 0.00 | 3.5469          | 62.43 | 55.33 | 7.10  | 1.45         | 22.55 U      | -0,45             |
| 17.10.23 | 2.537     | 334.4453    | 338.0547  | -               | 0.00 | 3.6094          | 63.58 | 56.00 | 7.58  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.10.23 | 2.537     | 329.6016    | 333.1953  | -               | 0.00 | 3.5938          | 63.55 | 55.87 | 7.69  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.10.23 | 2.543     | 331.7422    | 335.4609  | -               | 0.00 | 3.7188          | 62.62 | 54.96 | 7.66  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.10.23 | 2.701     | 337.4141    | 341.2734  | -               | 0.00 | 3.8594          | 63.61 | 55.61 | 8.00  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.10.23 | 2.945     | 358.1328    | 362.2813  | -               | 0.00 | 4.1484          | 63.63 | 55.42 | 8.21  | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.10.23 | 3.153     | 361.5234    | 365.6250  | -               | 0.00 | 4.1016          | 63.45 | 54.74 | 8.72  | 1.01         | 22.99 U      | -1,01             |
| Итого    | 49.417    | 7446.3438   | 7525.4453 | 0.0000          | 0.00 | 79.1018         | 63.49 | 56.87 | 6.62  | 2.46         | 525.54       | 2.46              |

45,946 Гкал

*46*

| Дата           |         | Показания интеграторов КМ-5 |           |      | Vi      | Tr |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------|------|---------|----|
| Q              | M1      | M2                          | Vi        | Tr   |         |    |
| 22.10.23 24:00 | 599.628 | 103672.20                   | 104858.23 | 0.00 | 6850.80 |    |
| 01.10.23 00:00 | 550.211 | 96225.85                    | 97332.79  | 0.00 | 6325.27 |    |
| Итого          | 49.417  | 7446.34                     | 7525.45   | 0.00 | 525.54  |    |

*Tr = 814,54ч.*  
*Tn = 816ч.*

Отчетный период 528.00 час. *18.05.23* Период норм. работы 525.54 час. *435,19515 Гкал*

Период отключения питания (U) 2.463 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

