

ООО "ЧЭ Ауд"

Организация
Адрес ВШ 40 ЦО
Тип теплосчетчика КМ-5-2
Дата последней поверки теплосчетчика

номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика 371343

Гпод.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.256 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн
23.10.23	2.585	338.10	344.3984	342.02	347.0859	-3.91	63.6	56.0	7.6	0.0	4.9	4.1	0.00	24.00
24.10.23	2.911	340.98	347.3438	345.08	350.0000	-4.10	63.6	55.0	8.5	0.0	4.8	4.1	0.03	23.97
25.10.23	3.495	382.31	389.4766	387.05	392.4453	-4.74	63.7	54.5	9.1	0.0	4.8	4.1	0.00	24.00
26.10.23	3.708	408.06	415.6875	413.23	419.0313	-5.17	63.7	54.6	9.1	0.0	4.8	4.2	0.00	24.00
27.10.23	3.734	420.36	428.2188	425.77	431.7891	-5.41	63.7	54.8	8.9	0.0	4.8	4.2	0.00	24.00
28.10.23	3.465	402.62	410.1641	407.62	413.4297	-5.00	63.7	55.1	8.6	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
29.10.23	3.250	375.70	382.7266	380.36	385.7734	-4.66	63.6	55.0	8.6	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
30.10.23	2.976	356.13	362.7500	360.36	365.5000	-4.23	63.6	55.2	8.4	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
31.10.23	2.454	328.58	334.7500	332.56	337.4766	-3.98	63.6	56.2	7.5	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
01.11.23	2.308	349.49	356.0469	353.70	359.0859	-4.21	63.7	57.1	6.6	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00
02.11.23	2.369	366.10	372.9453	370.59	376.3047	-4.49	63.7	57.3	6.5	0.0	5.3	4.2	0.00	24.00
03.11.23	2.646	359.02	365.7344	363.46	368.8750	-4.45	63.6	56.3	7.4	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00
04.11.23	3.009	365.63	372.4453	370.16	375.4766	-4.54	63.6	55.4	8.2	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
05.11.23	2.520	338.38	344.6875	342.47	347.5313	-4.09	63.6	56.1	7.4	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00
06.11.23	2.417	330.21	336.3828	334.19	339.1484	-3.98	63.6	56.3	7.3	0.0	5.0	4.1	0.00	24.00
07.11.23	2.368	330.02	336.1719	334.01	339.0000	-3.99	63.6	56.4	7.2	0.0	5.0	4.1	0.00	24.00
08.11.23	2.356	326.74	332.8203	330.69	335.6328	-3.95	63.6	56.4	7.2	0.0	4.9	4.1	0.00	24.00
09.11.23	2.521	326.19	332.2734	330.19	335.0234	-4.00	63.6	55.9	7.7	0.0	4.9	4.1	0.00	24.00
10.11.23	2.186	273.09	278.1328	276.31	280.2969	-3.23	63.4	55.4	8.0	0.0	4.8	4.0	3.90	20.10
11.11.23	2.682	338.28	344.5781	342.09	347.0703	-3.81	63.5	55.6	7.9	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
12.11.23	2.835	344.13	350.5469	348.05	353.0547	-3.92	63.6	55.3	8.2	0.0	4.9	4.2	0.00	24.00
13.11.23	2.702	343.43	349.2578	347.16	351.7188	-3.73	60.4	52.5	7.9	0.0	4.8	4.2	0.00	24.00
14.11.23	2.891	321.68	327.6484	325.20	329.7266	-3.52	63.3	54.4	9.0	0.0	4.8	4.1	0.00	24.00
15.11.23	2.990	337.93	344.2188	341.83	346.6406	-3.90	63.5	54.7	8.8	0.0	4.8	4.1	0.00	24.00
16.11.23	3.133	344.49	350.8984	348.54	353.3984	-4.05	63.5	54.4	9.1	0.0	4.8	4.2	0.00	24.00
17.11.23	3.486	374.78	381.7656	379.23	384.5078	-4.45	63.5	54.2	9.3	0.0	4.7	4.2	0.00	24.00
18.11.23	4.054	419.39	427.4688	424.63	430.6563	-5.24	64.6	54.9	9.7	0.0	4.7	4.2	0.00	24.00
19.11.23	4.425	464.43	473.7266	470.07	477.0547	-5.64	65.8	56.3	9.5	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00
20.11.23	4.385	482.01	491.3672	487.92	495.0859	-5.91	65.0	55.9	9.1	0.0	4.6	4.2	0.00	24.00
21.11.23	4.543	470.66	480.3594	476.29	483.6016	-5.63	66.9	57.3	9.6	0.0	4.7	4.2	0.00	24.00

Итого	91.407	10958.9	11164.9922	11090.8	11251.4219	-131.94	63.8	55.5	8.3	0.0	4.9	4.2	3.93	716.07	3.93
-------	--------	---------	------------	---------	------------	---------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	--------	------



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.11.23	24:00	691.036	114631.10	115949.08	116807.25	117785.34	7566.88
23.10.23	00:00	599.628	103672.20	104858.23	105642.26	106533.91	6850.80
Итого		91.407	10958.91	11090.84	11164.99	11251.42	716.07

Q = 91,9091 мсч

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 716.07_час.

Период отключения питания (U) _____ 3.927_час. Период функ. откл. (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G < min (G) _____ 0.000_час.
 Период G > max (G) _____ 0.000_час.



Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____