

УК Энергосервис

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:18

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111
Адрес: ул. Ворошилова, д. 111
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 435815

Показания прибора учета (нарастающим итогом)


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00					
23.10.2023 00:00	524.547	22387.750	22833.506	-445.756	3054.1
Итого:	—	—	—	—	—

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q		M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023						13.6							24.000	#
02.10.2023						11.7							24.000	#
03.10.2023						12.5							24.000	#
04.10.2023						13.9							24.000	#
05.10.2023						10.5							24.000	#
06.10.2023						9.3							24.000	#
07.10.2023						5.3	65.8	38.3	27.50	7.04	2.12		11.200	#Т
08.10.2023	2.633		114.36	115.67	-1.31	6.0	65.7	42.7	23.00	7.12	2.17	24.000		
09.10.2023	3.159		140.79	141.38	-0.59	4.1	66.3	44.0	22.40	7.12	2.17	24.000		
10.10.2023	4.155		204.80	207.10	-2.30	1.3	67.1	46.9	20.20	7.12	2.17	24.000		
11.10.2023	3.844		188.44	190.96	-2.52	2.4	66.9	46.6	20.30	7.12	2.17	24.000		
12.10.2023	3.015		111.47	112.79	-1.32	8.3	68.1	41.1	27.00	7.12	2.17	24.000		
13.10.2023	3.610		151.23	153.39	-2.16	9.5	68.5	44.7	23.80	7.12	2.17	24.000		
14.10.2023	3.458		145.44	147.64	-2.20	8.7	69.1	45.4	23.70	7.12	2.17	24.000		
15.10.2023	3.026		108.35	109.81	-1.46	11.4	70.5	42.6	27.90	7.12	2.17	24.000		
16.10.2023	3.037		117.50	119.16	-1.66	8.8	69.4	43.6	25.80	7.12	2.17	24.000		
17.10.2023	3.015		114.85	116.46	-1.61	5.3	67.8	41.7	26.20	7.12	2.17	24.000		
18.10.2023	2.844		109.31	110.86	-1.55	4.0	66.9	40.9	26.00	7.12	2.17	24.000		
19.10.2023	2.689		99.53	100.95	-1.42	4.0	66.7	39.7	26.90	7.12	2.17	24.000		
20.10.2023	2.886		106.04	107.51	-1.47	4.1	67.8	40.7	27.10	7.12	2.17	24.000		
21.10.2023	3.134		119.54	121.23	-1.70	2.2	67.8	41.6	26.20	7.12	2.17	24.000		
22.10.2023	3.384		137.42	139.54	-2.13	0.9	67.4	42.8	24.60	7.12	2.17	24.000		
Итого:	47.889	✓	1969.07	1994.46	-25.38	—	—	—	—	—	—	360.000	155.200	—
Средние:	3.193		131.27	132.96	-1.69	7.2	67.6	42.7	24.90	7.11	2.17	24.000	22.200	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 360 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета, ТЭ: 1.281 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации



- 1,122