

Организация \_ООО "УК Лия" \_\_\_\_\_

Адрес \_ул. Войкова Д.34А (ГВС) \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-4 \_\_\_\_\_

Дата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

ВОЙКОВА 34 А ГВС

Номер договора \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика \_333319

Глод. : 0.06\_ - 60.0\_м3/ч ДУ= \_\_\_мм  
 Гобр. : 0.06\_ - 60.0\_м3/ч ДУ= \_\_\_мм  
 Гп : 10\_\_\_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с \_18.03.2023\_ по \_18.04.2023\_

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	VH	M1-M2	M2-M1	t1	t2	t1-t2	p1	p2	атм	атм	Тн	Тр	Время, час	
Дата	Работы	Классиф					Утечка	подмес											
Неаб.	Гкал																		
18.03.23	4.958	505.5039	514.8926	459.6816	466.9199	0.00	45.8223	-	63.53	58.09	5.44	6.0	4.9					0.00	24.00
19.03.23	5.290	509.9785	519.4668	457.0117	464.2285	0.00	52.9668	-	63.56	58.21	5.35	6.0	4.8					0.00	24.00
20.03.23	5.008	466.2539	475.0957	416.6816	423.3672	0.00	49.5723	-	64.21	58.66	5.55	5.6	4.6					0.04	
23.03.23	4.520	467.8164	476.6133	426.6953	433.4941	0.00	41.1211	-	63.95	58.46	5.49	5.7	4.7					0.80	
21.03.23	4.778	486.4375	495.6543	443.7305	450.8438	0.00	42.7070	-	64.21	58.67	5.54	6.0	5.0					0.01	
22.03.23	4.734	454.1992	462.8008	411.6055	418.1309	0.00	42.5938	-	64.19	58.31	5.89	6.0	5.1					0.00	24.00
23.03.23	4.763	504.5977	514.0859	461.8105	469.1973	0.00	42.7871	-	63.91	58.60	5.31	6.0	4.9					0.00	24.00
25.03.23	5.031	507.6602	517.2695	460.4180	467.8359	0.00	47.2422	-	64.19	58.83	5.36	6.0	4.9					0.00	24.00
26.03.23	5.007	507.8242	517.4141	460.3047	467.6973	0.00	47.5195	-	64.01	58.72	5.29	6.0	4.9					0.00	24.00
27.03.23	4.946	498.5898	508.0078	452.4102	459.6719	0.00	46.1797	-	64.09	58.67	5.42	6.0	4.9					0.13	

23.87 D	4.846	422.8672	430.9844	378.6602	384.6348	0.00	44.2070	-	64.61	58.20	6.42	6.0	5.2	0.00	24.00
28.03.23															
29.03.23	4.766	422.0117	429.9375	378.2988	384.1543	0.00	43.7129	-	63.93	57.57	6.36	6.0	5.2	0.01	
23.99 U															
30.03.23	4.862	423.2227	431.2539	378.0957	383.9961	0.00	45.1270	-	64.23	57.85	6.38	6.0	5.2	0.01	
23.99 U															
31.03.23	4.894	423.4805	431.5313	378.2363	384.1504	0.00	45.2441	-	64.33	57.89	6.44	6.0	5.2	0.00	24.00
01.04.23	5.089	424.9961	433.1914	376.9609	382.9316	0.00	48.0352	-	64.77	58.25	6.51	6.0	5.2	0.00	24.00
02.04.23	5.152	427.1641	435.2266	376.8184	382.6523	0.00	50.3457	-	64.09	57.65	6.44	6.0	5.2	0.00	24.00
03.04.23	5.168	427.7500	435.8984	377.0801	383.0156	0.00	50.6699	-	64.43	58.04	6.39	6.0	5.2	0.00	24.00
04.04.23	4.467	499.2930	508.6680	461.3555	468.7461	0.00	37.9375	-	63.87	58.58	5.30	6.0	4.8	0.22	
23.78 D															
05.04.23	4.815	505.0742	514.5820	459.2813	466.6523	0.00	45.7930	-	63.91	58.67	5.25	6.0	4.8	0.39	
23.61 D															
06.04.23	4.483	500.7266	510.1016	461.9648	469.3281	0.00	38.7617	-	63.78	58.53	5.25	6.0	4.8	0.31	
23.69 D															
07.04.23	4.843	505.1289	514.5859	460.4727	467.8086	0.00	44.6563	-	63.80	58.51	5.29	6.0	4.8	0.00	24.00
08.04.23	4.816	505.0156	514.5195	460.3789	467.7695	0.00	44.6367	-	63.97	58.68	5.28	5.9	4.8	0.22	
23.78 D															
09.04.23	4.883	505.8750	515.3359	459.8242	467.1797	0.00	46.0508	-	63.79	58.57	5.22	6.0	4.8	0.00	24.00
10.04.23	4.887	505.1289	514.5781	458.9883	466.3086	0.00	46.1406	-	63.77	58.51	5.26	5.9	4.8	0.20	
23.80 UD															
11.04.23	4.459	424.1914	432.0547	380.2617	386.1875	0.00	43.9297	-	63.46	57.74	5.72	5.9	5.1	0.47	
23.53 D															
12.04.23	4.676	421.7109	429.6602	376.5391	382.4492	0.00	45.1719	-	63.98	58.04	5.94	6.0	5.3	0.00	24.00
13.04.23	4.941	426.0273	434.0000	374.8281	380.6875	0.00	51.1992	-	63.77	57.93	5.83	6.0	5.3	0.00	24.00
14.04.23	4.961	426.4336	434.3047	374.7266	380.4961	0.00	51.7070	-	63.34	57.46	5.88	6.0	5.3	0.00	24.00
15.04.23	4.948	423.8789	432.0117	375.8555	381.8281	0.00	48.0234	-	64.63	58.45	6.18	6.0	5.3	0.00	24.00
16.04.23	4.772	422.1563	430.0742	375.8477	381.7031	0.00	46.3086	-	63.87	57.82	6.05	6.0	5.3	0.00	24.00
17.04.23	4.807	422.9766	430.8477	375.4805	381.2813	0.00	47.4961	-	63.59	57.57	6.02	6.0	5.2	0.00	24.00
18.04.23	4.508	485.4883	494.6016	446.5586	453.6875	0.00	38.9297	-	63.94	58.56	5.38	6.0	4.9	0.00	24.00
Итого	155.074	14859.4590	15139.2500	13396.8633	13609.0352	0.00	1462.5958	0.0000	63.98	58.29	5.69	6.0	5.0		
2.81 765.19 2.81															

Показания интеграторов км-5

Дата Время	Q	M1	M2	VI	V1	V2	TR
18.04.23 24:00	548.915	44263.29	38958.98	0.00	45102.73	39560.86	2586.56
18.03.23 00:00	393.841	29403.83	25562.12	0.00	29963.48	25951.83	1821.37
Итого	155.074	14859.46	13396.86	0.00	15139.25	13609.04	765.19


Отчетный период \_\_\_\_\_ 768.00\_час.      Период норм. работы \_\_\_\_\_ 765.19\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.279\_час.      Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.102\_час.

Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 2.429\_час.      Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*V = 1535,8229 а/ч*  
*QTRC = 95,836 т/а/ч*