

Организация ИП Восток

Войкова 34А

№ 3

Адрес _____

Номер договора _____

Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 340570

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 ГП : 10 _____ л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.02.2023 по 17.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
16.02.23	9.366	1002.25	1019.3945	1008.42	1020.6992	-6.17	60.1	50.7	9.4	0.0	4.5	0.00	24.00		
17.02.23	10.308	1001.29	1020.3281	1007.79	1021.2148	-6.50	63.5	53.1	10.4	0.0	4.5	0.00	24.00		
18.02.23	10.490	1001.25	1020.6797	1007.85	1021.5273	-6.61	64.2	53.6	10.6	0.0	4.5	0.00	24.00		
19.02.23	10.033	1002.21	1020.7227	1008.74	1021.8633	-6.53	62.6	52.5	10.1	0.0	4.5	0.00	24.00		
20.02.23	8.995	1002.99	1019.6328	1009.34	1021.3594	-6.35	59.1	50.1	9.1	0.0	4.5	0.00	24.00		
21.02.23	10.539	1001.91	1021.5703	1008.50	1022.3750	-6.59	64.7	54.0	10.6	0.0	4.5	0.00	24.00		
22.02.23	12.212	1001.11	1023.3594	1008.07	1023.3008	-6.96	69.1	56.8	12.3	0.0	4.5	0.00	24.00		
23.02.23	12.000	1002.09	1024.3086	1009.02	1024.3320	-6.94	69.0	56.9	12.1	0.0	4.4	0.00	24.00		
24.02.23	10.065	1001.99	1020.6172	1008.54	1021.7539	-6.55	62.8	52.6	10.1	0.0	4.5	0.00	24.00		
25.02.23	7.890	1002.28	1017.1133	1008.66	1019.6250	-6.38	55.7	47.7	8.0	0.0	4.5	0.00	24.00		
26.02.23	8.004	1003.30	1018.2031	1009.50	1020.4766	-6.20	58.8	49.9	8.9	0.0	4.6	0.00	24.00		
27.02.23	8.834	1001.99	1018.4453	1008.19	1020.0938	-6.20	58.8	49.9	8.9	0.0	4.3	0.00	24.00		
28.02.23	9.160	1002.55	1019.6719	1008.79	1021.1211	-6.24	60.0	50.8	9.2	0.0	4.3	0.00	24.00		
01.03.23	8.904	1002.70	1019.3281	1008.96	1021.0078	-6.27	59.1	50.1	9.0	0.0	4.4	0.00	24.00		
02.03.23	8.771	1002.12	1018.5977	1008.47	1020.8477	-6.35	58.9	50.0	8.9	0.0	4.4	0.00	24.00		
03.03.23	7.730	1002.70	1017.3555	1008.97	1019.8477	-6.27	55.3	47.5	7.8	0.0	4.3	0.00	24.00		
04.03.23	7.881	1002.51	1017.4492	1008.82	1019.8867	-6.32	55.9	48.0	8.0	0.0	4.4	0.00	24.00		
05.03.23	8.355	1002.95	1018.7578	1009.39	1020.9883	-6.45	57.6	49.1	8.4	0.0	4.5	0.00	24.00		
06.03.23	8.590	1002.28	1018.4883	1008.60	1020.4219	-6.32	58.3	49.7	8.7	0.0	4.4	0.00	24.00		
07.03.23	8.816	1001.49	1018.1875	1007.89	1020.0547	-6.40	59.3	50.4	8.9	0.0	4.4	0.00	24.00		
08.03.23	8.732	1001.45	1018.0469	1007.83	1019.9609	-6.38	59.1	50.3	8.8	0.0	4.3	0.00	24.00		
09.03.23	8.149	1002.15	1017.6016	1008.63	1019.9922	-6.48	56.9	48.7	8.2	0.0	4.3	0.00	24.00		
10.03.23	9.038	1001.45	1018.4375	1008.14	1020.4297	-6.69	59.8	50.7	9.1	0.0	4.4	0.00	24.00		
11.03.23	9.314	1001.85	1019.5234	1008.55	1021.3047	-6.70	61.1	51.7	9.4	0.0	4.4	0.00	24.00		
12.03.23	7.983	1002.70	1017.8359	1009.25	1020.4219	-6.55	56.2	48.2	8.1	0.0	4.4	0.00	24.00		
13.03.23	8.575	1001.74	1018.0391	1008.38	1020.2813	-6.64	58.5	49.8	8.7	0.0	4.4	0.00	24.00		
14.03.23	7.920	995.65	1011.0391	1002.20	1013.6328	-6.57	56.9	48.9	8.1	0.0	4.3	0.00	24.00		
15.03.23	5.690	954.55	965.0703	960.86	968.9297	-6.30	47.8	41.7	6.1	0.0	4.1	0.00	24.00		
16.03.23	5.814	955.26	966.0313	961.36	969.6406	-6.10	48.4	42.2	6.2	0.0	4.1	0.00	24.00		
17.03.23	5.947	955.51	966.2656	961.67	969.8359	-6.16	48.3	42.0	6.3	0.0	4.1	0.00	24.00		
Итого	264.106	29916.2	30410.1016	30109.4	30466.8359	-193.16	58.8	49.9	8.9	0.0	4.4	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

-9,742


17.03.23 24:00	696,935	75932,84	76437,13	77227,40	77367,04	1823,69
16.02.23 00:00	432,829	46016,59	46327,72	46817,30	46900,20	1103,69
Итого	264,106	29916,25	30109,41	30410,10	30466,84	720,00

Отчетный период _____ 720,00_час. Период норм. работы _____ 720,00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0,000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0,000_час.
 Период G>max (G) _____ 0,000_час.

Период функц. отказа (E) _____ 0,000_час.
 Период G<min (g) _____ 0,000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$$\Sigma Q = 264,106 + 175,990 = 440,096 \text{ Гкал}$$

Организация "УК Лия"
 Адрес ул. Войкова д.34А 9п.
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора
 Номер теплосчетчика 340565

Гнод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 Гобор.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/мин

60

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 16.02.2023 по 17.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. ТН	Работы Тр
16.02.23	6.170	456.33	463.9727	457.38	462.1074	-1.05	60.1	46.5	13.5	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
17.02.23	6.812	456.36	464.8047	457.35	462.4551	-0.99	63.3	48.4	14.9	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
18.02.23	6.894	456.22	464.7949	457.21	462.3691	-0.99	63.8	48.7	15.1	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
19.02.23	6.612	456.84	465.0371	457.89	462.8887	-1.05	62.3	47.8	14.5	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
20.02.23	5.992	456.34	463.7305	457.51	462.1133	-1.17	59.0	45.9	13.1	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
21.02.23	6.913	456.18	464.8555	457.20	462.4473	-1.02	64.2	49.1	15.2	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
22.02.23	8.024	456.67	466.5898	457.64	463.3711	-0.96	69.0	51.4	17.6	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
23.02.23	7.840	459.10	468.9707	460.06	465.8301	-0.95	68.5	51.5	17.1	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00	
24.02.23	6.677	456.54	464.7637	457.63	462.6055	-1.08	62.4	47.8	14.6	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
25.02.23	5.314	457.53	464.1211	458.73	462.9551	-1.20	55.4	43.8	11.6	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
26.02.23	5.409	458.27	464.9258	459.50	463.7539	-1.23	55.7	43.9	11.8	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
27.02.23	5.929	456.46	463.7539	457.63	462.1914	-1.17	58.6	45.6	13.0	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
28.02.23	6.105	456.75	464.3301	457.90	462.5977	-1.14	59.7	46.3	13.4	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
01.03.23	5.913	458.24	465.6465	459.37	464.0293	-1.14	58.9	46.0	12.9	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
02.03.23	5.843	456.66	463.9785	457.86	462.4668	-1.20	58.6	45.8	12.8	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
03.03.23	5.183	457.50	464.0332	458.73	462.9668	-1.23	55.2	43.8	11.3	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
04.03.23	5.302	457.31	463.9707	458.49	462.7910	-1.19	55.8	44.2	11.6	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
05.03.23	5.594	457.97	465.0137	459.16	463.6426	-1.18	57.4	45.1	12.2	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
06.03.23	5.791	456.56	463.7637	457.74	462.2852	-1.18	58.2	45.5	12.7	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	
07.03.23	5.923	456.67	464.0879	457.84	462.4902	-1.16	59.1	46.1	13.0	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
08.03.23	5.821	457.21	464.5801	458.39	463.0508	-1.17	58.8	44.7	12.1	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
09.03.23	5.497	456.68	463.1563	457.47	461.8613	-1.20	56.8	44.7	12.1	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
10.03.23	6.023	456.29	464.2598	457.88	462.6152	-1.19	59.7	46.5	13.2	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
11.03.23	6.173	456.97	464.7930	458.14	463.0176	-1.17	60.7	47.2	13.5	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
12.03.23	5.328	458.61	465.3652	459.86	464.2285	-1.25	56.1	44.4	11.6	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00	
13.03.23	5.762	456.46	463.6875	457.68	462.2383	-1.22	58.3	45.6	12.6	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00	
14.03.23	5.339	454.83	461.6445	456.02	460.4180	-1.19	56.4	44.7	11.7	0.0	5.0	4.4	0.00	24.00	
15.03.23	3.883	434.59	439.2891	435.77	438.9375	-1.18	47.7	38.7	8.9	0.0	4.7	4.2	0.00	24.00	
16.03.23	3.922	434.66	439.4805	435.86	439.1055	-1.20	48.3	39.2	9.0	0.0	4.7	4.2	0.00	24.00	
17.03.23	4.000	434.74	439.5664	435.94	439.1719	-1.20	48.3	39.1	9.2	0.0	4.7	4.2	0.00	24.00	
Итого	175.990	13641.5	13860.9668	13675.8	13813.0020	-34.27	58.6	45.7	12.9	0.0	5.1	4.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

17.03.23 24:00	465.268	34699.25	34712.75	35275.69	35068.07	1823.99
16.02.23 00:00	289.278	21057.70	21036.93	21414.72	21255.07	1103.99
Итого	175.990	13641.56	13675.83	13860.97	13813.00	720.00

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < m1n (D) _____ 0.000_час. Период <math>S < m1n </math> (G) _____ 0.000_час.
 Период $S > m1n$ (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

