

УФ Служба

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:15

Потребитель: ул. Войкова 34
Адрес: ул. Войкова 34
Теллосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Table with 6 columns: Дата, Q, Гкал, M1, т, M2, т, M1-M2, T раб., ч. Rows include dates from 01.10.2023 to 23.10.2023 and an Iтого row.

Main data table with 15 columns: Дата, Q, Гкал, Масса, т (M1, M2, M1-M2), Температура, С° (ta, t1, t2, dt), Давление (P1, P2), and Время, ч (работы, отказа, ошибки). Rows cover dates from 01.10.2023 to 22.10.2023 with an Iтого and Средние row.

Диагностика

Отчетный период: 528 ч. Время норм. работы: 522.7 ч. Суммарное время отказа: 5.3 ч.

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.461 %

Представитель Абонента (signature) Представитель теплоснабжающей организации (signature)



Handwritten calculations: P = 15 * 24 - 96 = 355.4

Handwritten calculation: Tн = 3600

Handwritten calculation: Qобн = 28,186 Гкал/ч