

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:20

Потребитель: ул. Войкова 34
 Адрес: ул. Войкова 34
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	85.922	9755.730	9693.863	61.867	504.0
19.02.2024 00:00	174.495	22756.809	22646.631	110.178	1176.0
Итого:	88.573	13001.079	12952.768	48.311	672.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	3.784	464.98	461.91	3.07	-10.0	61.4	53.3	8.10	5.83	4.85	24.000	—	#T
23.01.2024	3.460	465.21	462.46	2.76	-5.3	58.3	50.9	7.40	5.78	4.80	24.000	—	#T
24.01.2024	2.942	465.93	463.67	2.26	-2.1	53.8	47.5	6.30	5.71	4.72	24.000	—	#T
25.01.2024	2.813	465.83	463.83	1.99	-1.2	52.7	46.6	6.00	5.69	4.70	24.000	—	#T
26.01.2024	2.873	465.63	464.22	1.40	-2.7	53.6	47.4	6.20	5.71	4.73	24.000	—	#T
27.01.2024	3.005	465.46	464.02	1.44	-5.8	55.0	48.6	6.40	5.72	4.73	24.000	—	#T
28.01.2024	2.993	465.50	464.06	1.44	-8.7	55.0	48.5	6.40	5.72	4.73	24.000	—	#T
29.01.2024	3.094	465.48	463.96	1.52	-9.8	55.5	48.9	6.60	5.75	4.76	24.000	—	#T
30.01.2024	2.709	465.58	464.14	1.45	-1.1	51.9	46.1	5.80	5.68	4.69	24.000	—	#T
31.01.2024	2.649	465.85	464.39	1.46	-1.7	51.3	45.7	5.70	5.67	4.68	24.000	—	#T
01.02.2024	2.571	465.77	464.34	1.43	-0.4	51.0	45.5	5.50	5.66	4.68	24.000	—	#T
02.02.2024	2.623	465.57	464.10	1.47	-0.4	51.2	45.6	5.60	5.68	4.69	24.000	—	#T
03.02.2024	2.948	465.39	463.90	1.48	-4.4	54.7	48.3	6.30	5.73	4.74	24.000	—	#T
04.02.2024	2.516	465.74	464.32	1.42	-0.8	50.5	45.1	5.40	5.66	4.67	24.000	—	#T
05.02.2024	2.711	465.65	464.12	1.53	-3.8	52.4	46.6	5.80	5.69	4.70	24.000	—	#T
06.02.2024	2.881	465.39	463.75	1.64	-6.0	54.0	47.8	6.20	5.72	4.73	24.000	—	#T
07.02.2024	3.155	465.56	463.96	1.61	-7.4	56.9	50.1	6.80	5.78	4.79	24.000	—	#T
08.02.2024	3.661	464.32	462.62	1.70	-9.8	60.8	52.9	7.90	5.82	4.84	24.000	—	#T
09.02.2024	3.820	461.82	460.09	1.73	-14.0	62.3	54.1	8.30	5.82	4.85	24.000	—	#T
10.02.2024	4.186	460.11	458.42	1.69	-18.5	65.4	56.4	9.10	5.85	4.89	24.000	—	#T
11.02.2024	3.720	460.47	458.81	1.65	-10.0	61.1	53.0	8.10	5.81	4.84	24.000	—	#T
12.02.2024	3.022	461.08	459.48	1.60	-3.0	54.8	48.3	6.50	5.70	4.73	24.000	—	#T
13.02.2024	3.156	460.88	459.28	1.60	-3.3	55.6	48.8	6.80	5.72	4.76	24.000	—	#T
14.02.2024	3.692	460.41	458.67	1.74	-6.1	60.4	52.4	8.00	5.83	4.86	24.000	—	#T
15.02.2024	3.759	459.85	458.06	1.79	-9.0	60.9	52.7	8.20	5.83	4.87	24.000	—	#T
16.02.2024	3.662	466.05	464.28	1.77	-7.0	60.2	52.3	7.80	5.85	4.85	24.000	—	#T
17.02.2024	3.308	467.53	465.70	1.83	-7.7	57.3	50.3	7.10	5.78	4.78	24.000	—	#T
18.02.2024	2.859	464.06	462.20	1.86	-2.2	53.1	46.9	6.10	5.70	4.71	24.000	—	#T
Итого:	88.572	13001.08	12952.77	48.31	—	—	—	—	—	—	672.000	—	—
Средние:	3.163	464.32	462.60	1.73	-5.8	56.1	49.3	6.80	5.75	4.76	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 672 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя ТЭ: 0.372 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

