

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:06

Потребитель: ул. Войкова 34  
 Адрес: ул. Войкова 34  
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	254.598	36271.336	36106.645	164.691	1872.0
19.04.2024 00:00	309.396	51173.207	50948.270	224.938	2598.7
<b>Итого:</b>	<b>54.798</b>	<b>14901.871</b>	<b>14841.625</b>	<b>60.247</b>	<b>726.7</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	2.222	464.99	463.16	1.83	1.1	48.0	43.2	4.80	5.52	4.53	24.000	—	#Т
20.03.2024	2.271	467.42	465.61	1.81	-2.1	48.5	43.6	4.80	5.59	4.59	24.000	—	#Т
21.03.2024	2.344	468.38	466.52	1.86	-1.9	49.2	44.2	5.00	5.67	4.66	24.000	—	#Т
22.03.2024	2.104	393.45	391.62	1.82	-2.0	50.3	45.0	5.30	4.81	4.00	23.800	—	#Т
23.03.2024	2.235	473.35	471.61	1.73	1.4	48.1	43.4	4.70	5.63	4.65	24.000	—	#Т
24.03.2024	2.070	470.25	468.43	1.82		46.6	42.2	4.40	5.61	4.64	24.000	—	#Т
25.03.2024	2.095	472.56	471.23	1.33	3.2	46.6	42.2	4.40	5.62	4.63	24.000	—	#Т
26.03.2024	2.076	475.20	473.20	2.00	0.7	46.7	42.3	4.40	5.63	4.63	24.000	—	#Т
27.03.2024	2.077	477.30	475.22	2.09	0.1	46.7	42.3	4.30	5.64	4.62	24.000	—	#Т
28.03.2024	2.154	478.16	476.33	1.83		47.6	43.1	4.50	5.65	4.63	24.000	—	#Т
29.03.2024	1.975	481.37	479.91	1.46	4.3	45.9	41.8	4.10	5.64	4.61	24.000	—	#Т
30.03.2024	1.874	481.62	479.55	2.07	7.3	45.2	41.3	3.90	5.64	4.60	24.000	—	#Т
31.03.2024	1.735	481.75	479.71	2.04	10.2	44.3	40.7	3.60	5.63	4.60	24.000	—	#Т
01.04.2024	1.580	489.97	487.91	2.05	14.3	43.1	39.9	3.20	5.66	4.58	24.000	—	#Т
02.04.2024	1.606	489.93	487.95	1.97	15.4	44.2	40.9	3.30	5.66	4.59	24.000	—	#Т
03.04.2024	1.644	488.87	486.90	1.97	12.1	44.0	40.6	3.30	5.58	4.51	24.000	—	#Т
04.04.2024	1.978	484.64	482.49	2.15	5.3	46.8	42.7	4.10	5.58	4.54	24.000	—	#Т
05.04.2024	2.264	471.20	469.12	2.08	1.2	49.2	44.4	4.80	5.55	4.57	24.000	—	#Т
06.04.2024	2.149	480.79	478.72	2.08	2.3	48.1	43.6	4.50	5.59	4.56	24.000	—	#Т
07.04.2024	1.899	479.04	476.81	2.22	7.5	45.6	41.6	4.00	5.54	4.53	24.000	—	#Т
08.04.2024	1.716	474.30	472.31	1.99	12.0	44.5	40.9	3.60	5.61	4.56	23.500	—	#Т
09.04.2024	1.665	493.34	491.26	2.08	14.8	44.5	41.2	3.40	5.66	4.58	24.000	—	#Т
10.04.2024	0.814	502.23	500.25	1.99	16.2	35.5	33.9	1.60	5.66	4.53	23.300	—	#Т
11.04.2024	0.215	502.84	501.03	1.81	15.3	27.4	26.9	0.50	5.47	4.34	13.900	—	#Т
12.04.2024	1.826	465.50	463.72	1.79	10.8	44.7	40.8	3.90	5.70	4.57	18.600	—	#Т
13.04.2024	0.962	503.14	501.09	2.04	10.5	35.8	33.9	1.90	5.92	4.77	23.800	—	#Т
14.04.2024	1.057	511.53	509.42	2.11	10.1	36.6	34.5	2.00	5.96	4.77	23.900	—	#Т
15.04.2024	1.377	504.52	502.51	2.00	8.7	39.5	36.8	2.70	5.78	4.63	24.000	—	#Т
16.04.2024	1.614	491.42	489.35	2.07	8.6	42.8	39.5	3.30	5.59	4.52	24.000	—	#Т
17.04.2024	1.520	491.61	489.53	2.08	9.3	41.8	38.7	3.10	5.59	4.51	24.000	—	#Т
18.04.2024	1.677	491.22	489.17	2.05	7.9	43.1	39.7	3.40	5.60	4.52	24.000	—	#Т
<b>Итого:</b>	<b>54.795</b>	<b>14901.87</b>	<b>14841.63</b>	<b>60.25</b>	—	—	—	—	—	—	<b>726.800</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>1.768</b>	<b>480.71</b>	<b>478.76</b>	<b>1.94</b>	<b>7.1</b>	<b>44.2</b>	<b>40.5</b>	<b>3.70</b>	<b>5.61</b>	<b>4.57</b>	<b>23.400</b>	—	—

Диагностика

учетный период: 744 ч    Время норм. работы: 726.8 ч    Суммарное время отказа: — ч  
 погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.405 %

Представитель Абонента

*[Подпись]*

Представитель теплоснабжающей организации

