

УХ Сервис

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:17

Потребитель: ул. Войкова, д.34а
Адрес: ул. Войкова, д.34а
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление 9п

Объект: Узел учёта 9п отопления
№ договора: _____
Заводской №: 340565

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	598.112	51922.262	51988.105	-65.844	5078.6
23.10.2023 00:00	645.977	58644.695	58716.527	-71.832	5604.5
Итого:	47.865	6722.433	6728.422	-5.988	525.9

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	19.9	18.8	1.10	3.39	3.53	24.000	24.000	#
02.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.7	18.6	17.0	1.60	3.41	3.53	24.000	24.000	#
03.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.5	17.6	16.1	1.50	3.40	3.52	24.000	24.000	#
04.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	17.2	16.4	0.70	3.38	3.49	24.000	24.000	#
05.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.5	16.4	15.6	0.80	5.00	3.90	24.000	24.000	#
06.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	15.7	15.0	0.70	6.64	4.36	24.000	24.000	#
07.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	5.3	14.0	12.9	1.10	6.39	4.24	24.000	24.000	#
08.10.2023	0.505	224.86	223.82	1.03	6.0	26.5	24.3	2.20	5.81	4.49	23.500	24.000	#ET
09.10.2023	2.101	481.90	482.68	-0.78	4.1	33.7	29.3	4.40	5.39	4.63	24.000	24.000	#
10.10.2023	3.891	470.59	471.47	-0.88	1.3	48.9	40.6	8.30	5.36	4.72	24.000	24.000	#
11.10.2023	3.675	432.08	432.88	-0.80	2.4	48.6	40.1	8.50	5.29	4.77	24.000	24.000	#
12.10.2023	2.413	304.77	302.87	1.90	8.3	45.4	37.5	7.90	4.92	4.57	22.400	24.000	#T
13.10.2023	3.080	442.17	441.19	0.98	9.5	45.4	38.5	7.00	5.10	4.42	24.000	24.000	#ET
14.10.2023	3.347	493.91	494.68	-0.78	8.7	45.5	38.7	6.80	5.15	4.48	24.000	24.000	#T
15.10.2023	3.118	497.41	498.32	-0.91	11.4	44.6	38.3	6.30	5.14	4.46	24.000	24.000	#T
16.10.2023	3.207	486.97	487.62	-0.65	8.8	45.4	38.8	6.60	5.07	4.41	24.000	24.000	#T
17.10.2023	3.561	476.45	477.35	-0.90	5.3	47.0	39.5	7.50	5.12	4.49	24.000	24.000	#T
18.10.2023	3.667	479.45	480.31	-0.86	4.0	47.0	39.4	7.70	5.11	4.47	24.000	24.000	#T
19.10.2023	3.586	481.81	482.55	-0.74	4.0	46.5	39.0	7.40	5.12	4.46	24.000	24.000	#T
20.10.2023	3.634	483.29	484.16	-0.87	4.1	46.5	39.0	7.50	5.12	4.45	24.000	24.000	#T
21.10.2023	3.775	483.65	484.56	-0.90	2.2	47.0	39.2	7.80	5.13	4.46	24.000	24.000	#T
22.10.2023	4.307	483.13	483.97	-0.84	0.9	50.2	41.3	8.90	5.15	4.49	24.000	24.000	#T
Итого:	47.867	6722.43	6728.42	-5.99	—	—	—	—	—	—	525.900	528.000	—
Средние:	2.176	305.57	305.84	-0.27	7.2	35.8	30.7	5.10	4.98	4.29	23.900	24.000	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 525.9 ч Суммарное время отказа: 0.8 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.089 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Q_{отн} = 47,867 Гкал

47,867 + 108,666 = 156,533

- 3,974