

Адрес Войкова 34 ЦО \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 371958  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 19.09.2024 по 18.10.2024

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн |           |         | V2        | Температура, °C |      |     |       | Давление |           | Время, час |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------|------|-----|-------|----------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1          | V1        | M2      |           | M1-M2<br>разбор | t1   | t2  | t1-t2 | txv      | P1<br>атм | P2<br>атм  | Нераб.<br>ТН |                   |
| 19.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 24.0            | 23.0 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 20.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 23.1            | 22.1 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 21.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 23.0            | 22.1 | 0.9 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 22.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.3            | 21.3 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 23.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.3            | 21.3 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 24.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.4            | 21.3 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 25.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.6            | 21.5 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 26.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.7            | 21.7 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 27.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.9            | 21.9 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 28.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.8            | 21.8 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 29.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 23.1            | 22.1 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 30.09.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 21.6            | 20.6 | 1.1 | 0.0   | 0.0      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 01.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 20.8            | 19.8 | 1.1 | 0.0   | 0.0      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 02.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 21.9            | 20.8 | 1.1 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 03.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.1            | 21.1 | 1.1 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 04.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 22.0            | 21.1 | 1.0 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 05.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 21.5            | 20.5 | 1.0 | 0.0   | 0.0      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 06.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 20.9            | 19.8 | 1.1 | 0.0   | 0.0      | 0.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 07.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 21.2            | 20.2 | 1.1 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 08.10.24 | 0.000     | 0.00        | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 21.7            | 20.6 | 1.1 | 0.0   | 0.1      | 0.4       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 09.10.24 | 0.420     | 62.63       | 63.4297   | 61.96   | 62.5820   | 52.0            | 45.3 | 6.7 | 0.0   | 3.0      | 2.4       | 0.20       | 23.80        | D                 |
| 10.10.24 | 0.620     | 103.21      | 104.3750  | 102.22  | 103.1211  | 48.6            | 42.6 | 6.0 | 0.0   | 5.2      | 4.2       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 11.10.24 | 1.135     | 189.47      | 191.5195  | 187.03  | 188.6016  | 47.6            | 41.6 | 6.0 | 0.0   | 5.1      | 4.2       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 12.10.24 | 2.085     | 382.38      | 386.4961  | 377.58  | 380.7930  | 47.5            | 42.1 | 5.4 | 0.0   | 5.0      | 4.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 13.10.24 | 1.976     | 379.08      | 382.9258  | 374.38  | 377.4023  | 46.1            | 40.9 | 5.2 | 0.0   | 5.0      | 4.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 14.10.24 | 1.965     | 369.96      | 373.5898  | 365.42  | 368.2617  | 45.3            | 40.0 | 5.3 | 0.0   | 4.9      | 4.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 15.10.24 | 1.934     | 360.01      | 363.5430  | 355.58  | 358.3281  | 45.3            | 39.9 | 5.4 | 0.0   | 4.9      | 4.3       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 16.10.24 | 2.026     | 357.21      | 360.9375  | 352.74  | 355.5977  | 46.7            | 41.0 | 5.7 | 0.0   | 5.1      | 4.5       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 17.10.24 | 2.131     | 354.30      | 358.1953  | 349.71  | 352.6680  | 48.0            | 42.0 | 6.0 | 0.0   | 5.3      | 4.7       | 0.00       | 24.00        |                   |
| 18.10.24 | 2.144     | 354.66      | 358.5469  | 350.17  | 353.1289  | 48.0            | 41.9 | 6.0 | 0.0   | 5.3      | 4.7       | 0.01       | 23.99        | U                 |
| Итого    | 16.435    | 2912.92     | 2943.5586 | 2876.80 | 2900.4844 | 36.11           | 41.3 | 5.6 | 0.0   | 1.7      | 1.6       | 0.21       | 719.79       | 0.21              |

Показания интеграторов KM-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Tr      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18.10.24 | 24:00 | 345.854 | 59709.86 | 59433.86 | 60482.80 | 60046.19 | 6622.94 |
| 19.09.24 | 00:00 | 329.418 | 56796.95 | 56557.05 | 57539.25 | 57145.70 | 5903.16 |
| Итого    |       | 16.435  | 2912.92  | 2876.80  | 2943.56  | 2900.48  | 719.79  |

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.79\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.013\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.201\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
*Q = 1614367 kcal*

