

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:15

Потребитель: ул. Войкова 34
 Адрес: ул. Войкова 34
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	174.495	22756.809	22646.631	110.178	1176.0
19.03.2024 00:00	254.598	36271.336	36106.645	164.691	1872.0
Итого:	80.103	13514.527	13460.014	54.513	696.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	3.231	470.39	468.47	1.93	-10.7	56.6	49.8	6.90	5.78	4.76	24.000	—	#Т
20.02.2024	3.698	469.59	467.54	2.05	-11.5	61.2	53.4	7.90	5.85	4.84	24.000	—	#Т
21.02.2024	3.360	463.97	461.99	1.98	-6.3	58.1	50.8	7.20	5.78	4.80	24.000	—	#Т
22.02.2024	3.067	464.28	462.37	1.91	-4.1	55.4	48.8	6.60	5.74	4.76	24.000	—	#Т
23.02.2024	2.756	464.48	462.61	1.87	-0.7	52.5	46.6	5.90	5.68	4.70	24.000	—	#Т
24.02.2024	2.653	464.54	462.68	1.86	0.4	51.4	45.7	5.70	5.67	4.69	24.000	—	#Т
25.02.2024	2.679	467.55	465.69	1.85	0.2	51.5	45.7	5.70	5.68	4.69	24.000	—	#Т
26.02.2024	2.986	467.88	465.99	1.89	-2.1	54.4	48.1	6.40	5.73	4.73	24.000	—	#Т
27.02.2024	2.972	464.37	462.49	1.88	-3.9	54.5	48.1	6.40	5.72	4.74	24.000	—	#Т
28.02.2024	2.754	464.43	462.58	1.86	-2.7	52.5	46.5	5.90	5.68	4.70	24.000	—	#Т
29.02.2024	2.499	464.61	462.80	1.81	-0.9	50.1	44.8	5.40	5.65	4.67	24.000	—	#Т
01.03.2024	2.331	464.63	462.79	1.84	0.1	48.6	43.6	5.00	5.63	4.65	24.000	—	#Т
02.03.2024	2.469	464.51	462.70	1.81	-1.1	49.8	44.5	5.30	5.65	4.67	24.000	—	#Т
03.03.2024	2.631	464.48	462.64	1.83	-5.0	51.7	46.0	5.70	5.68	4.70	24.000	—	#Т
04.03.2024	2.648	464.48	462.63	1.85	-6.5	52.0	46.4	5.70	5.67	4.69	24.000	—	#Т
05.03.2024	2.602	465.63	463.75	1.88	-4.2	51.4	45.9	5.60	5.67	4.68	24.000	—	#Т
06.03.2024	2.739	465.61	463.75	1.86	-9.5	52.7	46.8	5.90	5.69	4.70	24.000	—	#Т
07.03.2024	2.900	466.27	464.36	1.91	-9.0	54.3	48.1	6.20	5.71	4.72	24.000	—	#Т
08.03.2024	2.934	465.48	463.60	1.89	-4.6	54.4	48.1	6.30	5.71	4.73	24.000	—	#Т
09.03.2024	2.905	467.38	465.50	1.89		54.1	47.9	6.20	5.72	4.73	24.000	—	#Т
10.03.2024	3.151	466.22	464.27	1.95	-8.8	56.5	49.7	6.70	5.75	4.76	24.000	—	#Т
11.03.2024	3.067	471.37	469.32	2.05	-7.3	55.7	49.2	6.50	5.77	4.74	24.000	—	#Т
12.03.2024	2.489	469.32	467.38	1.95	-4.9	49.9	44.6	5.30	5.67	4.66	24.000	—	#Т
13.03.2024	2.758	466.47	464.61	1.86	-3.3	52.9	47.0	5.90	5.66	4.67	24.000	—	#Т
14.03.2024	2.669	467.05	465.22	1.84	-5.1	52.3	46.6	5.70	5.70	4.70	24.000	—	#Т
15.03.2024	2.354	464.79	462.97	1.82	-1.3	49.5	44.4	5.10	5.64	4.65	24.000	—	#Т
16.03.2024	2.235	464.94	463.13	1.82	1.0	48.1	43.3	4.80	5.63	4.65	24.000	—	#Т
17.03.2024	2.338	464.75	462.94	1.82	-0.2	49.3	44.3	5.00	5.53	4.54	24.000	—	#Т
18.03.2024	2.230	465.07	463.27	1.80	1.6	48.2	43.4	4.80	5.53	4.54	24.000	—	#Т
Итого:	80.103	13514.53	13460.01	54.51	—	—	—	—	—	—	696.000	—	—
Средние:	2.762	466.02	464.14	1.88	-3.9	52.7	46.8	5.90	5.69	4.70	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.404 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____

