

Организация "ООО "УК Лия"
 Адрес ул. Войкова д.34
 Тип Теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 371958

Год. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Годр. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
			M2	M1-M2 Утечка	VI	t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		
17.11.22	2.999	392.7031	391.8828	0.8203	0.00	56.14	48.50	7.63	0.00	24.00	
18.11.22	2.842	392.3594	391.4922	0.8672	0.00	53.95	46.72	7.24	0.00	24.00	
19.11.22	2.855	392.2969	391.4609	0.8359	0.00	53.44	46.16	7.27	0.00	24.00	
20.11.22	2.823	392.8984	392.0625	0.8359	0.00	53.37	46.19	7.18	0.00	24.00	
21.11.22	2.833	391.5547	390.7188	0.8359	0.00	53.49	46.26	7.23	0.02	23.98	U
22.11.22	2.816	391.9141	391.1016	0.8125	0.00	53.37	46.19	7.18	0.00	24.00	
23.11.22	2.693	392.7422	391.8359	0.9063	0.00	52.91	46.06	6.85	0.00	24.00	
24.11.22	2.671	392.5703	391.7422	0.8284	0.00	52.41	45.61	6.80	0.00	24.00	
25.11.22	3.034	391.5469	390.6875	0.8594	0.00	55.27	47.53	7.75	0.02	23.98	U
26.11.22	3.423	392.2891	391.3984	0.8906	0.00	59.38	50.66	8.72	0.00	24.00	
27.11.22	3.421	392.4922	391.6016	0.8906	0.00	59.43	50.72	8.71	0.00	24.00	
28.11.22	3.403	392.4453	391.5469	0.8984	0.00	59.37	50.70	8.67	0.00	24.00	
29.11.22	3.504	415.7500	414.8750	0.8750	0.00	59.78	51.36	8.42	0.00	24.00	
30.11.22	3.898	431.1563	430.2188	0.9375	0.00	63.22	54.19	9.03	0.00	24.00	
01.12.22	3.971	431.1641	430.2656	0.8984	0.00	63.99	54.79	9.20	0.00	24.00	
02.12.22	3.707	431.5469	430.6484	0.8984	0.00	61.17	52.59	8.58	0.00	24.00	
03.12.22	3.681	431.8203	430.9609	0.8594	0.00	60.52	52.00	8.52	0.00	24.00	
04.12.22	3.948	431.8516	430.9922	0.8594	0.00	62.82	53.69	9.13	0.00	24.00	
05.12.22	4.315	431.3047	430.3984	0.9063	0.00	66.41	56.42	9.99	0.00	24.00	
06.12.22	4.436	422.6328	421.7891	0.8438	0.00	68.46	57.97	10.48	0.00	24.00	
07.12.22	4.014	436.8906	436.0391	0.8516	0.00	63.95	54.77	9.18	0.00	24.00	
08.12.22	3.809	441.3516	440.4766	0.8750	0.00	61.57	52.95	8.62	0.00	24.00	
09.12.22	3.788	442.1016	441.2734	0.8281	0.00	62.44	53.89	8.56	0.00	24.00	
10.12.22	3.504	443.2109	442.3672	0.8438	0.00	60.53	52.64	7.90	0.00	24.00	
11.12.22	3.182	443.6406	442.8281	0.8125	0.00	58.00	50.84	7.16	0.00	24.00	
Итого	85.570	10342.2344	10320.6641	21.5703	0.00	59.19	50.92	8.27	0.05	599.95	0.05

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Тр
11.12.22	24:00	574.737	93195.58	92953.02	0.00	7333.82
17.11.22	00:00	489.167	82853.34	82632.36	0.00	6733.87
Итого		85.570	10342.23	10320.66	0.00	599.95

Отчетный период

___600.00_час.

Период норм. работы

___599.95_час.

Период отключения питания (U) ___0.047_час.
Период t1-t2 < min (D) ___0.000_час.
Период G>max (G) ___0.000_час.

Период функц. отказа (E) ___0.000_час.
Период G<min (g) ___0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



[Handwritten signature]

Фотн. = 102,698

