

СМЧ

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Войкова 34 ЦО _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 371958
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.11.2024 по 12.12.2024 *№ 18.12.24*

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | V2 | Объем, м3 | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|------|-----------------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|
| | | M1 | V1 | M2 | | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | | |
| 19.11.24 | 2.910 | 349.81 | 355.0547 | 345.35 | 349.2188 | 4.46 | 56.7 | 48.4 | 8.3 | 0.0 | 5.2 | 4.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 20.11.24 | 2.908 | 349.85 | 355.0781 | 345.37 | 349.2031 | 4.48 | 56.5 | 48.2 | 8.3 | 0.0 | 5.2 | 4.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 21.11.24 | 2.862 | 360.87 | 366.2266 | 356.45 | 360.3984 | 4.42 | 56.2 | 48.2 | 7.9 | 0.0 | 5.3 | 4.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 22.11.24 | 2.910 | 380.28 | 385.8828 | 375.73 | 379.9297 | 4.55 | 56.1 | 48.4 | 7.7 | 0.0 | 5.4 | 4.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 23.11.24 | 2.661 | 348.23 | 353.3594 | 344.11 | 347.9063 | 4.12 | 55.9 | 48.3 | 7.6 | 0.0 | 5.5 | 4.9 | 2.06 | 21.94 | U | |
| 24.11.24 | 2.875 | 381.00 | 386.4766 | 376.48 | 380.5938 | 4.52 | 55.4 | 47.8 | 7.5 | 0.0 | 5.6 | 5.0 | 0.02 | 23.98 | U | |
| 25.11.24 | 2.984 | 381.76 | 387.3359 | 377.32 | 381.4844 | 4.44 | 56.0 | 48.2 | 7.8 | 0.0 | 5.5 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 26.11.24 | 3.033 | 382.37 | 388.0313 | 378.00 | 382.2031 | 4.37 | 56.3 | 48.3 | 7.9 | 0.0 | 5.4 | 4.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 27.11.24 | 3.054 | 414.63 | 420.6641 | 410.24 | 414.8125 | 4.39 | 55.8 | 48.4 | 7.4 | 0.0 | 5.6 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 28.11.24 | 2.981 | 444.45 | 450.7813 | 439.94 | 444.8672 | 4.52 | 55.1 | 48.4 | 6.7 | 0.0 | 5.8 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 29.11.24 | 3.070 | 451.97 | 458.5938 | 447.52 | 452.6328 | 4.45 | 56.0 | 49.2 | 6.8 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 30.11.24 | 3.067 | 452.05 | 458.7188 | 447.57 | 452.7813 | 4.48 | 56.2 | 49.4 | 6.8 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 01.12.24 | 3.015 | 452.27 | 458.8359 | 447.80 | 452.9688 | 4.46 | 55.7 | 49.0 | 6.7 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 02.12.24 | 3.012 | 455.23 | 461.8359 | 450.83 | 455.9844 | 4.41 | 55.6 | 49.0 | 6.6 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 03.12.24 | 3.044 | 456.51 | 463.1875 | 452.10 | 457.3047 | 4.41 | 55.9 | 49.2 | 6.7 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 04.12.24 | 3.023 | 455.37 | 461.9375 | 450.92 | 456.0781 | 4.45 | 55.6 | 49.0 | 6.6 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 05.12.24 | 3.039 | 452.27 | 458.6875 | 447.91 | 452.8906 | 4.35 | 55.1 | 48.4 | 6.7 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 06.12.24 | 3.054 | 452.33 | 458.6563 | 447.98 | 452.8438 | 4.34 | 54.5 | 47.8 | 6.7 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 07.12.24 | 3.098 | 452.37 | 458.7578 | 448.04 | 452.9375 | 4.33 | 54.8 | 48.0 | 6.8 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 08.12.24 | 3.184 | 452.38 | 459.0391 | 448.09 | 453.2031 | 4.30 | 56.0 | 49.0 | 7.0 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 09.12.24 | 3.065 | 452.49 | 458.9688 | 448.16 | 453.2031 | 4.33 | 55.4 | 48.6 | 6.8 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 10.12.24 | 3.041 | 452.63 | 459.1094 | 448.33 | 453.3594 | 4.30 | 55.3 | 48.6 | 6.7 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 11.12.24 | 3.090 | 452.80 | 459.3672 | 448.41 | 453.5000 | 4.39 | 55.6 | 48.8 | 6.8 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 12.12.24 | 3.098 | 452.68 | 459.2656 | 448.28 | 453.3906 | 4.40 | 55.8 | 48.9 | 6.8 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| Итого | 72.080 | 10136.6 | 10283.8516 | 10030.9 | 10143.6953 | 105.65 | 55.7 | 48.6 | 7.1 | 0.0 | 5.7 | 4.9 | 2.08 | 573.92 | 2.08 | |

Показания интеграторов КМ-5


| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 12.12.24 | 24:00 | 489.027 | 80750.12 | 80232.77 | 81799.32 | 81055.45 | 7940.86 |
| 19.11.24 | 00:00 | 416.947 | 70613.52 | 70201.81 | 71515.47 | 70911.76 | 7366.94 |
| Итого | | 72.080 | 10136.60 | 10030.95 | 10283.85 | 10143.70 | 573.92 |

Тн = 720 г

Отчетный период _____ 576.00 час. Период норм. работы _____ 573.92 час.

Период отключения питания (U) _____ 2.081 час. Период функц. отказа _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G < min _____ 0.000 час.
 Период G > max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Ротн = 901 427 г/кв.м