

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:16

Потребитель: ул. Войкова 34
 Адрес: ул. Войкова 34
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора _____
 Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	533.708	84357.422	84013.000	344.422	8202.2
22.01.2024 00:00	85.922	9755.730	9693.863	61.867	504.0
Итого:	-447.786	-74601.692	-74319.137	-282.555	-7698.2

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.12.2023	2.424	466.08	463.05	3.03	-0.7	49.7	44.5	5.20	5.65	4.67	24.000	—	#T
24.12.2023	2.544	466.17	463.06	3.11	-4.1	50.9	45.4	5.40	5.66	4.68	24.000	—	#T
25.12.2023	2.720	465.98	462.90	3.09	-5.2	52.4	46.6	5.80	5.68	4.70	24.000	—	#T
26.12.2023	2.631	465.90	462.92	2.98	0.0	51.7	46.1	5.60	5.66	4.68	24.000	—	#T
27.12.2023	2.701	466.02	462.96	3.06	-1.9	52.4	46.7	5.80	5.68	4.70	24.000	—	#T
28.12.2023	2.835	465.91	462.95	2.95		53.3	47.2	6.10	5.69	4.72	24.000	—	#T
29.12.2023	2.721	466.02	463.00	3.02	-0.1	52.5	46.7	5.80	5.68	4.70	24.000	—	#T
30.12.2023	2.324	466.15	463.18	2.97	1.1	48.3	43.4	5.00	5.63	4.65	24.000	—	#T
31.12.2023	2.618	465.88	462.87	3.02	-0.6	51.2	45.6	5.60	5.67	4.69	24.000	—	#T
01.01.2024	3.625	465.17	462.10	3.07	-9.6	60.7	52.9	7.80	5.81	4.83	24.000	—	#T
02.01.2024	4.452	464.69	461.55	3.14	-15.2	67.7	58.1	9.60	5.88	4.89	24.000	—	#T
03.01.2024	4.829	463.79	460.56	3.23	-18.0	70.3	59.9	10.40	5.87	4.89	24.000	—	#T
04.01.2024	4.863	463.44	460.32	3.13	-19.8	69.5	59.0	10.50	5.88	4.90	24.000	—	#T
05.01.2024	4.939	463.38	460.30	3.08		69.4	58.8	10.60	5.87	4.90	24.000	—	#T
06.01.2024	4.675	464.07	461.28	2.80		67.5	57.5	10.10	5.87	4.89	24.000	—	#T
07.01.2024	4.861	463.82	461.19	2.64		69.0	58.6	10.50	5.87	4.89	24.000	—	#T
08.01.2024	4.908	463.80	461.14	2.67		69.4	58.8	10.60	5.87	4.89	24.000	—	#T
09.01.2024	3.982	464.65	461.96	2.68	-8.3	61.6	53.1	8.60	5.85	4.87	24.000	—	#T
10.01.2024	3.653	465.16	462.24	2.92	-6.7	59.0	51.1	7.80	5.82	4.84	24.000	—	#T
11.01.2024	3.396	465.03	462.08	2.95	-5.4	57.2	49.9	7.30	5.77	4.80	24.000	—	#T
12.01.2024	4.011	464.47	461.67	2.80	-10.8	62.9	54.2	8.60	5.87	4.89	24.000	—	#T
13.01.2024	4.537	464.08	461.31	2.77		67.3	57.6	9.80	5.89	4.91	24.000	—	#T
14.01.2024	4.310	464.18	461.37	2.81	-16.4	64.9	55.7	9.30	5.88	4.90	24.000	—	#T
15.01.2024	3.410	465.18	462.32	2.86		57.2	49.9	7.30	5.76	4.78	24.000	—	#T
16.01.2024	3.033	465.70	462.79	2.91	-2.9	54.0	47.5	6.50	5.71	4.73	24.000	—	#T
17.01.2024	3.751	464.69	461.57	3.12	-9.0	60.3	52.2	8.10	5.84	4.86	24.000	—	#T
18.01.2024	4.174	464.73	461.59	3.14	-13.0	64.4	55.4	9.00	5.86	4.88	24.000	—	#T
19.01.2024	3.179	465.56	462.55	3.01	-4.5	55.3	48.5	6.80	5.76	4.78	24.000	—	#T
20.01.2024	3.617	465.03	461.95	3.08	-11.8	60.2	52.4	7.80	5.82	4.84	24.000	—	#T
21.01.2024	3.718	465.10	462.04	3.06	-17.4	60.7	52.8	8.00	5.84	4.86	24.000	—	#T
Итого:	109.441	13949.85	13860.75	89.10	—	—	—	—	—	—	24.000	—	#T
Средние:	3.648	465.00	462.03	2.97	-7.8	59.7	51.9	7.80	5.79	4.81	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета, ТЭ: 0.641 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

