

Организация "ООО "УК Лия"  
 Адрес ул. Войкова д.34  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Войкова Д. 34  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 371958

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления  
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн, Объем, м3 |            |         |            |                 | Температура, °C |      |       |     | Давление  |           | Время, час   |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|------------------------|------------|---------|------------|-----------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1                     | V1         | M2      | V2         | M1-M2<br>разбор | t1              | t2   | t1-t2 | txv | P1<br>атм | P2<br>атм | Нераб.<br>ТН | Работы<br>Тр |                   |
| 17.01.23 | 3.255     | 441.08                 | 448.0234   | 440.30  | 445.6743   | 0.78            | 58.1            | 50.7 | 7.4   | 0.0 | 5.5       | 4.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.01.23 | 3.085     | 441.20                 | 447.7637   | 440.41  | 445.5298   | 0.78            | 56.4            | 49.4 | 7.0   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.01.23 | 2.969     | 441.35                 | 447.7261   | 440.57  | 445.5615   | 0.78            | 55.5            | 48.8 | 6.7   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.01.23 | 2.690     | 441.78                 | 447.5908   | 440.98  | 445.5967   | 0.80            | 52.9            | 46.8 | 6.1   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.01.23 | 3.232     | 441.61                 | 448.5283   | 440.80  | 446.1670   | 0.81            | 58.0            | 50.7 | 7.3   | 0.0 | 5.7       | 4.8       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.01.23 | 3.376     | 441.72                 | 449.0254   | 440.94  | 446.5898   | 0.78            | 59.7            | 52.1 | 7.6   | 0.0 | 5.8       | 4.9       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.01.23 | 3.357     | 441.10                 | 448.3604   | 440.34  | 445.9521   | 0.76            | 59.6            | 51.9 | 7.6   | 0.0 | 5.8       | 4.9       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.01.23 | 3.460     | 441.01                 | 448.4844   | 440.18  | 445.9404   | 0.83            | 60.5            | 52.6 | 7.8   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.01.23 | 3.313     | 441.23                 | 448.4102   | 440.39  | 445.9541   | 0.84            | 59.2            | 51.7 | 7.5   | 0.0 | 5.6       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.01.23 | 3.411     | 441.11                 | 448.4033   | 440.23  | 445.8506   | 0.88            | 59.7            | 52.0 | 7.7   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.01.23 | 3.466     | 441.29                 | 448.7559   | 440.46  | 446.2061   | 0.83            | 60.4            | 52.6 | 7.8   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.01.23 | 3.146     | 442.19                 | 448.9951   | 441.37  | 446.6758   | 0.82            | 57.4            | 50.3 | 7.1   | 0.0 | 5.4       | 4.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.01.23 | 3.228     | 441.71                 | 448.6709   | 440.87  | 446.2764   | 0.84            | 58.2            | 50.9 | 7.3   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.01.23 | 3.215     | 441.11                 | 448.0576   | 440.27  | 445.6670   | 0.84            | 58.1            | 50.8 | 7.3   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 31.01.23 | 3.171     | 441.21                 | 448.0420   | 440.39  | 445.7012   | 0.81            | 57.6            | 50.4 | 7.2   | 0.0 | 5.4       | 4.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.02.23 | 3.105     | 441.37                 | 448.1240   | 440.56  | 445.8271   | 0.82            | 57.2            | 50.2 | 7.0   | 0.0 | 5.4       | 4.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.02.23 | 3.113     | 442.17                 | 448.9248   | 441.41  | 446.6797   | 0.76            | 57.2            | 50.2 | 7.0   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.02.23 | 2.989     | 441.89                 | 448.4219   | 441.13  | 446.2695   | 0.76            | 56.3            | 49.5 | 6.8   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.02.23 | 2.952     | 442.60                 | 449.1123   | 441.83  | 446.9521   | 0.77            | 56.1            | 49.4 | 6.7   | 0.0 | 5.4       | 4.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.02.23 | 2.998     | 441.96                 | 448.5332   | 441.17  | 446.3291   | 0.79            | 56.4            | 49.6 | 6.8   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.02.23 | 3.369     | 441.26                 | 448.5908   | 440.40  | 446.0723   | 0.86            | 59.8            | 52.7 | 7.6   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.02.23 | 3.474     | 441.15                 | 448.6387   | 440.33  | 446.0977   | 0.82            | 60.5            | 52.2 | 7.9   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.02.23 | 3.787     | 441.13                 | 449.2598   | 440.20  | 446.3945   | 0.92            | 63.2            | 54.6 | 8.6   | 0.0 | 5.6       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.02.23 | 3.167     | 441.52                 | 448.3359   | 440.62  | 445.9063   | 0.90            | 57.5            | 50.3 | 7.2   | 0.0 | 5.6       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.02.23 | 3.228     | 442.08                 | 448.9375   | 441.16  | 446.4844   | 0.91            | 57.7            | 50.4 | 7.3   | 0.0 | 5.6       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.02.23 | 3.273     | 441.85                 | 448.8047   | 440.94  | 446.3203   | 0.91            | 58.2            | 50.8 | 7.4   | 0.0 | 5.6       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.02.23 | 3.437     | 441.60                 | 448.9297   | 440.71  | 446.3418   | 0.89            | 59.8            | 52.0 | 7.8   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.02.23 | 3.401     | 441.15                 | 448.5293   | 440.21  | 445.9063   | 0.93            | 60.0            | 52.3 | 7.7   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.02.23 | 2.930     | 441.61                 | 447.9219   | 440.76  | 445.7227   | 0.85            | 55.3            | 48.6 | 6.6   | 0.0 | 5.5       | 4.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.02.23 | 3.262     | 441.34                 | 448.3008   | 440.42  | 445.8164   | 0.92            | 58.2            | 50.9 | 7.4   | 0.0 | 5.6       | 4.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 96.858    | 13245.3                | 13454.2031 | 13220.3 | 13382.4629 | 25.00           | 58.2            | 50.8 | 7.3   | 0.0 | 5.6       | 4.6       | 0.00         | 720.00       | 0.00              |

Показания интеграторов КМ-5  
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

|                |          |          |          |          |          |         |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 15.02.23 24:00 | 161,081  | 20299,02 | 20259,70 | 20645,08 | 20524,74 | 1104,00 |
| 17.01.23 00:00 | 64,223   | 7053,66  | 7039,33  | 7190,88  | 7142,28  | 384,00  |
| Итого          | ✓ 96,858 | 13245,37 | 13220,37 | 13454,20 | 13382,46 | 720,00  |

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < t1n (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период t2-t1n (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 > t1n (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

