

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 10.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 23.05.2024 в 16:05

Потребитель: ул. Войкова 34
Адрес: ул. Войкова 34
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
10.04.2024 00:00	298.334	46709.199	46502.207	206.992	2399.3
19.05.2024 00:00	312.578	52010.781	51782.098	228.684	2639.7
Итого:	14.244	5301.582	5279.891	21.692	240.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
10.04.2024	0.814	502.23	500.25	1.99	16.2	35.5	33.9	1.60	5.66	4.53	23.300	—	#T
11.04.2024	0.215	502.84	501.03	1.81	15.3	27.4	26.9	0.50	5.47	4.34	13.900	—	#T
12.04.2024	1.826	465.50	463.72	1.79	10.8	44.7	40.8	3.90	5.70	4.57	18.600	—	#T
13.04.2024	0.962	503.14	501.09	2.04	10.5	35.8	33.9	1.90	5.92	4.77	23.800	—	#T
14.04.2024	1.057	511.53	509.42	2.11	10.1	36.6	34.5	2.00	5.96	4.77	23.900	—	#T
15.04.2024	1.377	504.52	502.51	2.00	8.7	39.5	36.8	2.70	5.78	4.63	24.000	—	
16.04.2024	1.614	491.42	489.35	2.07	8.6	42.8	39.5	3.30	5.59	4.52	24.000	—	
17.04.2024	1.520	491.61	489.53	2.08	9.3	41.8	38.7	3.10	5.59	4.51	24.000	—	
18.04.2024	1.677	491.22	489.17	2.05	7.9	43.1	39.7	3.40	5.60	4.52	24.000	—	
19.04.2024	1.788	490.45	488.40	2.05	8.8	43.9	40.2	3.60	5.61	4.53	24.000	—	
20.04.2024					6.3							—	
21.04.2024					11.3							—	
22.04.2024					12.0							—	
23.04.2024					8.6							—	
24.04.2024					8.1							—	
25.04.2024					13.8							—	
26.04.2024					16.0							—	
27.04.2024					13.9							—	
28.04.2024					11.1							—	
29.04.2024					12.3							—	
30.04.2024					14.9							—	
01.05.2024					14.4							—	
02.05.2024					9.3							—	
03.05.2024					5.5							—	
04.05.2024					6.4							—	
05.05.2024					9.2							—	
06.05.2024					5.2							—	
07.05.2024					4.5							—	
08.05.2024					3.0							—	
09.05.2024					1.2							—	
10.05.2024					6.1							—	
11.05.2024					7.3							—	
12.05.2024					2.9							—	
13.05.2024					4.8							—	
14.05.2024					7.1							—	
15.05.2024					10.1							—	
16.05.2024					12.2							—	
17.05.2024					15.2							—	
18.05.2024					12.7							—	
Итого:	12.85	4954.46	4934.47	19.99	—	—	—	—	—	—	223.500	—	—
Средние:	1.285	495.45	493.45	2.00	9.5	39.1	36.5	2.60	5.69	4.57	22.400	—	—

Диагностика

Отчетный период: 936 ч Время норм. работы: 223.5 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.404 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____