

УК "Атлас"

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  
за период с 19.12.2024 по 18.01.2025

время создания отчёта: 20.01.2025 в 09:45

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111  
Адрес: ул. Ворошилова, д. 111  
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
№ договора \_\_\_\_\_  
Заводской №: 435815

Показания прибора учета (нарастающим итогом)


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.12.2024 00:00	672.572	24437.141	24617.689	-180.549	4440.0
19.01.2025 00:00	64.507	2143.755	2174.069	-30.314	430.5
<b>Итого:</b>	<b>-608.065</b>	<b>-22293.386</b>	<b>-22443.620</b>	<b>150.235</b>	<b>-4009.5</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.12.2024	5.560	190.24	193.28	-3.04	-11.4	81.2	52.1	29.10	7.11	2.17	24.000	—		
20.12.2024	3.294	108.75	110.20	-1.46	0.8	71.4	41.2	30.20	7.11	2.16	24.000	—		
21.12.2024	3.448	115.30	116.88	-1.58	-1.2	71.5	41.7	29.80	7.11	2.17	24.000	—		
22.12.2024	3.735	129.12	130.97	-1.85	-5.8	72.1	43.2	28.90	7.11	2.17	24.000	—		
23.12.2024	3.694	125.60	127.38	-1.78	-3.8	72.5	43.1	29.30	7.11	2.17	24.000	—		
24.12.2024	3.295	107.41	108.86	-1.44	-0.2	71.9	41.3	30.60	7.11	2.17	24.000	—		
25.12.2024	3.573	120.11	121.79	-1.69	-0.6	72.2	42.5	29.70	7.11	2.17	24.000	—		
26.12.2024	3.467	117.14	118.77	-1.63	-2.5	71.7	42.2	29.50	7.11	2.17	24.000	—		
27.12.2024	3.446	115.52	117.11	-1.60	0.4	71.9	42.1	29.80	7.11	2.17	24.000	—		
28.12.2024	3.495	117.33	118.94	-1.60	-1.9	72.1	42.4	29.70	7.11	2.17	24.000	—		
29.12.2024	3.427	115.36	116.93	-1.56	0.0	71.8	42.2	29.60	7.12	2.17	24.000	—		
30.12.2024	3.389	112.72	114.27	-1.55	1.0	72.0	42.0	30.00	7.11	2.17	24.000	—		
31.12.2024	3.447	115.03	116.62	-1.60	0.1	72.1	42.2	29.90	7.12	2.17	24.000	—		
01.01.2025	0.000	0.00	0.00	0.00	-1.0	72.3	43.2	29.10	7.11	2.17	0.000	—		
02.01.2025	3.046	97.00	98.26	-1.26	2.4	71.6	40.3	31.30	7.11	2.17	24.000	—		
03.01.2025	3.652	119.61	121.30	-1.69	-2.0	73.6	43.1	30.50	7.11	2.17	24.000	—		
04.01.2025	4.057	138.57	140.60	-2.03	-4.1	74.4	45.2	29.20	7.11	2.17	24.000	—		
05.01.2025	4.289	151.44	153.72	-2.28	-5.0	74.2	46.0	28.20	7.11	2.17	24.000	—		
06.01.2025	4.284	151.27	153.53	-2.26	-5.5	74.1	45.9	28.20	7.11	2.17	24.000	—		
07.01.2025	3.658	120.34	122.02	-1.68	-1.2	73.5	43.2	30.30	7.11	2.17	24.000	—		
08.01.2025	2.922	89.43	90.58	-1.15	2.2	71.7	39.1	32.60	7.11	2.17	24.000	—		
09.01.2025	3.481	114.50	116.09	-1.59	-1.0	72.5	42.2	30.30	7.11	2.17	24.000	—		
10.01.2025	3.112	97.61	98.89	-1.28	1.6	72.1	40.3	31.80	7.11	2.17	24.000	—		
11.01.2025	2.856	85.22	86.32	-1.10	3.0	72.5	39.0	33.40	7.11	2.17	24.000	—		
12.01.2025	3.828	130.66	132.56	-1.90	-1.8	73.1	43.9	29.20	7.11	2.17	24.000	—		
13.01.2025	3.906	130.00	131.85	-1.85	-2.4	74.4	44.4	30.00	7.12	2.17	24.000	—		
14.01.2025	4.261	149.17	151.43	-2.26	-4.1	74.5	46.0	28.50	7.11	2.17	24.000	—		
15.01.2025	3.575	119.58	121.27	-1.70	-0.4	72.7	42.9	29.80	7.11	2.17	24.000	—		
16.01.2025	3.679	125.03	126.84	-1.81	-1.3	72.7	43.4	29.40	7.11	2.17	24.000	—		
17.01.2025	3.163	99.94	101.29	-1.35	2.4	72.5	40.9	31.60	7.11	2.17	24.000	—		
18.01.2025	3.119	100.42	101.79	-1.37	1.3	72.3	41.3	31.00	7.11	2.17	22.600	—	#	
<b>Итого:</b>	<b>108.158</b>	<b>3609.39</b>	<b>3660.31</b>	<b>-50.92</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>718.600</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>Средние:</b>	<b>3.489</b>	<b>116.43</b>	<b>118.08</b>	<b>-1.64</b>	<b>-1.4</b>	<b>72.9</b>	<b>42.9</b>	<b>30.00</b>	<b>7.11</b>	<b>2.17</b>	<b>23.200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

Диагностика

Отчетный период: **744 ч**    Время норм. работы: **718.6 ч**    Суммарное время отказа: **— ч**  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета **±3.401 %**

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации



Q = 111,981 т

2,624