

*Лиса*

Ворошилова 111

Номер договора \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 435815

Организация \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_  
Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод. : 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
Гобр. : 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
Гп : 1000 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 17.02.2023 по 17.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.02.23	5.752	247.10	253.9307	239.70	243.1807	7.41	78.7	55.6	23.2	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
18.02.23	6.062	258.71	265.6104	261.14	264.7334	-2.42	77.2	53.9	23.3	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
19.02.23	5.918	259.07	265.6992	262.90	266.3770	-3.82	75.6	52.8	22.8	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
20.02.23	5.555	258.98	265.2510	262.87	266.2510	-3.89	73.3	52.0	21.4	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
21.02.23	6.161	253.71	260.6396	257.48	261.0430	-3.77	78.2	54.0	24.2	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
22.02.23	7.047	251.97	259.9873	255.73	259.6602	-3.76	85.0	57.1	27.9	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
23.02.23	6.641	254.13	261.5986	258.00	261.7393	-3.87	81.4	55.4	26.0	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
24.02.23	5.879	259.57	266.2256	263.63	267.1582	-4.07	75.6	53.0	22.6	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
25.02.23	5.165	266.22	272.1162	270.55	273.8535	-4.33	69.9	50.6	19.3	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
26.02.23	5.081	265.58	271.3916	269.90	273.1689	-4.32	69.5	50.4	19.0	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
27.02.23	5.441	258.17	264.3008	262.26	265.5781	-4.08	72.5	51.6	21.0	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
28.02.23	5.563	258.84	265.2100	262.98	266.4355	-4.14	74.0	52.5	21.4	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
01.03.23	5.436	259.55	265.7539	263.70	267.0869	-4.15	72.8	52.0	20.9	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
02.03.23	5.354	255.59	261.6924	259.62	262.9512	-4.04	72.8	51.9	20.9	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
03.03.23	4.922	258.25	263.8955	262.41	265.5918	-4.16	69.4	50.4	19.0	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
04.03.23	5.079	264.46	270.3887	268.81	272.1699	-4.35	70.4	51.2	19.1	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
05.03.23	5.153	260.06	268.0313	266.31	269.6553	-4.25	71.0	51.4	19.6	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
06.03.23	5.250	259.63	265.7031	263.84	267.2051	-4.20	71.9	51.8	20.1	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
07.03.23	3.631	177.67	181.8262	180.53	182.8262	-2.87	72.0	51.7	20.4	0.0	7.1	2.2	7.50	16.50	U
08.03.23													24.00		U
09.03.23	3.082	155.22	158.7930	158.90	160.9102	-3.68	71.3	51.5	19.8	0.0	7.1	2.2	9.61	14.39	U
10.03.23	5.162	242.33	248.1367	247.99	251.1455	-5.66	72.9	51.7	21.2	0.0	7.1	2.2	0.01	23.99	U
11.03.23	4.271	172.17	176.2764	175.71	177.6484	-3.54	72.2	48.0	24.7	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
12.03.23	3.590	138.13	141.2324	140.74	142.1016	-2.61	70.5	44.6	25.9	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
13.03.23	4.390	182.61	186.9180	186.47	188.5508	-3.86	72.2	48.3	24.0	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
14.03.23	3.310	125.47	128.2324	127.70	128.8711	-2.23	69.6	43.3	26.3	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
15.03.23	2.999	111.96	114.2754	113.85	114.7695	-1.89	67.5	40.7	26.7	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
16.03.23	3.287	129.03	131.7363	131.37	132.5137	-2.34	67.9	42.5	25.4	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
17.03.23	3.527	141.21	144.2227	143.86	145.1875	-2.66	68.5	43.6	24.9	0.0	7.1	2.2	0.00	24.00	
Итого	138.708	6227.39	6379.0752	6318.92	6398.3633	-91.54	73.5	51.3	22.2	0.0	7.1	2.2	41.12	654.88	41.12

Юказания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

17.03.23 24:00	382.956	16960.49	17323.68	17376.90	17541.34	1778.63
17.02.23 00:00	244.248	10733.10	11004.76	10997.82	11142.98	1123.75
Итого	138.708	6227.39	6318.92	6379.08	6398.36	654.88

Ворошилова 111

Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 654.88\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 41.120\_час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период t2-t1 > min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

