

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:15

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111  
 Адрес: ул. Ворошилова, д. 111  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 435815

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	262.102	9884.895	9955.426	-70.531	1175.9
19.03.2024 00:00	372.223	14031.450	14134.115	-102.665	1871.9
<b>Итого:</b>	<b>110.121</b>	<b>4146.555</b>	<b>4178.689</b>	<b>-32.134</b>	<b>696.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	4.634	179.35	181.02	-1.68	-10.7	72.8	47.0	25.80	7.11	2.16	24.000	—	
20.02.2024	5.213	190.14	192.11	-1.97	-11.5	77.5	50.1	27.30	7.11	2.16	24.000	—	
21.02.2024	4.491	165.37	166.77	-1.40	-6.3	73.6	46.6	27.10	7.10	2.16	24.000	—	
22.02.2024	4.102	156.89	158.15	-1.26	-4.1	70.6	44.6	26.10	7.10	2.16	24.000	—	
23.02.2024	3.576	128.69	129.46	-0.77	-0.7	69.9	42.2	27.70	7.10	2.16	24.000	—	
24.02.2024	3.447	126.05	126.80	-0.75	0.4	68.4	41.1	27.30	7.10	2.16	24.000	—	
25.02.2024	3.394	120.18	120.84	-0.66	0.2	68.6	40.5	28.20	7.10	2.16	24.000	—	
26.02.2024	3.953	144.89	145.99	-1.10	-2.1	70.2	43.0	27.20	7.10	2.16	24.000	—	
27.02.2024	4.033	153.63	154.88	-1.25	-3.9	70.4	44.3	26.20	7.10	2.16	24.000	—	
28.02.2024	3.724	139.82	140.83	-1.01	-2.7	69.9	43.3	26.60	7.10	2.16	24.000	—	
29.02.2024	3.325	118.25	118.90	-0.65	-0.9	69.4	41.4	28.00	7.10	2.16	24.000	—	
01.03.2024	3.197	115.56	116.18	-0.62	0.1	68.2	40.6	27.60	7.11	2.16	24.000	—	
02.03.2024	3.441	129.76	130.61	-0.85	-1.1	68.5	42.0	26.50	7.11	2.16	24.000	—	
03.03.2024	3.681	144.28	145.40	-1.11	-5.0	69.2	43.8	25.40	7.11	2.17	24.000	—	
04.03.2024	3.610	138.11	139.11	-1.00	-6.5	69.4	43.3	26.10	7.11	2.17	24.000	—	
05.03.2024	3.651	138.10	139.10	-1.00	-4.2	69.7	43.4	26.40	7.11	2.17	24.000	—	
06.03.2024	3.978	153.13	154.40	-1.27	-9.5	71.1	45.1	25.90	7.11	2.17	24.000	—	
07.03.2024	4.146	160.37	161.83	-1.46	-9.0	72.4	46.7	25.80	7.11	2.17	24.000	—	
08.03.2024	4.278	168.19	169.77	-1.58	-4.6	72.0	46.6	25.40	7.11	2.17	24.000	—	
09.03.2024	4.257	176.10	177.85	-1.74		70.3	46.2	24.10	7.11	2.17	24.000	—	
10.03.2024	4.537	174.52	176.24	-1.72	-8.8	73.4	47.5	25.90	7.11	2.17	24.000	—	
11.03.2024	4.419	169.48	171.12	-1.64	-7.3	73.8	47.8	26.00	7.11	2.17	24.000	—	
12.03.2024	3.469	130.12	131.03	-0.91	-4.9	69.3	42.7	26.60	7.11	2.17	24.000	—	
13.03.2024	3.826	145.86	147.05	-1.19	-3.3	70.7	44.6	26.20	7.11	2.17	24.000	—	
14.03.2024	3.768	147.87	149.11	-1.25	-5.1	70.0	44.6	25.40	7.11	2.17	24.000	—	
15.03.2024	3.090	111.23	111.85	-0.63	-1.3	69.1	41.4	27.70	7.11	2.17	24.000	—	
16.03.2024	2.947	105.34	105.89	-0.55	1.0	68.4	40.5	27.90	7.11	2.17	24.000	—	
17.03.2024	3.073	114.74	115.42	-0.68	-0.2	68.2	41.5	26.70	7.11	2.17	24.000	—	
18.03.2024	2.860	100.54	101.00	-0.46	1.6	68.3	39.9	28.40	7.11	2.17	24.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>110.12</b>	<b>4146.56</b>	<b>4178.69</b>	<b>-32.14</b>	—	—	—	—	—	—	<b>696.000</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>3.797</b>	<b>142.99</b>	<b>144.09</b>	<b>-1.11</b>	<b>-3.9</b>	<b>70.5</b>	<b>43.9</b>	<b>26.60</b>	<b>7.11</b>	<b>2.16</b>	<b>24.000</b>	—	—

**Диагностика**

Отчетный период: 696 ч    Время норм. работы: 696 ч    Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла/учета ТЭ: 0.772 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



- 2,581