

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:20

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111  
 Адрес: ул. Ворошилова, д. 111  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 435815

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	372.223	14031.450	14134.115	-102.665	1871.9
19.04.2024 00:00	442.551	16430.641	16539.432	-108.791	2615.0
<b>Итого:</b>	<b>70.328</b>	<b>2399.191</b>	<b>2405.317</b>	<b>-6.126</b>	<b>743.1</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	2.915	105.96	106.52	-0.57	1.1	67.8	40.4	27.40	7.11	2.17	24.000	—	
20.03.2024	3.105	116.98	117.73	-0.75	-2.1	68.2	41.7	26.50	7.11	2.17	24.000	—	
21.03.2024	3.215	122.74	123.60	-0.86	-1.9	68.7	42.5	26.10	7.11	2.17	24.000	—	
22.03.2024	3.253	124.99	125.88	-0.89	-2.0	68.7	42.7	26.00	7.11	2.17	24.000	—	
23.03.2024	2.768	97.97	98.38	-0.41	1.4	68.2	40.0	28.20	7.11	2.17	24.000	—	
24.03.2024	2.427	78.86	78.99	-0.13		68.6	37.9	30.70	7.11	2.17	24.000	—	
25.03.2024	2.656	92.96	93.32	-0.36	3.2	67.6	39.1	28.50	7.11	2.17	24.000	—	
26.03.2024	2.456	81.34	81.52	-0.18	0.7	68.6	38.5	30.10	7.11	2.17	24.000	—	
27.03.2024	2.686	93.41	93.80	-0.39	0.1	68.3	39.6	28.70	7.11	2.17	24.000	—	
28.03.2024	2.629	93.34	93.73	-0.40		68.0	39.9	28.10	7.11	2.17	24.000	—	
29.03.2024	2.247	73.39	73.48	-0.09	4.3	67.7	37.2	30.60	7.11	2.17	24.000	—	
30.03.2024	2.076	65.60	65.57	0.03	7.3	68.2	36.6	31.60	7.12	2.17	24.000	—	
31.03.2024	1.983	63.05	62.98	0.07	10.2	68.1	36.7	31.40	7.12	2.17	24.000	—	
01.04.2024	1.897	62.88	62.83	0.05	14.3	66.9	36.8	30.10	7.12	2.17	24.000	—	
02.04.2024	1.774	58.54	58.42	0.11	15.4	67.1	36.9	30.30	7.12	2.17	24.000	—	
03.04.2024	1.845	60.40	60.37	0.03	12.1	67.3	36.9	30.50	7.12	2.17	24.000	—	
04.04.2024	2.376	78.87	79.14	-0.27	5.3	69.1	39.0	30.10	7.12	2.17	24.000	—	
05.04.2024	3.051	111.58	112.38	-0.81	1.2	69.5	42.2	27.30	7.12	2.17	24.000	—	
06.04.2024	2.513	84.98	85.34	-0.36	2.3	69.3	39.8	29.50	7.12	2.17	24.000	—	
07.04.2024	2.225	74.90	75.17	-0.27	7.5	67.8	38.1	29.60	7.12	2.17	24.000	—	#
08.04.2024	1.925	60.85	60.84	0.00	12.0	68.1	36.5	31.60	7.12	2.17	24.000	—	
09.04.2024	1.826	58.86	58.80	0.06	14.8	67.8	36.9	31.00	7.12	2.17	24.000	—	
10.04.2024	1.717	54.81	54.66	0.15	16.2	68.4	37.1	31.30	7.12	2.17	24.000	—	
11.04.2024	1.732	54.18	54.06	0.12	15.3	69.4	37.5	31.90	7.12	2.17	24.000	—	
12.04.2024	1.774	57.57	57.49	0.09	10.8	67.8	37.1	30.80	7.12	2.17	24.000	—	
13.04.2024	1.798	56.98	56.88	0.10	10.5	68.4	36.9	31.50	7.12	2.17	24.000	—	
14.04.2024	1.798	56.77	56.70	0.08	10.1	68.5	36.8	31.60	7.12	2.17	24.000	—	
15.04.2024	1.907	63.05	63.07	-0.02	8.7	67.1	36.9	30.20	7.12	2.17	24.000	—	
16.04.2024	1.932	64.39	64.44	-0.05	8.6	67.2	37.3	29.90	7.12	2.17	24.000	—	
17.04.2024	1.879	62.34	62.37	-0.03	9.3	66.8	36.7	30.10	7.12	2.17	24.000	—	
18.04.2024	1.944	66.68	66.85	-0.17	7.9	66.1	37.0	29.10	7.12	2.17	23.100	—	#
<b>Итого:</b>	<b>70.329</b>	<b>2399.19</b>	<b>2405.32</b>	<b>-6.13</b>	—	—	—	—	—	—	<b>743.100</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>2.269</b>	<b>77.39</b>	<b>77.59</b>	<b>-0.20</b>	<b>7.1</b>	<b>68.0</b>	<b>38.4</b>	<b>29.70</b>	<b>7.12</b>	<b>2.17</b>	<b>24.000</b>	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч    Время норм. работы: 743.1 ч    Суммарное время отказа: — ч  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.255 %

Представитель Абонента: \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

*Q = 70,413 Гкал*



*-1,65*