

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **19.11.2024** по **12.12.2024**

по 18.12.24

время создания отчёта: 13.12.2024 в 14:40

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111
 Адрес: ул. Ворошилова, д. 111
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора _____
 Заводской №: 435815

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.11.2024 00:00	558.387	20472.873	20592.619	-119.746	3720.0
13.12.2024 00:00	645.619	23468.371	23633.555	-165.184	4296.0
Итого:	87.232	2995.498	3040.936	-45.438	576.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.11.2024	2.782	86.67	87.92	-1.25	2.5	71.1	39.1	32.00	7.12	2.17	24.000	—		
20.11.2024	2.705	86.03	87.05	-1.02	2.7	70.4	39.1	31.40	7.11	2.17	24.000	—		
21.11.2024	2.383	70.09	71.09	-1.00	7.0	70.2	36.2	33.90	7.11	2.17	24.000	—		
22.11.2024	3.330	114.23	115.98	-1.75	0.3	70.6	41.6	29.10	7.11	2.17	24.000	—		
23.11.2024	3.360	113.71	115.46	-1.75	0.5	71.1	41.6	29.50	7.11	2.17	24.000	—		
24.11.2024	3.856	137.67	139.85	-2.18	-2.6	71.9	43.9	27.90	7.11	2.17	24.000	—		
25.11.2024	3.950	137.11	139.31	-2.20	-4.0	73.1	44.4	28.70	7.11	2.17	24.000	—		
26.11.2024	4.060	141.20	143.53	-2.33	-3.3	73.4	44.7	28.70	7.11	2.17	24.000	—		
27.11.2024	3.965	135.32	137.50	-2.18	-3.6	73.6	44.3	29.20	7.11	2.17	24.000	—		
28.11.2024	3.818	131.55	133.63	-2.07	-2.4	72.7	43.7	28.90	7.11	2.17	24.000	—		
29.11.2024	3.396	113.10	114.77	-1.67	-0.1	71.9	41.9	30.00	7.12	2.17	24.000	—		
30.11.2024	3.397	112.44	114.04	-1.61	-0.4	72.0	41.8	30.10	7.12	2.17	24.000	—		
01.12.2024	3.284	106.48	107.95	-1.48	-0.1	72.1	41.3	30.80	7.12	2.17	24.000	—		
02.12.2024	3.492	121.90	123.65	-1.76	-1.0	70.9	42.4	28.60	7.12	2.17	24.000	—		
03.12.2024	3.372	110.32	111.94	-1.62	-0.5	72.1	41.6	30.50	7.11	2.17	24.000	—		
04.12.2024	3.702	123.05	124.85	-1.81	-2.3	73.0	43.0	30.00	7.11	2.17	24.000	—		
05.12.2024	4.454	166.40	169.09	-2.69	-5.2	73.4	46.7	26.70	7.11	2.17	24.000	—		
06.12.2024	4.424	169.19	171.95	-2.76	-6.4	72.6	46.5	26.10	7.11	2.17	24.000	—		
07.12.2024	3.980	139.67	141.82	-2.15	-3.2	72.5	44.1	28.40	7.11	2.17	24.000	—		
08.12.2024	3.857	132.50	134.50	-2.00	-2.4	72.1	43.1	29.00	7.11	2.16	24.000	—		
09.12.2024	3.567	119.78	121.51	-1.73	-2.0	71.7	42.0	29.70	7.11	2.17	24.000	—		
10.12.2024	3.826	134.51	136.51	-2.00	-5.4	71.9	43.5	28.40	7.11	2.17	24.000	—		
11.12.2024	4.093	143.76	145.90	-2.15	-4.5	73.3	44.9	28.40	7.11	2.17	24.000	—		
12.12.2024	4.178	148.83	151.12	-2.29	-4.0	73.4	45.4	28.00	7.11	2.17	24.000	—		
Итого:	87.231	2995.50	3040.94	-45.44	—	—	—	—	—	—	576.000	—	—	
Средние:	3.635	124.81	126.71	-1.89	-1.7	72.1	42.8	29.30	7.11	2.17	24.000	—	—	


Диагностика

Отчетный период: 576 ч Время норм. работы: 576 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±3.505 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 109,04 т/час

-2,555