

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.09.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 11:18

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111
Адрес: ул. Ворошилова, д. 111
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора _____
Заводской №: 435815

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
15.05.2024 00:00	455,407				
19.10.2024 00:00	475.554	17523.074	17621.170	-98.096	2978.1
Итого:	—	—	—	—	—


Дата	Q, Гкал				Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки				
19.09.2024					9.9							—	#				
20.09.2024					6.9							—	#				
21.09.2024					6.0							—	#				
22.09.2024					6.1							—	#				
23.09.2024					4.3							—	#				
24.09.2024					6.1							—	#				
25.09.2024					9.0							—	#				
26.09.2024					8.8							—	#				
27.09.2024					13.2							—	#				
28.09.2024					13.1							—	#				
29.09.2024					11.4							—	#				
30.09.2024					11.5							—	#				
01.10.2024					11.1							—	#				
02.10.2024					14.6							—	#				
03.10.2024					12.8							—	#				
04.10.2024					11.1							—	#				
05.10.2024					11.2							—	#				
06.10.2024					9.8							—	#				
07.10.2024					14.8							—	#				
08.10.2024					13.4							—	#				
09.10.2024					8.3							—	#				
10.10.2024					9.2	67.2	37.6	29.60	7.10	2.16		—	#T				
11.10.2024	1.759	56.45	54.54	1.91	9.4	67.8	36.7	31.10	7.12	2.17	24.000	—					
12.10.2024	1.907	60.11	58.61	1.50	10.8	68.0	36.3	31.70	7.12	2.17	24.000	—					
13.10.2024	2.038	66.34	65.01	1.33	7.1	66.9	36.3	30.70	7.12	2.17	24.000	—					
14.10.2024	2.815	95.37	93.86	1.51	1.5	69.5	40.0	29.40	7.11	2.17	24.000	—					
15.10.2024	2.485	78.18	76.94	1.24	4.7	70.1	38.3	31.70	7.12	2.17	24.000	—					
16.10.2024	2.366	72.12	71.05	1.07	5.5	69.5	36.8	32.80	7.12	2.17	24.000	—					
17.10.2024	2.816	93.27	92.57	0.70	3.4	69.7	39.5	30.10	7.12	2.17	24.000	—					
18.10.2024	2.869	96.17	95.57	0.60	3.6	70.1	40.3	29.80	7.12	2.17	24.000	—					
Итого:	19.055	618.00	608.13	9.87	—	—	—	—	—	—	192.000	—					
Средние:	2.382	77.25	76.02	1.23	9.0	68.8	38.0	30.80	7.11	2.17	24.000	—					

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 192 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.610 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 20,087 т/час

0,471