

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **18.04.2023** по **17.05.2023**

время создания отчёта: 24.05.2023 в 10:01

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111
 Адрес: ул. Ворошилова, д. 111
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 435815

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	463.254	19959.145	20373.479	-414.334	2522.6
18.05.2023 00:00	475.699	20384.195	20804.578	-420.383	2680.6
Итого:	12.445	425.050	431.099	-6.049	158.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.04.2023	1.943	64.02	64.94	-0.92	10.7	67.4	37.1	30.30	7.12	2.17	24.000	24.000	#
19.04.2023	1.900	63.77	64.67	-0.90	11.0	67.1	37.4	29.70	7.12	2.17	24.000	24.000	#
20.04.2023	1.841	61.88	62.72	-0.84	11.2	67.2	37.5	29.70	7.12	2.17	24.000	24.000	#
21.04.2023	1.873	63.78	64.69	-0.90	10.7	67.0	37.7	29.30	7.12	2.17	24.000	24.000	#
22.04.2023	1.925	65.75	66.69	-0.94	10.1	67.3	38.1	29.20	7.12	2.17	24.000	24.000	#
23.04.2023	1.869	66.48	67.43	-0.95	12.6	66.7	38.6	28.10	7.12	2.17	24.000	24.000	#
24.04.2023					13.8								
25.04.2023					13.4								
26.04.2023					10.9								
27.04.2023					13.0								
28.04.2023					11.3								
29.04.2023					6.8								
30.04.2023					7.0								
01.05.2023					7.0								
02.05.2023					7.3								
03.05.2023					9.0								
04.05.2023					8.3								
05.05.2023					6.3								
06.05.2023					2.9								
07.05.2023					3.2								
08.05.2023					5.3								
09.05.2023					7.1								
10.05.2023					10.6								
11.05.2023					11.4								
12.05.2023					12.9								
13.05.2023					14.6								
14.05.2023					12.6								
15.05.2023					12.2								
16.05.2023					14.0								
17.05.2023					15.5								
Итого:	11.351	385.68	391.14	-5.45	—	—	—	—	—	—	144.000	144.000	—
Средние:	1.892	64.28	65.19	-0.91	10.1	67.1	37.7	29.40	7.12	2.17	24.000	24.000	—

ДиагностикаОтчетный период: 720 ч Время норм. работы: 144 ч Суммарное время отказа: _____Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.404 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

