

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 09:47

Потребитель: ул. Войкова 34
 Адрес: ул. Войкова 34
 Теплосчетчик: KM-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 371958

с 22.11.23 по 22.12.

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	431.620	69954.859	69675.344	279.516	7458.2
13.12.2023 00:00	503.335	79704.016	79386.688	317.328	7962.2
Итого:	71.715	9749.157	9711.344	37.812	504.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	3.438	463.55	461.72	1.83	-6.1	59.0	51.6	7.40	5.85	4.86	24.000	—	#T
23.11.2023	3.490	463.73	461.87	1.86	-6.1	59.2	51.7	7.50	5.83	4.84	24.000	—	#T
24.11.2023	3.153	464.34	462.56	1.78	-2.8	56.7	49.9	6.80	5.76	4.76	24.000	—	#T
25.11.2023	2.773	464.77	463.08	1.69	-3.7	52.8	46.8	6.00	5.69	4.70	24.000	—	#T
26.11.2023	2.939	464.60	462.87	1.73	-4.2	54.5	48.2	6.30	5.73	4.73	24.000	—	#T
27.11.2023	2.731	464.88	463.19	1.70	-1.0	52.5	46.6	5.90	5.68	4.69	24.000	—	#T
28.11.2023	3.174	464.58	462.84	1.74	-4.0	56.4	49.6	6.80	5.77	4.78	24.000	—	#T
29.11.2023	3.220	464.22	462.45	1.77	-6.0	57.1	50.1	6.90	5.77	4.78	24.000	—	#T
30.11.2023	2.979	464.52	462.74	1.78	-2.0	54.3	47.9	6.40	5.73	4.75	24.000	—	#T
01.12.2023	3.127	464.34	462.59	1.75	-5.0	56.2	49.5	6.70	5.74	4.76	24.000	—	#T
02.12.2023	3.120	464.38	462.53	1.84	-9.0	56.1	49.4	6.70	5.73	4.75	24.000	—	#T
03.12.2023	3.430	463.99	462.13	1.87	-7.4	59.1	51.7	7.40	5.80	4.82	24.000	—	#T
04.12.2023	3.501	463.76	461.97	1.79	-9.3	59.1	51.6	7.50	5.80	4.83	24.000	—	#T
05.12.2023	3.569	463.95	462.09	1.85	-12.2	60.0	52.3	7.70	5.80	4.83	24.000	—	#T
06.12.2023	3.612	463.99	462.19	1.81	-15.0	60.2	52.4	7.80	5.81	4.83	24.000	—	#T
07.12.2023	3.849	463.84	462.06	1.78	-14.7	61.9	53.7	8.30	5.83	4.85	24.000	—	#T
08.12.2023	4.149	463.85	461.92	1.93	-12.0	64.4	55.5	8.90	5.85	4.88	24.000	—	#T
09.12.2023	4.218	464.02	462.26	1.76	-11.9	64.6	55.5	9.10	5.85	4.88	24.000	—	#T
10.12.2023	3.935	464.34	462.48	1.87	-7.4	62.4	53.9	8.50	5.83	4.86	24.000	—	#T
11.12.2023	3.682	464.67	462.82	1.85	-6.1	60.0	52.1	7.90	5.82	4.85	24.000	—	#T
12.12.2023	3.628	464.85	463.02	1.84	-5.3	59.5	51.7	7.80	5.83	4.86	24.000	—	#T
Итого:	71.717	9749.16	9711.35	37.81	—	—	—	—	—	—	504.000	—	—
Средние:	3.415	464.25	462.45	1.80	-7.2	58.4	51.0	7.30	5.79	4.80	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 504 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.389 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 105,865 Гкал

