

Слеп

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:05

Потребитель: ул. Войкова 34
Адрес: ул. Войкова 34
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	361.501	56077.082	55846.930	230.152	6741.5
22.11.2023 00:00	431.620	69954.859	69675.344	279.516	7458.2
Итого:	70.119	13877.777	13828.414	49.364	716.7

Q = 70,442

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	1.904	444.51	443.01	1.50	3.2	46.2	42.0	4.30	5.66	4.57	22.900	—	#T
24.10.2023	2.211	465.04	463.60	1.45	1.8	48.1	43.3	4.70	5.68	4.60	24.000	—	#T
25.10.2023	2.613	464.83	463.13	1.70	0.1	52.0	46.4	5.60	5.72	4.64	24.000	—	#T
26.10.2023	2.843	464.68	462.98	1.70	-0.4	53.7	47.6	6.10	5.71	4.65	24.000	—	#T
27.10.2023	2.838	464.52	462.79	1.74	-0.9	53.9	47.8	6.10	5.71	4.65	24.000	—	#T
28.10.2023	2.504	464.80	463.17	1.63	-0.7	50.5	45.1	5.40	5.67	4.61	24.000	—	#T
29.10.2023	2.469	464.59	462.91	1.69	-0.4	49.9	44.6	5.30	5.66	4.61	24.000	—	#T
30.10.2023	2.320	464.88	463.27	1.61	-0.4	48.7	43.7	5.00	5.66	4.60	24.000	—	#T
31.10.2023	1.924	464.97	463.40	1.57	7.5	45.3	41.1	4.10	5.63	4.57	24.000	—	#T
01.11.2023	1.755	465.14	463.61	1.52	10.9	44.3	40.5	3.80	5.61	4.55	24.000	—	#T
02.11.2023	1.738	421.89	420.48	1.41	8.6	45.2	41.1	4.10	5.63	4.58	21.800	—	#T
03.11.2023	2.121	465.06	463.37	1.70	3.4	47.6	43.0	4.50	5.65	4.60	24.000	—	#T
04.11.2023	2.208	464.97	463.32	1.65	3.7	48.2	43.4	4.70	5.66	4.61	24.000	—	#T
05.11.2023	1.937	464.79	463.15	1.63		45.7	41.6	4.20	5.62	4.58	24.000	—	#T
06.11.2023	1.844	464.93	463.22	1.72	9.5	45.1	41.2	4.00	5.62	4.58	24.000	—	#T
07.11.2023	1.882	464.88	463.27	1.61	9.4	45.6	41.6	4.00	5.61	4.58	24.000	—	#T
08.11.2023	1.928	464.95	463.29	1.67	7.7	46.0	41.9	4.10	5.63	4.60	24.000	—	#T
09.11.2023	2.007	464.73	463.16	1.57	5.0	46.8	42.5	4.30	5.65	4.61	24.000	—	
10.11.2023	1.989	465.22	463.60	1.61	4.9	46.3	42.0	4.30	5.64	4.60	24.000	—	
11.11.2023	2.016	465.23	463.57	1.66	4.8	46.3	42.0	4.30	5.63	4.59	24.000	—	
12.11.2023	2.065	465.15	463.46	1.69	5.2	46.6	42.2	4.40	5.64	4.61	24.000	—	
13.11.2023	2.126	464.97	463.31	1.66	3.7	47.1	42.6	4.60	5.64	4.62	24.000	—	
14.11.2023	2.093	464.74	463.10	1.64	3.0	46.6	42.1	4.50	5.63	4.62	24.000	—	
15.11.2023	2.185	464.68	462.95	1.73	1.9	47.8	43.1	4.70	5.64	4.61	24.000	—	
16.11.2023	2.243	464.60	463.00	1.60	1.9	48.3	43.4	4.80	5.66	4.63	24.000	—	
17.11.2023	2.734	464.38	462.66	1.71	-0.9	52.9	47.0	5.90	5.71	4.69	24.000	—	
18.11.2023	3.258	463.92	462.16	1.76	-5.3	57.7	50.7	7.00	5.78	4.76	24.000	—	
19.11.2023	3.508	463.67	461.91	1.76	-5.5	60.2	52.6	7.60	5.84	4.81	24.000	—	
20.11.2023	3.342	463.87	462.15	1.72	-5.1	58.3	51.1	7.20	5.82	4.81	24.000	—	
21.11.2023	3.516	463.17	461.41	1.76	-5.4	59.9	52.4	7.60	5.85	4.86	24.000	—	
Итого:	70.121	13877.78	13828.41	49.36	—	—	—	—	—	—	716.700	—	—
Средние:	2.337	462.59	460.95	1.65	2.5	49.4	44.3	5.00	5.68	4.63	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 716.7 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.356 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

