

ООО УК «Векст»

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.01.2025 по 18.02.2025

время создания отчёта: 19.02.2025 в 15:54

Потребитель: ул. Войкова 34
 Адрес: ул. Войкова 34
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 371958

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.01.2025 00:00	54.004	8160.034	8080.156	79.878	432.0
19.02.2025 00:00	150.744	22208.508	21988.389	220.119	1176.0
Итого:	96.740	14048.474	13908.233	140.241	744.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.01.2025	2.938	453.12	448.67	4.45	-1.4	55.0	48.5	6.50	5.88	4.99	24.000	—	#
20.01.2025	2.994	453.12	448.65	4.47	0.1	55.4	48.8	6.60	5.88	4.99	24.000	—	#
21.01.2025	3.018	453.17	448.69	4.48	-4.6	55.2	48.5	6.70	5.87	4.99	24.000	—	#
22.01.2025	3.104	453.11	448.63	4.49	-3.8	54.8	48.0	6.80	5.87	4.99	24.000	—	#
23.01.2025	3.071	453.09	448.65	4.44	-2.9	54.5	47.7	6.80	5.87	4.99	24.000	—	#
24.01.2025	3.033	453.12	448.73	4.39	-3.6	54.5	47.8	6.70	5.87	4.99	24.000	—	#
25.01.2025	3.035	453.17	448.75	4.43	-1.6	54.8	48.1	6.70	5.87	4.99	24.000	—	#
26.01.2025	2.982	453.29	448.82	4.47	1.6	54.7	48.1	6.60	5.87	4.99	24.000	—	#
27.01.2025	2.944	453.33	448.89	4.45	3.9	54.8	48.3	6.50	5.87	4.99	24.000	—	#
28.01.2025	2.706	453.46	449.04	4.42	3.6	53.0	47.0	6.00	5.96	5.07	24.000	—	#
29.01.2025	2.560	453.69	449.34	4.36	3.9	51.5	45.9	5.60	5.86	4.98	24.000	—	#
30.01.2025	2.607	453.67	449.28	4.39	4.6	52.2	46.4	5.70	5.82	4.93	24.000	—	#
31.01.2025	2.666	453.65	449.18	4.47	2.8	52.5	46.7	5.90	5.82	4.94	24.000	—	#
01.02.2025	2.648	453.67	449.23	4.44	3.5	52.3	46.4	5.80	5.81	4.93	24.000	—	#
02.02.2025	2.636	453.70	449.20	4.50	0.0	51.9	46.1	5.80	5.82	4.94	24.000	—	#
03.02.2025	2.651	453.61	449.12	4.49	-1.4	51.9	46.1	5.80	5.82	4.94	24.000	—	#
04.02.2025	2.656	457.00	452.56	4.44	-2.4	51.8	46.0	5.80	5.83	4.93	24.000	—	#
05.02.2025	2.739	457.28	452.82	4.46	-1.4	52.2	46.2	6.00	5.83	4.93	24.000	—	#
06.02.2025	2.802	453.38	448.95	4.43	-1.9	52.6	46.4	6.20	5.82	4.94	24.000	—	#
07.02.2025	3.381	453.06	448.48	4.58	-4.4	57.7	50.3	7.50	5.96	5.08	24.000	—	#
08.02.2025	3.469	452.98	448.36	4.62	-5.1	58.5	50.9	7.60	5.99	5.10	24.000	—	#
09.02.2025	3.446	452.94	448.34	4.60	-5.5	58.7	51.1	7.60	5.98	5.10	24.000	—	#
10.02.2025	3.507	452.93	448.31	4.62	-6.3	59.3	51.6	7.70	5.99	5.11	24.000	—	#
11.02.2025	3.507	453.16	448.38	4.78	-6.5	59.4	51.6	7.70	5.99	5.11	24.000	—	#T
12.02.2025	3.482	451.67	446.89	4.78	-6.7	58.9	51.2	7.70	6.00	5.12	24.000	—	#T
13.02.2025	3.547	451.70	447.07	4.63	-7.1	59.3	51.5	7.80	6.00	5.12	24.000	—	#T
14.02.2025	3.643	451.70	447.17	4.53	-6.3	60.2	52.1	8.10	6.00	5.12	24.000	—	#T
15.02.2025	3.615	451.78	447.24	4.53	-8.3	60.1	52.1	8.00	6.00	5.12	24.000	—	#T
16.02.2025	3.600	451.57	446.90	4.67	-8.8	59.6	51.7	8.00	5.97	5.10	24.000	—	#T
17.02.2025	3.929	451.56	446.78	4.78	-11.0	62.1	53.4	8.70	5.99	5.12	24.000	—	#T
18.02.2025	3.825	451.80	447.12	4.68	-7.9	61.8	53.3	8.50	5.97	5.09	24.000	—	#T
Итого:	96.741	14048.47	13908.23	140.24	—	—	—	—	—	—	744.000	—	—
Средние:	3.121	453.18	448.65	4.52	-2.7	55.8	49.0	6.90	5.91	5.02	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±3.003 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

