

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023 *д.д. 12.2023*

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:35

Потребитель: ул. Ворошилова, д. 111  
 Адрес: ул. Ворошилова, д. 111  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 435815

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	637.683	27389.352	27914.629	-525.277	3774.1
13.12.2023 00:00	725.681	31410.484	32009.684	-599.199	4155.1
<b>Итого:</b>	<b>87.998</b>	<b>4021.132</b>	<b>4095.055</b>	<b>-73.922</b>	<b>381.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	5.956	265.55	270.46	-4.92	-6.1	74.4	52.1	22.30	7.11	2.17	24.000	—	
23.11.2023	5.972	266.25	271.14	-4.89	-6.1	74.9	52.6	22.30	7.11	2.17	24.000	—	
24.11.2023	5.658	267.97	272.93	-4.96	-2.8	72.9	51.9	21.00	7.11	2.17	24.000	—	
25.11.2023	5.454	273.52	278.60	-5.08	-3.7	71.4	51.6	19.90	7.12	2.17	24.000	—	
26.11.2023	5.411	272.96	277.99	-5.03	-4.2	71.2	51.5	19.70	7.12	2.17	24.000	—	
27.11.2023	5.354	275.55	280.62	-5.08	-1.0	70.8	51.4	19.30	7.11	2.17	24.000	—	
28.11.2023	5.599	264.11	268.92	-4.81	-4.0	73.3	52.2	21.10	7.11	2.17	24.000	—	
29.11.2023	5.543	257.58	262.17	-4.58	-6.0	73.5	52.1	21.40	7.11	2.17	24.000	—	
30.11.2023	5.431	271.49	276.49	-5.00	-2.0	71.0	51.0	19.90	7.11	2.17	24.000	—	
01.12.2023	5.261	241.65	246.27	-4.62	-5.0	73.6	51.9	21.70	7.11	2.17	24.000	—	E
02.12.2023	5.661	257.54	262.47	-4.92	-9.0	74.6	52.7	21.90	7.12	2.17	24.000	—	
03.12.2023	5.847	268.19	273.34	-5.15	-7.4	75.1	53.3	21.70	7.12	2.17	24.000	—	
04.12.2023	5.477	239.04	243.43	-4.39	-9.3	74.7	51.9	22.80	7.12	2.17	24.000	—	#
05.12.2023	5.685	235.93	240.25	-4.32	-12.2	76.6	52.5	24.00	7.12	2.17	24.000	—	
06.12.2023	5.357	207.54	211.12	-3.59	-15.0	76.9	51.2	25.70	7.12	2.17	24.000	—	
07.12.2023					-14.7							—	
08.12.2023					-12.0							—	
09.12.2023					-11.9							—	
10.12.2023					-7.4							—	
11.12.2023					-6.1							—	
12.12.2023					-5.3							—	
<b>Итого:</b>	<b>83.666</b>	<b>3864.86</b>	<b>3936.20</b>	<b>-71.34</b>	—	—	—	—	—	—	<b>360.000</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>5.578</b>	<b>257.66</b>	<b>262.41</b>	<b>-4.76</b>	<b>-7.2</b>	<b>73.7</b>	<b>52.0</b>	<b>21.60</b>	<b>7.11</b>	<b>2.17</b>	<b>24.000</b>	—	—


**Диагностика**

Отчетный период: 504 ч    Время норм. работы: 360 ч    Суммарное время отказа: 0 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.829 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*- 4,262*