

Организация: ООО"УК ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 435815

Адрес дома: ул Ворошилова 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.11.2021 по 13.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,11	4,375	170,928	170,084	0,844	0	0	71,1	45,6	25,5	24	
17,11	4,097595	165,09	164,244	0,846	0	0	69,5	44,7	24,7	24	
18,11	3,729919	134,213	133,465	0,748	0	0	70,1	42,4	27,7	24	
19,11	3,339783	121,059	120,354	0,705	0	0	68,5	41	27,5	24	
20,11	3,510986	127,52	126,826	0,693	0	0	69	41,5	27,5	24	
21,11	3,508606	133,037	132,32	0,717	0	0	68,2	41,9	26,3	24	
22,11	4,322693	177,334	176,482	0,852	0	0	69,4	45,1	24,3	24	
23,11	4,876404	192,533	191,605	0,928	0	0	73	47,8	25,2	24	
24,11	4,495117	167,035	166,172	0,863	0	0	73,2	46,4	26,8	24	
25,11	3,378723	125,465	124,771	0,693	0	0	68,1	41,2	26,9	24	
26,11	3,193176	110,129	109,51	0,619	0	0	68,5	39,5	28,9	24	
27,11	2,97644	100,227	99,631	0,596	0	0	68	38,4	29,6	24	
28,11	2,80127	93,004	92,443	0,561	0	0	67,7	37,6	30,1	24	
29,11	2,84314	95,539	94,951	0,588	0	0	67,9	38,3	29,7	24	
30,11	3,378723	119,447	118,785	0,662	0	0	69,3	41,1	28,2	24	
1,12	4,350708	165,977	165,137	0,84	0	0	71,3	45,2	26,1	24	
2,12	4,332153	160,77	159,916	0,854	0	0	72,5	45,6	26,9	24	
3,12	3,516357	126,35	125,65	0,699	0	0	69	41,2	27,8	24	
4,12	4,377686	168,199	167,389	0,811	0	0	71	45,1	26	24	
5,12	4,032349	148,268	147,49	0,777	0	0	70,8	43,7	27,1	24	
6,12	4,286438	153,219	152,422	0,797	0	0	72,4	44,5	27,9	24	
7,12	3,907715	142,938	142,176	0,762	0	0	70,5	43,2	27,3	24	
8,12	4,897034	187,688	186,809	0,879	0	0	73	47	26	24	
9,12	5,749573	220,848	219,865	0,982	0	0	76,6	50,6	25,9	24	
10,12	6,653015	240,055	239,08	0,975	0	0	81,9	54,3	27,6	24	
11,12	6,807373	236,674	234,178	2,496	0	0	83,5	54,8	28,7	24	
12,12	5,044434	189,307	188,514	0,793	0	0	74,9	48,3	26,6	24	
13,12	4,440308	164,52	163,836	0,684	0	0	72	45,1	26,9	24	
Итого	117,2227	4337,37	4314,11	23,26	0	0	72,3	45,4	27	672	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.11.2021	24:00	653,50655	23271,61	23143,34	0	4565,01
13.12.2021	24:00	770,72327	27608,98	27457,45	0	5237,01
Итого		117,223	4337,37	4314,11	0	672

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$T_{\text{отч}} = T_{\text{нараб}} + T_{\text{сб.пит}} + T_{\text{ф.отк}} + T_{\text{дт}} < \text{min} + T_{\text{Г}} < \text{min} + T_{\text{Г}} > \text{max} + T_{\text{о.д.}}$$

672 = 672 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающе
й _____

