

Организация: ООО УК "ЛиЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 435815

Адрес дома: ул Ворошилова 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,10	3,144775	117,086	116,396	0,689	0	0	67,8	41,1	26,8	24	
20,10	3,263916	126,174	125,469	0,705	0	0	68	42,2	25,8	24	
21,10	2,294678	74,473	73,971	0,502	0	0	68	37,2	30,8	24	
22,10	2,211548	71,047	70,576	0,471	0	0	68,1	37	31,1	24	
23,10	2,308167	74,924	74,445	0,479	0	0	67,9	37,1	30,7	24	
24,10	3,18573	117,791	117,154	0,637	0	0	67,9	40,9	27	24	
25,10	3,813721	153,883	153,088	0,795	0	0	68,9	44,2	24,7	24	
26,10	2,957275	109,043	108,35	0,693	0	0	67,8	40,7	27,1	24	
27,10	2,593384	86,789	86,162	0,627	0	0	67,9	38,1	29,8	24	
28,10	2,377319	76,471	75,924	0,547	0	0	67,8	36,8	31	24	
29,10	2,32605	74,553	74,031	0,521	0	0	67,8	36,7	31,1	24	
30,10	2,266418	72,082	71,563	0,52	0	0	68,2	36,8	31,4	24	
31,10	2,4021	78,334	77,779	0,555	0	0	67,9	37,3	30,6	24	
1,11	2,591736	88,523	87,945	0,578	0	0	67,5	38,3	29,2	24	
2,11	2,93573	102,984	102,342	0,643	0	0	69,2	40,8	28,4	24	
3,11	2,086304	67,65	67,197	0,453	0	0	68	37,3	30,8	20,57	U
4,11	2,320496	75,492	75,023	0,469	0	0	67,4	36,7	30,7	24	
5,11	2,319214	74,295	73,844	0,451	0	0	68	36,8	31,2	24	
6,11	2,267151	72,086	71,627	0,459	0	0	68,3	36,9	31,4	24	
7,11	2,401428	78,199	77,723	0,477	0	0	68	37,4	30,6	24	
8,11	2,386047	77,5	77,047	0,453	0	0	67,5	36,8	30,7	24	
9,11	3,930481	154,117	153,418	0,699	0	0	69,1	43,6	25,4	24	
10,11	4,152527	161,014	160,193	0,82	0	0	70,6	44,9	25,7	24	
11,11	3,126343	108,619	107,984	0,635	0	0	69	40,3	28,7	24	
12,11	3,249268	118,076	117,443	0,633	0	0	68	40,5	27,5	24	
13,11	3,209778	113,656	113,051	0,605	0	0	68,1	40	28,2	24	
14,11	3,594177	134,51	133,816	0,693	0	0	68,7	42,1	26,7	24	
15,11	4,04718	162,393	161,617	0,775	0	0	68,7	43,9	24,8	24	
Итого	79,7629	2821,76	2805,18	16,58	0	0	68,4	40,2	28,2	668,57	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	573,73761	20449,85	20338,16	0	3896,44
15.11.2021	24:00	653,50055	23271,61	23143,34	0	4565,01
Итого		79,763	2821,76	2805,18	0	668,57

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
672 668,57 3,43 0 0 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й

Серпуховский филиал
ОАО "Газпром теплоэнерго МО"
Тепловая инспекция"

Qдоп. = 80,173 Гкал