

Организация: ООО "УК МСЭ" *УК МСЭ*

Номер абонента: ТС ОАО "Металлург" № 1

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 435815

Адрес дома: ул Ворошилова 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплopotребления  
за период с 21.09.2021 по 18.10.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, °C	
		M1	M2				T1	T2
21,09	2,052551	66,217	65,594	0,623	0	0	66,9	35,9
22,09	2,080139	66,883	65,951	0,932	0	0	66,9	35,8
23,09	1,986267	63,492	62,764	0,729	0	0	66,5	35,3
24,09	1,996155	62,369	61,574	0,795	0	0	67,2	35,3
25,09	1,983154	61,525	60,912	0,613	0	0	67,2	35,1
26,09	2,08783	64,922	64,34	0,582	0	0	67,2	35,1
27,09	2,089844	64,662	64,076	0,586	0	0	67,4	35,1
28,09	1,990356	61,111	60,582	0,529	0	0	67,2	34,7
29,09	1,997559	60,859	60,328	0,531	0	0	67,3	34,6
30,09	2,028076	61,248	60,682	0,566	0	0	67,6	34,6
1,10	2,040588	61,666	60,998	0,668	0	0	67,4	34,4
2,10	2,063171	62,482	61,953	0,529	0	0	67,4	34,5
3,10	2,053467	62,281	61,77	0,512	0	0	67,1	34,2
4,10	2,070129	63,172	62,664	0,508	0	0	67,1	34,4
5,10	2,068909	62,295	61,805	0,49	0	0	67,6	34,4
6,10	2,034973	61,395	60,75	0,645	0	0	67,6	34,5
7,10	2,012573	61,307	60,563	0,744	0	0	67,3	34,5
8,10	2,023804	62,094	61,551	0,543	0	0	67	34,4
9,10	2,02301	60,912	60,385	0,527	0	0	67,7	34,6
10,10	1,986694	59,465	58,939	0,525	0	0	67,8	34,4
11,10	2,585205	101,443	100,844	0,6	0	0	67	41,6
12,10	1,96936	70,545	70,166	0,379	0	0	68	40,1
13,10	2,256287	73,094	72,594	0,5	0	0	67,7	36,9
14,10	2,272888	73,727	73,244	0,482	0	0	67,7	37
15,10	2,491882	85,227	84,658	0,568	0	0	67,6	38,4
16,10	2,262024	72,52	72,035	0,484	0	0	68	36,9
17,10	2,381714	78,059	77,523	0,535	0	0	68	37,6
18,10	2,512634	83,783	83,242	0,541	0	0	67,9	38
Итого	59,4012	1888,75	1872,49	16,27	0	0	67,4	36

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
20.09.2021	24:00	514,33636	18561,09	18465,68	0	3227,88
18.10.2021	24:00	573,73761	20449,85	20338,16	0	3896,44
Итого		59,401	1888,75	1872,49	0	668,56

Класс  
D - о  
G - о  
E - ф  
U - о

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.}$$

672                      668,56                      1,42                      0                      2,03                      0                      0                      0

Представитель  
абонента

Представитель  
теплоснабжающе  
й

*Q<sub>гос.</sub> = 59,707 Гкал*