

Организация: ООО УК "ЛиЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 371413

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,10	0,802872	63,865	53,351	10,515	0	0	58,8	53,4	5,4	23,94	D
20,10	0,759094	60,572	50,585	9,987	0	0	58,9	53,5	5,4	22,53	D U
21,10	0,773697	63,443	53,571	9,872	0	0	59,3	54	5,3	24	
22,10	0,753754	63,23	53,558	9,673	0	0	59,1	53,9	5,2	23,97	D
23,10	0,789902	63,643	53,364	10,278	0	0	59,2	53,9	5,3	24	
24,10	0,818787	64,348	53,188	11,159	0	0	58,9	53,6	5,3	23,76	D
25,10	0,767471	63,281	53,522	9,759	0	0	58,5	53,1	5,4	24	
26,10	0,757935	62,977	53,551	9,426	0	0	58,9	53,4	5,5	24	
27,10	0,703033	63,465	53,358	10,106	0	0	56,6	51,6	5	22,31	D
28,10	0,80928	63,924	53,208	10,716	0	0	58,8	53,4	5,4	23,91	D
29,10	0,742447	62,883	53,637	9,246	0	0	59,1	53,7	5,3	24	
30,10	0,810806	64,148	53,156	10,992	0	0	58,7	53,6	5,2	23,95	D
31,10	0,81395	64,316	53,308	11,009	0	0	58,9	53,7	5,2	23,84	D
1,11	0,765961	63,219	53,442	9,776	0	0	59	53,7	5,3	23,97	D
2,11	0,778336	63,395	53,281	10,113	0	0	58,7	53,4	5,3	24	
3,11	0,77124	63,471	53,432	10,039	0	0	58,8	53,5	5,3	23,44	D
4,11	0,745621	62,729	53,508	9,221	0	0	59,1	53,6	5,4	24	
5,11	0,768906	63,316	53,189	10,127	0	0	58,6	53,5	5,2	23,98	D
6,11	0,778854	63,555	53,191	10,363	0	0	58,8	53,6	5,2	23,87	D
7,11	0,873077	65,117	52,691	12,426	0	0	58,7	53,5	5,2	23,91	D
8,11	0,766159	62,949	53,16	9,789	0	0	59	53,6	5,3	24	
9,11	0,72702	58,34	48,926	9,414	0	0	58,7	53,2	5,4	22,86	D
10,11	0,818558	64,799	53,996	10,803	0	0	58,5	53,1	5,4	23,96	
11,11	0,812134	64,674	53,779	10,895	0	0	58,3	53	5,3	23,88	
12,11	0,722809	63,877	54,07	9,807	0	0	57,8	52,6	5,2	23,26	D
13,11	0,857101	65,043	53,578	11,465	0	0	59	53,6	5,4	23,97	D
14,11	0,810181	64,631	53,811	10,82	0	0	58,5	53,1	5,3	23,87	D
15,11	0,822266	64,475	53,752	10,723	0	0	58,8	53,3	5,5	23,98	D
Итого	21,9212	1777,68	1489,17	288,52	0	0	58,7	53,4	5,3	665,18	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	214,52037	18386,7	15655,37	0	6797,44
15.11.2021	24:00	236,44162	20164,38	17144,54	0	7462,62
Итого		21,921	1777,68	1489,17	0	665,18

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания


$$Totч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max + То.д.$$
 672 665,18 1,25 0 5,58 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten calculations:
 $V_{доп} = 300,575 м^3$
 $Q_{тс доп} = 18,756 Гкал$

Handwritten note: Сум. расход в м³

