

Организация "ООО УК "Лия"  
 Адрес ул. Глазовская, д. 32  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Глазовская 32  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 450490  
 Год: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Год: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.01.2022 по 15.02.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. ТН
16.01.22	3.371	361.8906	362.0317	-	0.1411	61.96	52.66	9.30	0.95	23.05	ED
17.01.22	3.506	375.6626	375.3184	0.3442	-	62.31	52.99	9.32	0.00	24.00	
18.01.22	3.560	377.8638	377.8091	0.0547	-	62.68	53.27	9.41	0.00	24.00	
19.01.22	4.069	376.1509	376.1997	-	0.0488	67.75	56.95	10.80	0.00	24.00	
20.01.22	3.554	377.0112	377.0781	-	0.0669	62.72	53.31	9.41	0.00	24.00	
21.01.22	3.648	379.4199	379.3428	0.0771	-	63.65	54.05	9.60	0.00	24.00	
22.01.22	3.477	377.9229	377.9673	-	0.0444	62.18	52.99	9.19	0.00	24.00	
23.01.22	3.543	378.4653	378.4531	0.0122	-	62.59	53.25	9.35	0.00	24.00	
24.01.22	3.675	365.2188	365.1924	0.0264	-	67.60	55.23	10.05	0.93	23.07	E
25.01.22	4.075	382.7334	382.7656	-	0.0322	65.34	55.40	9.94	0.00	24.00	
26.01.22	3.806	382.3125	382.5332	-	0.2207	66.38	56.29	10.09	1.90	22.10	E
27.01.22	3.632	359.3643	359.3291	0.0352	-	65.46	55.47	9.99	0.00	24.00	
28.01.22	3.811	380.9668	381.0576	-	0.0908	60.98	52.22	8.76	0.00	24.00	
29.01.22	3.346	381.4658	381.0928	0.4521	-	61.00	52.18	8.82	0.00	24.00	
30.01.22	3.369	381.3750	380.9229	0.4521	-	59.34	51.02	8.32	0.96	23.04	E
31.01.22	3.059	366.9287	366.4209	0.5078	-	60.52	51.78	8.75	0.00	24.00	
01.02.22	3.284	374.8477	374.2949	0.5527	-	61.55	52.42	9.13	0.00	24.00	
02.02.22	3.410	372.8271	372.2383	0.5889	-	63.63	54.00	9.64	0.11	23.89	E
03.02.22	3.587	371.7031	371.5781	0.1250	-	63.76	54.13	9.63	0.00	24.00	
04.02.22	3.616	375.0332	374.9229	0.1104	-	68.97	57.78	11.19	0.00	24.00	
05.02.22	4.159	371.1563	371.0801	0.0762	-	64.94	54.85	10.09	0.00	24.00	
06.02.22	3.733	369.5820	369.3945	0.1875	-	60.31	51.64	8.67	0.00	24.00	
07.02.22	3.242	373.2246	372.9121	0.3125	-	60.15	50.98	9.17	0.00	24.00	
08.02.22	3.136	341.6719	341.0684	0.6035	-	60.01	50.30	9.71	1.38	22.62	E
09.02.22	2.878	296.4170	295.4717	0.9453	-	60.52	50.71	9.81	0.00	24.00	
10.02.22	3.111	316.9258	315.8711	1.0547	-	60.21	50.59	9.61	0.00	24.00	
11.02.22	3.067	318.8184	317.7520	1.0664	-	59.34	49.66	9.68	0.00	24.00	
12.02.22	3.143	311.9932	312.1436	0.8955	-	60.35	50.31	10.04	0.00	24.00	
13.02.22	3.119	311.8955	310.8535	0.7520	-	59.91	49.91	10.00	0.00	24.00	
14.02.22	3.119	311.6582	311.7529	0.8047	-	60.96	50.65	10.31	0.00	24.00	
15.02.22	3.225	312.5723	311.7529	0.8193	-	-	-	-	-	-	
Итого	107.235	11136.0781	11125.9463	10.7773	0.6449	62.76	53.14	9.62	6.24	737.76	6.24

Показания интеграторов КМ-5

Глазовская 32

Отчетный период  
 Период отключения  
 Период t1-t2 < m  
 Период G>max  
 Представитель  
 абонента

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
15.02.22	24:00	163.566	16411.33	16399.38	0.00	1095.05
16.01.22	00:00	56.331	5275.25	5273.43	0.00	357.29
Итого:		107.235	11136.08	11125.95	0.00	737.76

744.00\_час.      Период норм. работы      737.76\_час.

питания (U) 0.000\_час.      Период функц. отказа (E) 6.234\_час  
 (D) 0.008\_час.      Период G>тп (G) 0.000\_час

Представитель организации \_\_\_\_\_  
 теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Фвос. = 108,142 Гкал*

*ОО "Газпром теплоснабжение"  
 Тепловая инспекция*