

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 09:26

Потребитель: Глазовская д.32
 Адрес: Глазовская д.32
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора
 Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	414.605	55235.668	54953.516	282.152	3585.7
13.12.2023 00:00	492.257	62535.039	62221.914	313.125	4087.6
Итого:	77.652	7299.371	7268.398	30.973	501.9

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	3.770	323.90	322.54	1.36	-6.1	64.7	53.1	11.60	7.06	6.24	24.000	—	#ET
23.11.2023	3.740	324.34	322.92	1.42	-6.1	64.2	52.7	11.50	7.13	6.30	24.000	—	#ET
24.11.2023	3.374	330.53	328.94	1.59	-2.8	60.9	50.7	10.20	7.26	6.38	24.000	—	#ET
25.11.2023	3.261	335.56	334.08	1.47	-3.7	59.8	50.1	9.70	7.24	6.33	24.000	—	#ET
26.11.2023	3.292	334.43	332.81	1.62	-4.2	59.9	50.1	9.80	7.16	6.26	24.000	—	#ET
27.11.2023	2.855	308.61	307.11	1.49	-1.0	58.4	49.1	9.20	6.72	5.81	24.000	—	#ET
28.11.2023	3.383	367.41	365.75	1.66	-4.0	59.7	50.5	9.20	7.74	6.63	24.000	—	#ET
29.11.2023	3.496	366.36	364.91	1.45	-6.0	60.4	50.9	9.50	7.80	6.69	24.000	—	#ET
30.11.2023	3.345	364.70	363.20	1.50	-2.0	59.2	50.0	9.20	7.83	6.73	24.000	—	#ET
01.12.2023	3.433	363.36	361.91	1.44	-5.0	60.3	50.9	9.40	7.86	6.77	24.000	—	#ET
02.12.2023	3.492	362.23	360.81	1.43	-9.0	61.3	51.6	9.60	7.85	6.78	24.000	—	#ET
03.12.2023	3.706	359.13	357.59	1.54	-7.4	63.1	52.8	10.30	7.87	6.82	24.000	—	#ET
04.12.2023	3.793	354.19	352.56	1.63	-9.3	63.8	53.1	10.70	7.85	6.83	24.000	—	#ET
05.12.2023	3.731	354.13	352.62	1.51	-12.2	63.5	52.9	10.50	7.85	6.83	24.000	—	#ET
06.12.2023	3.606	326.38	325.26	1.12	-15.0	65.7	54.7	11.00	7.90	6.87	21.900	—	
07.12.2023	4.275	356.60	355.03	1.57	-14.7	68.1	56.2	12.00	7.91	6.89	24.000	—	
08.12.2023	4.562	354.18	352.89	1.29	-12.0	70.4	57.6	12.90	7.88	6.88	24.000	—	
09.12.2023	4.650	352.62	351.28	1.34	-11.9	70.7	57.6	13.20	7.88	6.89	24.000	—	
10.12.2023	4.258	352.90	351.50	1.40	-7.4	67.4	55.3	12.10	7.88	6.89	24.000	—	
11.12.2023	3.842	352.67	351.17	1.50	-6.1	63.5	52.6	10.90	7.86	6.86	24.000	—	
12.12.2023	3.789	355.17	353.50	1.67	-5.3	62.9	52.2	10.70	7.81	6.78	24.000	—	
Итого:	77.653	7299.37	7268.40	30.97	—	—	—	—	—	—	501.900	—	—
Средние:	3.698	347.59	346.11	1.48	-7.2	63.2	52.6	10.60	7.64	6.64	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 501.9 ч Суммарное время отказа: 336 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.425 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

по 22.12.23 Q = 115, 1087 ккал




ИПХОВСКИЙ филиал ООО "Газпром теплоснабжение"
 ИНН 5007101649
 ОГРН 1175007008824
 Московская область