

Организация ООО УК "Лидя"  
 Адрес ул. Глазовская, д. 32  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 450490

Гнод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду = мм  
 Гп : 10 л/мин

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 16.02.2022 по 15.03.2022

Дата	Q Гкал	M1	M2	Масса, тонн		M1-M2 Утечка	VI	Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
				M1	M2			t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
16.02.22	3.187	311.7715	310.7227	1.0488	0.00	-	60.71	50.49	10.22	0.01	23.99	U	
17.02.22	3.070	313.4453	312.6387	0.8066	0.00	-	59.69	49.91	9.79	0.00	24.00		
18.02.22	3.111	314.4590	313.6504	0.8086	0.00	-	60.54	50.65	9.89	0.00	24.00		
19.02.22	2.976	301.5723	300.8262	0.7461	0.00	-	60.36	50.50	9.86	0.95	23.05	E	
20.02.22	3.118	314.2207	313.4023	0.8184	0.00	-	60.36	50.44	9.92	0.00	24.00		
21.02.22	3.087	314.1055	313.2852	0.8203	0.00	-	60.15	50.33	9.82	0.00	24.00		
22.02.22	3.090	314.8574	314.1406	0.7168	0.00	-	60.49	50.68	9.81	0.00	24.00		
23.02.22	3.090	314.6074	313.8945	0.7129	0.00	-	60.40	50.58	9.82	0.00	24.00		
24.02.22	3.125	314.2559	313.5332	0.7227	0.00	-	60.72	50.78	9.94	0.00	24.00		
25.02.22	3.019	313.1953	312.3809	0.8145	0.00	-	59.66	50.02	9.63	0.00	24.00		
26.02.22	2.868	311.6680	310.7480	0.9199	0.00	-	57.83	48.63	9.20	0.00	24.00		
27.02.22	2.809	311.4336	310.5059	0.9277	0.00	-	57.08	48.06	9.01	0.00	24.00		
28.02.22	3.001	310.2305	309.4902	0.7402	0.00	-	58.81	49.14	9.67	0.00	24.00		
01.03.22	3.021	303.6719	302.9238	0.7480	0.00	-	59.94	50.00	9.94	0.60	23.40	E	
02.03.22	3.137	311.8945	311.1172	0.7773	0.00	-	60.60	50.55	10.05	0.00	24.00		
03.03.22	3.057	312.3457	311.5430	0.8027	0.00	-	59.91	50.13	9.78	0.00	24.00		
04.03.22	2.968	304.0625	303.2949	0.7676	0.00	-	59.48	49.73	9.76	0.51	23.49	E	
05.03.22	2.958	310.9766	310.2715	0.7051	0.00	-	58.48	48.97	9.51	0.00	24.00		
06.03.22	3.164	310.6621	309.8750	0.7871	0.00	-	60.34	50.16	10.18	0.00	24.00		
07.03.22	2.969	311.8320	310.9863	0.8457	0.00	-	58.49	48.97	9.52	0.00	24.00		
08.03.22	3.045	292.1113	291.3809	0.7305	0.00	-	59.68	49.26	10.42	0.00	24.00		
09.03.22	3.383	284.6133	283.8535	0.7598	0.00	-	63.01	51.13	11.88	0.00	24.00		
10.03.22	3.652	282.3340	281.5586	0.7754	0.00	-	65.62	52.69	12.93	0.00	24.00		
11.03.22	3.466	285.8828	285.0352	0.8477	0.00	-	63.97	51.85	12.12	0.00	24.00		
12.03.22	3.228	287.9258	286.9980	0.9277	0.00	-	61.57	50.36	11.21	0.00	24.00		
13.03.22	3.052	292.1211	291.2246	0.8965	0.00	-	59.76	49.31	10.45	0.00	24.00		
14.03.22	2.931	289.9043	289.0625	0.8418	0.00	-	59.33	49.22	10.11	0.34	23.66	UE	
15.03.22	3.000	292.7246	291.9063	0.8184	0.00	-	59.61	49.36	10.25	0.00	24.00		
Итого	86.581	8532.8848	8510.2500	22.6348	0.00	0.0000	60.20	50.06	10.14	2.42	669.58	2.42	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Тр
------	-------	---	----	----	----	----

Глазовская 32

15.03.22 24:00	250.147	24944.21	24909.63	0.00	1764.63
16.02.22 00:00	163.566	16411.33	16399.38	0.00	1095.05
Итого	86.581	8532.88	8510.25	0.00	669.58


Отчетный период

\_\_\_672.00\_час.      Период норм. работы      \_\_\_669.58\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_0.024\_час.      Период функц.отказа (E) \_\_\_2.396\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_0.000\_час.      Период G<min (g) \_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Фотн. = 86,894 Гкал  
дес.*

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоснабжение МО"  
 "Тепловая инспекция"