

*Лев*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  
за период с 17.02.2023 по 17.03.2023

время создания отчёта: 21.03.2023 в 10:15

Потребитель: Глазовская д.32  
Адрес: Глазовская д.32  
Теплосчетчик: KM-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
№ договора  
Заводской №: 450490,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.02.2023 00:00	159,153	17589,898	17529,844	60,055	1121,6
18.03.2023 00:00	254,027	28064,127	27965,689	98,438	1816,6
<b>Итого:</b>	94,874	10474,229	10435,845	38,383	695,0

Дата	Q, Гкал				Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки				
17.02.2023	3,718	358,93	358,02	0,91	-9,2	63,5	53,2	10,30	7,25	6,22	24,000	24,000	#ET				
18.02.2023	3,764	357,59	356,71	0,89	-9,0	64,0	53,5	10,50	7,23	6,20	24,000	24,000	#ET				
19.02.2023	3,522	357,90	357,00	0,90	-5,2	61,6	51,8	9,80	7,26	6,22	24,000	24,000	#ET				
20.02.2023	3,234	361,05	360,02	1,03	-5,2	58,9	49,9	8,90	7,22	6,16	24,000	24,000	#ET				
21.02.2023	4,093	359,64	358,81	0,83	-11,7	67,2	55,8	11,40	7,26	6,23	24,000	24,000	#ET				
22.02.2023	4,732	354,33	353,61	0,72	-14,7	73,4	60,1	13,30	7,17	6,20	24,000	24,000	#ET				
23.02.2023	4,325	354,91	354,12	0,79	-12,5	69,6	57,4	12,20	7,10	6,11	24,000	24,000	#ET				
24.02.2023	3,510	356,14	355,22	0,92	-6,9	61,6	51,7	9,80	7,18	6,17	24,000	24,000	#ET				
25.02.2023	3,087	363,34	362,26	1,08	0,4	57,7	49,3	8,50	7,23	6,16	24,000	24,000	#ET				
26.02.2023	3,090	365,36	364,32	1,04	0,1	57,7	49,2	8,40	7,20	6,12	24,000	24,000	#ET				
27.02.2023	3,208	360,30	359,15	1,15	-5,1	58,2	49,3	8,90	7,21	6,16	24,000	24,000	#ET				
28.02.2023	3,317	360,90	359,66	1,24	-5,8	59,3	50,1	9,20	7,25	6,20	24,000	24,000	#ET				
01.03.2023	2,914	357,73	356,28	1,45	-5,2	55,4	47,1	8,20	7,32	6,25	23,000						
02.03.2023	3,184	361,30	359,77	1,53	-4,0	58,0	49,2	8,80	7,31	6,24	24,000						
03.03.2023	3,096	363,40	361,90	1,50	-0,4	57,5	49,0	8,50	7,33	6,24	24,000						
04.03.2023	3,093	363,51	361,89	1,62	-1,5	58,1	49,6	8,50	7,37	6,29	24,000						
05.03.2023	3,069	362,56	360,95	1,61	-3,1	57,7	49,2	8,50	7,32	6,24	24,000						
06.03.2023	3,151	362,83	361,23	1,61	-3,9	58,3	49,6	8,70	7,18	6,10	24,000						
07.03.2023	3,244	361,96	360,30	1,66	-5,2	59,3	50,4	8,90	7,36	6,29	24,000						
08.03.2023	3,115	362,78	361,17	1,61	-3,5	58,2	49,6	8,60	7,46	6,38	24,000						
09.03.2023	3,063	362,84	361,15	1,70	-2,0	57,6	49,2	8,40	7,33	6,25	24,000						
10.03.2023	3,301	361,40	359,83	1,56	-5,7	60,0	50,9	9,10	7,32	6,26	24,000						
11.03.2023	3,275	361,25	359,68	1,56	-4,3	59,6	50,5	9,10	7,43	6,37	24,000						
12.03.2023	3,102	364,54	362,92	1,62	2,0	58,3	49,8	8,50	7,24	6,15	24,000						
13.03.2023	3,209	362,44	360,90	1,54	-4,1	59,1	50,3	8,80	7,34	6,27	24,000						
14.03.2023	2,883	364,57	362,99	1,58	0,3	56,2	48,3	7,90	7,27	6,18	24,000						
15.03.2023	2,553	364,60	362,97	1,63	2,2	53,0	46,1	7,00	7,35	6,25	24,000						
16.03.2023	2,478	363,56	361,96	1,60	1,8	52,4	45,6	6,80	7,35	6,25	24,000						
17.03.2023	2,541	362,61	361,05	1,55	0,9	52,8	45,8	7,00	7,25	6,16	24,000						
<b>Итого:</b>	94,871	10474,23	10435,85	38,38	—	—	—	—	—	—	695,000	288,000	—				
<b>Средние:</b>	3,271	361,18	359,86	1,32	-4,2	59,5	50,4	9,10	7,28	6,22	24,000	24,000	—				

Диагностика

Отчетный период: 696 ч    Время норм. работы: 695 ч    Суммарное время отказа: 288 ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,367 %

Представитель Абонента: *[Подпись]*    Представитель теплоснабжающей организации: *[Подпись]*



*Q = 95,011 Гкал*