

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:11

Потребитель: Глазовская д.32
 Адрес: Глазовская д.32
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора _____
 Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	99.988	7438.482	7419.354	19.128	503.9
19.02.2024 00:00	202.526	17699.434	17649.727	49.707	1175.9
Итого:	102.538	10260.952	10230.373	30.579	672.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	4.354	357.63	356.41	1.22	-10.0	70.2	58.0	12.20	7.75	6.71	24.000	—	#ET
23.01.2024	3.654	356.81	355.45	1.37	-5.3	63.0	52.8	10.20	7.76	6.71	24.000	—	#ET
24.01.2024	3.441	361.22	359.79	1.43	-2.1	61.1	51.6	9.50	7.78	6.70	24.000	—	#ET
25.01.2024	3.354	362.77	361.14	1.63	-1.2	60.6	51.4	9.20	7.80	6.70	24.000	—	#ET
26.01.2024	3.214	357.22	356.14	1.08	-2.7	59.4	50.4	9.00	7.59	6.50	24.000	—	#ET
27.01.2024	3.584	362.79	361.81	0.99	-5.8	62.8	52.9	9.90	7.40	6.30	24.000	—	#ET
28.01.2024	3.545	362.37	361.64	0.73	-8.7	62.7	52.9	9.80	7.37	6.28	24.000	—	#ET
29.01.2024	3.501	362.13	361.41	0.72	-9.8	61.8	52.2	9.70	7.39	6.30	24.000	—	#ET
30.01.2024	3.426	373.25	372.36	0.90	-1.1	60.9	51.8	9.20	7.58	6.41	24.000	—	#ET
31.01.2024	3.376	374.92	373.90	1.02	-1.7	60.8	51.8	9.00	7.60	6.42	24.000	—	#ET
01.02.2024	3.250	373.97	372.93	1.04	-0.4	59.8	51.1	8.70	7.66	6.49	24.000	—	
02.02.2024	3.348	373.32	372.15	1.18	-0.4	60.6	51.7	9.00	7.69	6.52	24.000	—	
03.02.2024	3.417	371.58	370.44	1.15	-4.4	61.2	52.1	9.20	7.70	6.54	24.000	—	
04.02.2024	3.304	372.91	371.89	1.02	-0.8	60.3	51.5	8.80	7.72	6.55	24.000	—	
05.02.2024	3.390	372.32	371.21	1.11	-3.8	61.3	52.2	9.10	7.74	6.58	24.000	—	
06.02.2024	3.486	370.94	370.02	0.91	-6.0	62.1	52.7	9.40	7.73	6.57	24.000	—	
07.02.2024	3.585	369.25	368.17	1.08	-7.4	63.2	53.5	9.70	7.69	6.56	24.000	—	
08.02.2024	4.247	365.59	364.74	0.85	-9.8	68.8	57.2	11.60	7.72	6.62	24.000	—	
09.02.2024	4.455	366.64	365.75	0.90	-14.0	70.6	58.5	12.10	7.70	6.60	24.000	—	
10.02.2024	4.626	365.25	364.44	0.80	-18.5	72.4	59.7	12.60	7.62	6.55	24.000	—	
11.02.2024	3.930	365.84	364.87	0.97	-10.0	65.5	54.8	10.70	7.66	6.56	24.000	—	
12.02.2024	3.410	368.75	367.54	1.22	-3.0	60.6	51.4	9.20	7.74	6.62	24.000	—	
13.02.2024	3.484	366.97	365.74	1.24	-3.3	61.1	51.7	9.50	7.74	6.62	24.000	—	
14.02.2024	3.994	364.83	363.63	1.20	-6.1	65.3	54.4	10.90	7.70	6.61	24.000	—	
15.02.2024	4.234	363.44	362.28	1.16	-9.0	67.6	55.9	11.60	7.71	6.63	24.000	—	
16.02.2024	3.935	364.35	363.05	1.31	-7.0	64.9	54.2	10.80	7.75	6.66	24.000	—	
17.02.2024	3.603	366.34	365.16	1.18	-7.7	62.2	52.4	9.80	7.72	6.61	24.000	—	
18.02.2024	3.392	367.55	366.35	1.21	-2.2	60.4	51.2	9.20	7.66	6.54	24.000	—	
Итого:	102.539	10260.95	10230.37	30.58	—	—	—	—	—	—	672.000	—	—
Средние:	3.662	366.46	365.37	1.09	-5.8	63.3	53.3	10.00	7.67	6.55	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 672 ч Суммарное время отказа: 240 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.298 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

