

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 11:30

Потребитель: Глазовская д.32
 Адрес: Глазовская д.32
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	346.682	36900.680	36769.090	131.590	2533.9
19.05.2024 00:00	369.866	41346.043	41195.496	150.547	2856.0
Итого:	23.184	4445.363	4426.406	18.957	322.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	1.184	328.90	327.63	1.27	8.8	37.6	34.0	3.60	7.87	6.67	23.800	—	#ET
20.04.2024	1.254	328.90	327.54	1.36	6.3	38.2	34.4	3.80	7.90	6.70	24.000	—	#ET
21.04.2024	1.232	328.84	327.72	1.12	11.3	38.5	34.8	3.70	7.88	6.67	24.000	—	#ET
22.04.2024	0.980	328.86	327.64	1.22	12.0	37.4	34.1	3.40	7.86	6.66	20.900	—	#ET
23.04.2024	1.191	328.48	327.23	1.26	8.6	38.0	34.4	3.60	8.00	6.80	24.000	—	#ET
24.04.2024	1.186	328.54	327.45	1.08	8.1	38.1	34.5	3.60	8.02	6.81	24.000	—	#ET
25.04.2024	0.283	82.14	81.84	0.30	13.8	37.9	34.5	3.40	2.48	1.82	6.000	—	#ET
26.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	19.6	18.8	0.80	0.47	0.05	0.000	—	#ET
27.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	19.2	18.5	0.70	0.41	0.05	0.000	—	#ET
28.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	18.5	17.9	0.70	0.39	0.17	0.000	—	#ET
29.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.3	18.5	17.8	0.70	0.38	0.20	0.000	—	#ET
30.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.9	18.6	18.0	0.60	0.34	0.24	0.000	—	#ET
01.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	18.8	18.1	0.70	0.29	0.14	0.000	—	#ET
02.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	18.0	17.3	0.70	0.28	0.04	0.000	—	#ET
03.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.5	17.0	16.4	0.60	0.31	0.13	0.000	—	#ET
04.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.4	16.4	15.9	0.60	0.30	0.19	0.000	—	#T
05.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.2	16.5	16.0	0.50	0.28	0.19	0.000	—	#T
06.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.2	16.3	15.7	0.60	0.28	0.16	0.000	—	#T
07.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.5	14.8	14.2	0.60	0.32	2.21	0.000	—	#T
08.05.2024	1.743	263.45	262.23	1.22	3.0	50.6	43.9	6.60	4.71	4.78	16.900	—	#T
09.05.2024	2.369	353.59	351.86	1.73	1.2	51.9	45.2	6.70	6.89	5.77	24.000	—	#
10.05.2024	2.426	354.64	352.88	1.77	6.1	53.7	46.9	6.80	6.89	5.78	24.000	—	#
11.05.2024	2.319	340.08	338.06	2.02	7.3	53.8	47.0	6.80	6.86	5.85	24.000	—	#
12.05.2024	2.321	331.36	329.36	2.00	2.9	53.4	46.4	7.00	6.83	5.87	24.000	—	#
13.05.2024	2.253	332.47	331.06	1.41	4.8	52.1	45.3	6.80	6.69	5.73	24.000	—	#
14.05.2024	1.976	332.14	330.86	1.28	7.1	48.5	42.6	5.90	6.75	5.78	24.000	—	#
15.05.2024	0.468	82.98	83.06	-0.07	10.1	47.2	41.6	5.60	1.99	1.72	14.500	—	
16.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.2	19.4	19.3	0.10	0.13	0.07	0.000	—	
17.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	15.2	19.3	18.6	0.70	0.16	0.12	0.000	—	
18.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.7	19.0	18.3	0.70	0.17	0.12	0.000	—	
Итого:	23.185	4445.36	4426.41	18.96	—	—	—	—	—	—	322.100	—	—
Средние:	0.773	148.18	147.55	0.63	9.1	31.6	28.7	2.90	3.40	2.92	10.700	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 322.1 ч Суммарное время отказа: 336 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.427 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации