

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с **01.10.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 10:45

Потребитель: Глазовская д.32  
Адрес: Глазовская д.32  
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
№ договора \_\_\_\_\_  
Заводской №: 450490

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2024 00:00	369.867	41346.051	41195.504	150.547	2856.0
19.10.2024 00:00	386.689	44785.195	44635.711	149.484	3103.1
<b>Итого:</b>	<b>16.822</b>	<b>3439.144</b>	<b>3440.207</b>	<b>-1.063</b>	<b>247.1</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	20.2	19.7	0.50	0.02	0.02	0.000	—	#ET
02.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.6	20.0	19.4	0.60	0.02	0.02	0.000	—	#ET
03.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.8	20.2	19.6	0.60	0.03	0.01	0.000	—	#ET
04.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	21.9	20.2	1.70	0.04	0.01	0.000	—	#ET
05.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.2	24.8	21.7	3.10	0.05	0.01	0.000	—	#ET
06.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.8	23.0	20.5	2.50	0.04	0.01	0.000	—	#ET
07.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.8	37.5	35.3	2.20	3.20	2.77	0.000	—	#ET
08.10.2024	0.369	164.82	165.00	-0.18	13.4	46.2	42.7	3.50	6.53	5.58	7.100	—	
09.10.2024	1.487	354.52	354.80	-0.28	8.3	44.8	40.6	4.20	7.12	6.11	24.000	—	
10.10.2024	1.518	330.62	330.48	0.13	9.2	43.5	38.9	4.60	6.98	6.12	24.000	—	
11.10.2024	1.531	328.63	328.81	-0.18	9.4	43.7	39.0	4.70	6.95	6.10	24.000	—	
12.10.2024	1.544	327.97	328.29	-0.31	10.8	43.3	38.6	4.70	6.94	6.09	24.000	—	
13.10.2024	1.520	316.44	316.65	-0.21	7.1	42.5	37.7	4.80	6.98	6.19	24.000	—	
14.10.2024	1.968	321.55	321.89	-0.34	1.5	46.7	40.5	6.10	7.03	6.22	24.000	—	
15.10.2024	1.696	324.24	324.00	0.24	4.7	43.7	38.4	5.20	7.04	6.21	24.000	—	
16.10.2024	1.619	323.77	323.75	0.02	5.5	43.0	38.0	5.00	7.07	6.24	24.000	—	
17.10.2024	1.826	323.54	323.41	0.13	3.4	45.1	39.4	5.60	7.12	6.30	24.000	—	
18.10.2024	1.745	323.05	323.14	-0.09	3.6	44.1	38.7	5.40	7.10	6.27	24.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>16.823</b>	<b>3439.15</b>	<b>3440.21</b>	<b>-1.06</b>	—	—	—	—	—	—	<b>247.100</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>0.935</b>	<b>191.06</b>	<b>191.12</b>	<b>-0.06</b>	<b>9.0</b>	<b>36.3</b>	<b>32.7</b>	<b>3.60</b>	<b>4.46</b>	<b>3.91</b>	<b>13.700</b>	—	—

**Диагностика**

Отчетный период: 432 ч    Время норм. работы: 247.1 ч    Суммарное время отказа: 168 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.031 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

