

Организация ООО УК "Лия"  
 Адрес ул. Глазовская, д.32  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 450490

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.02.2021 по 18.03.2021

*с 01.03.21*

*567195*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.02.21	4.881	387.6475	389.5078	-	0.00	1.8604	73.96	61.39	12.57	0.00	24.00	
20.02.21	4.219	390.7578	392.5273	-	0.00	1.7695	67.96	57.19	10.78	0.00	24.00	
21.02.21	4.064	394.4570	396.1494	-	0.00	1.6924	67.00	56.71	10.28	0.00	24.00	
22.02.21	4.305	389.8018	391.5732	-	0.00	1.7715	68.32	57.30	11.02	0.00	24.00	
23.02.21	5.298	384.4746	386.4834	-	0.00	2.0088	77.29	63.54	13.75	0.00	24.00	
24.02.21	4.982	386.3486	388.2588	-	0.00	1.9102	74.42	61.54	12.87	0.00	24.00	
25.02.21	3.524	392.0078	393.8262	-	0.00	1.8184	61.17	52.20	8.97	0.00	24.00	
26.02.21	2.562	397.4580	399.3018	-	0.00	1.8438	51.76	45.33	6.43	0.00	24.00	
27.02.21	2.647	396.3350	398.0771	-	0.00	1.7422	52.87	46.21	6.66	0.00	24.00	
28.02.21	2.811	396.7188	398.5430	-	0.00	1.8242	55.08	48.02	7.07	0.00	24.00	
01.03.21	2.761	396.9482	398.6875	-	0.00	1.7393	54.65	47.72	6.94	0.00	24.00	
02.03.21	2.624	396.9736	398.6865	-	0.00	1.7129	53.08	46.49	6.59	0.00	24.00	
03.03.21	2.868	395.3350	397.0781	-	0.00	1.7432	55.71	48.47	7.24	0.00	24.00	
04.03.21	2.766	396.2852	398.0098	-	0.00	1.7246	54.46	47.50	6.96	0.00	24.00	
05.03.21	3.297	394.5859	396.3613	-	0.00	1.7754	60.04	51.70	8.34	0.00	24.00	
06.03.21	3.571	391.5801	393.3418	-	0.00	1.7617	62.63	53.53	9.10	0.00	24.00	
07.03.21	3.674	392.0938	393.8789	-	0.00	1.7852	63.46	54.11	9.35	0.00	24.00	
08.03.21	3.616	390.4023	392.1172	-	0.00	1.7148	62.66	53.42	9.25	0.00	24.00	
09.03.21	4.370	390.2813	391.9609	-	0.00	1.6797	69.88	58.70	11.18	0.00	24.00	
10.03.21	4.955	391.5313	393.3125	-	0.00	1.7813	75.02	62.39	12.63	0.00	24.00	
11.03.21	4.704	404.7559	406.5742	-	0.00	1.8184	72.33	60.73	11.60	0.00	24.00	
12.03.21	4.376	407.6973	409.4160	-	0.00	1.7188	69.41	58.70	10.71	0.00	24.00	
13.03.21	3.504	410.9316	412.6523	-	0.00	1.7207	60.93	52.43	8.51	0.00	24.00	
14.03.21	2.919	414.1816	415.8066	-	0.00	1.6250	55.59	48.56	7.03	0.00	24.00	
15.03.21	2.651	415.5059	417.1348	-	0.00	1.6289	52.86	46.50	6.36	0.00	24.00	
16.03.21	2.742	417.3809	418.7480	-	0.00	1.3672	53.99	47.44	6.55	0.00	24.00	
17.03.21	2.954	419.9082	421.2129	-	0.00	1.3047	56.06	49.05	7.01	0.00	24.00	
18.03.21	2.774	416.2305	417.7832	-	0.00	1.5527	54.80	48.16	6.64	0.00	24.00	
<b>Итого</b>	<b>100.419</b>	<b>11158.6152</b>	<b>11207.0107</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>48.3959</b>	<b>61.94</b>	<b>52.96</b>	<b>8.98</b>	<b>0.00</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00</b>

*-39,295  
= 61,126*

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.03.21	24:00	218.949	22718.83	22827.52	0.00	1374.51
19.02.21	00:00	118.530	11560.22	11620.50	0.00	702.51
<b>Итого</b>		<b>100.419</b>	<b>11158.62</b>	<b>11207.01</b>	<b>0.00</b>	<b>672.00</b>

Отчетный период \_\_\_\_\_ 672.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 672.00 час.  
 Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_



Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*с 01.03.21 по 18.03.21*