

Уж Асв

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:10

Потребитель: Глазовская д.32
Адрес: Глазовская д.32
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00					
23.10.2023 00:00	339.641	45120.668	44891.332	229.336	2865.9
Итого:	—	—	—	—	—

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023					13.6							24.000	#ET
02.10.2023					11.7							24.000	#ET
03.10.2023					12.5							24.000	#ET
04.10.2023					13.9							24.000	#ET
05.10.2023					10.5							24.000	#ET
06.10.2023					9.3							24.000	#ET
07.10.2023					5.3							24.000	#ET
08.10.2023					6.0							24.000	#ET
09.10.2023					4.1							24.000	#ET
10.10.2023					1.3	46.2	40.3	5.90	7.34	6.47		20.700	#ET
11.10.2023	1.714	334.29	332.46	1.83	2.4	43.5	38.3	5.10	7.29	6.41	24.000		E
12.10.2023	1.578	337.61	336.09	1.53	8.3	42.3	37.6	4.70	7.27	6.36	24.000		E
13.10.2023	1.585	339.53	334.67	4.86	9.5	42.6	37.9	4.70	7.19	6.28	24.000		E
14.10.2023	1.593	341.06	339.08	1.98	8.7	42.5	37.8	4.70	7.23	6.32	24.000		E
15.10.2023	1.595	347.78	345.97	1.81	11.4	43.2	38.6	4.60	7.25	6.30	24.000		E
16.10.2023	1.565	337.49	335.92	1.57	8.8	42.8	38.2	4.60	7.21	6.32	24.000		E
17.10.2023	1.733	335.02	333.36	1.66	5.3	43.7	38.5	5.20	7.24	6.36	24.000		E
18.10.2023	1.631	333.21	331.39	1.82	4.0	42.5	37.6	4.90	7.24	6.35	24.000		E
19.10.2023	1.576	333.41	330.97	2.44	4.0	41.9	37.2	4.70	7.23	6.35	24.000		E
20.10.2023	1.821	332.25	330.41	1.85	4.1	44.6	39.1	5.50	7.23	6.36	23.800		
21.10.2023	1.970	331.71	329.36	2.35	2.2	46.0	40.1	5.90	7.22	6.35	24.000		
22.10.2023	2.059	332.28	330.18	2.10	0.9	47.1	40.9	6.20	7.21	6.35	24.000		
Итого:	20.42	4035.65	4009.84	25.80	—	—	—	—	—	—	287.800	236.700	—
Средние:	1.702	336.30	334.15	2.15	7.2	43.8	38.6	5.10	7.24	6.35	24.000	23.700	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 287.8 ч Суммарное время отказа: 456 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета Q: 0.641 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 20,439 Гкал