

Организация "ООО УК "Лия"
 Адрес ул. Глазовская, д. 32
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Глазовская 32
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 450490
 Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.04.2022 по 15.05.2022

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН			
16.04.22	2.015	290.2266	289.3750	0.8516	49.52	42.58	6.94	0.00	24.00		
17.04.22	2.177	286.6484	285.9609	0.6875	50.48	42.90	7.59	0.00	24.00		
18.04.22	2.087	291.0703	290.4141	0.6563	49.24	42.08	7.16	0.04	23.96	U - 0.04	
19.04.22	2.043	299.0039	298.2930	0.7109	49.10	42.28	6.83	0.00	24.00		
20.04.22	1.973	295.4023	294.6602	0.7422	49.31	42.64	6.67	0.94	23.06	E - 0.94	
21.04.22	2.050	306.8359	305.8867	0.9492	48.93	42.28	6.65	0.00	24.00		
22.04.22	1.975	296.7148	295.8242	0.8906	48.93	42.28	6.65	0.00	24.00		
23.04.22	2.022	280.4570	279.8789	0.5781	50.60	43.40	7.21	0.00	24.00		
24.04.22	1.991	282.0977	281.4727	0.6250	50.46	43.41	7.05	0.00	24.00		
25.04.22	2.006	281.6523	280.9688	0.6836	51.09	43.97	7.12	0.00	24.00		
26.04.22	1.797	281.4688	280.7578	0.7109	48.88	42.50	6.38	0.00	24.00		
27.04.22	1.709	278.8906	278.0664	0.8242	47.34	41.22	6.12	0.00	24.00		
28.04.22	1.795	273.9258	273.0859	0.8398	47.47	40.92	6.55	0.00	24.00		
29.04.22	1.724	266.3750	265.6055	0.7695	47.22	40.76	6.47	0.76	23.24	E - 0.76	
30.04.22	1.786	271.2813	270.4922	0.7891	46.98	40.40	6.58	0.00	24.00		
01.05.22	1.839	275.2617	274.4570	0.8047	47.61	40.93	6.68	0.00	24.00		
02.05.22	1.707	267.8203	267.0508	0.7695	47.34	40.97	6.37	0.95	23.05	E - 0.95	
03.05.22	1.804	282.3555	281.5430	0.8125	48.03	41.64	6.38	0.00	24.00		
04.05.22	1.734	275.7773	274.8789	0.8984	47.46	41.18	6.28	0.34	23.66	U - 0.34	
05.05.22	1.859	277.0313	276.2070	0.8242	48.15	41.45	6.70	0.00	24.00		
06.05.22	1.790	281.6016	280.7617	0.8398	47.60	41.25	6.35	0.00	24.00		
07.05.22	1.808	283.8906	283.0117	0.8789	48.54	42.17	6.36	0.00	24.00		
08.05.22	1.721	284.2578	283.4102	0.8477	47.77	41.72	6.05	0.00	24.00		
09.05.22	1.761	279.9883	279.1484	0.8398	47.33	41.35	6.28	0.00	24.00		
10.05.22	1.789	275.5820	274.7656	0.8164	47.49	41.04	6.49	0.00	24.00		
11.05.22	0.694	107.5000	107.1992	0.3008	22.10	21.22	0.87	24.00	0.00	D	
12.05.22	0.000	0.0000	0.0000	-	20.10	19.56	0.54	24.00	0.00	D	
13.05.22	0.000	0.0000	0.0000	-	19.42	18.89	0.53	24.00	0.00	D	
14.05.22	0.000	0.0000	0.0000	-	19.19	18.65	0.54	24.00	0.00	D	
15.05.22	0.000	0.0000	0.0000	-	19.19	18.65	0.54	24.00	0.00	D	
Итого	47.655	7173.1172	7153.1758	19.9412	48.54	41.90	6.64	111.87	608.13	111.87	

Дата Время Q M1 M2 t1 t2 t1-t2 Нераб. Тр Классиф
 Показания интеграторов КМ-5
 7.4 = 6.24 * 2
 1.71

15.05.22 24:00	378.232	41192.20	41110.61	0.00	3115.54
16.04.22 00:00	330.577	34019.09	33957.44	0.00	2507.41
Итого	47.655	7173.12	7153.18	0.00	608.13

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 608.13 час.

Период отключения питания (У) 0.378 час. Период функц. отказа (Е) 2.653 час.
 Период t1-t2 < min (D) 108.843 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Ряд = 47,887 т/ч