

Уч. Лисе

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **15.11.2021** по **13.12.2021**

время создания отчёта: 14.12.2021 в 08:50 (МСК)

Потребитель: Глазовская д.32
 Адрес: Глазовская д.32
 Теплосчетчик: КМ-5

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
15.11.2021 00:00	420,347	55798,969	55973,000	-174,031	3680,3
14.12.2021 00:00	508,048	65650,391	65820,734	-170,344	4374,5
Итого:	87,701	9851,422	9847,734	3,687	694,2

*с 16.11.21
по 13.12.21*

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
15.11.2021	2,384	239,99	240,06	-0,07	-4,7	53,8	43,8	9,90	6,97	6,27	24,000		
16.11.2021	2,495	237,69	237,77	-0,08	-2,9	54,4	44,0	10,50	6,96	6,27	24,000		
17.11.2021	2,421	236,66	236,78	-0,12	-1,2	53,6	43,3	10,20	6,93	6,25	24,000		
18.11.2021	2,650	232,64	232,73	-0,10	-1,0	56,4	45,0	11,40	6,83	6,18	24,000		
19.11.2021	2,467	224,13	224,21	-0,08	0,9	55,1	44,1	11,00	6,72	6,12	24,000		
20.11.2021	2,371	223,81	223,91	-0,10	1,0	54,1	43,5	10,60	6,74	6,13	24,000		
21.11.2021	2,284	223,68	223,79	-0,11	0,1	53,0	42,8	10,20	6,72	6,10	24,000		
22.11.2021	2,808	265,15	265,12	0,02	-4,6	57,8	47,2	10,60	6,78	6,06	24,000		
23.11.2021	3,408	332,90	333,39	-0,49	-6,1	61,8	51,6	10,20	6,90	6,00	24,000		
24.11.2021	3,487	346,52	346,75	-0,22	0,5	61,9	51,9	10,10	7,02	6,04	24,000		
25.11.2021	2,781	380,56	380,84	-0,29	0,9	54,4	47,1	7,30	7,52	6,31	24,000		
26.11.2021	2,718	379,90	379,89	0,01	1,6	53,9	46,8	7,10	7,48	6,26	24,000		
27.11.2021	2,682	380,84	380,79	0,06	2,3	53,9	46,8	7,00	7,51	6,28	24,000		
28.11.2021	2,486	380,75	380,75	0,00	-0,9	52,1	45,5	6,50	7,56	6,32	24,000		
29.11.2021	2,421	379,89	380,30	-0,41	5,3	51,5	45,2	6,40	7,64	6,40	24,000		
30.11.2021	2,816	381,31	381,42	-0,12	-1,3	55,1	47,8	7,40	7,59	6,34	24,000		
01.12.2021	3,263	379,99	380,06	-0,07	-5,4	59,5	50,9	8,60	7,59	6,37	24,000		
02.12.2021	3,352	379,53	379,15	0,38	-1,8	60,3	51,5	8,80	7,63	6,41	24,000		
03.12.2021	2,716	366,38	365,91	0,46	1,2	55,2	47,8	7,40	7,54	6,31	23,100	0,900	#E
04.12.2021	3,240	381,46	380,73	0,73	-2,6	59,2	50,7	8,50	7,59	6,37	24,000		#
05.12.2021	3,244	381,23	380,73	0,45	-2,9	59,4	50,9	8,50	7,61	6,38	24,000		#
06.12.2021	3,302	381,02	380,69	0,34	-4,4	59,9	51,2	8,60	7,57	6,35	24,000		#
07.12.2021	3,076	381,79	381,20	0,50	-0,6	57,7	49,6	8,00	7,49	6,26	24,000		#
08.12.2021	3,219	364,66	364,37	0,29	-4,0	60,4	51,6	8,80	7,47	6,26	23,100		
09.12.2021	3,811	392,04	391,40	0,64	-8,4	64,3	54,6	9,70	7,70	6,43	24,000		
10.12.2021	4,454	397,99	397,40	0,59	-11,8	69,5	58,3	11,20	7,79	6,50	24,000		
11.12.2021	4,432	391,84	391,37	0,47	-11,2	68,7	57,4	11,30	7,74	6,49	24,000		
12.12.2021	3,602	401,52	401,04	0,48	-4,7	61,2	52,2	9,00	7,80	6,47	24,000		
13.12.2021	3,319	405,56	405,15	0,42	-3,1	58,7	50,6	8,10	7,86	6,49	24,000		
Итого:	87,702	9851,42	9847,73	3,69	—	—	—	—	—	—	694,200	1,800	—
Средние:	3,024	339,70	339,58	0,13	-2,4	57,8	48,7	9,10	7,35	6,29	23,900	24,000	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 694,2 ч Суммарное время отказа: 1,8 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учёта ТЭ: 0,037 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q доп. = 25,547 Гкал

