

Олегов

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 09:37

Потребитель: Глазовская д.32
Адрес: Глазовская д.32
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	339.641	45120.668	44891.332	229.336	2865.9
22.11.2023 00:00	414.605	55235.668	54953.516	282.152	3585.7
Итого:	74.964	10115.000	10062.184	52.816	719.8

99

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	2.051	338.27	336.22	2.05	3.2	47.5	41.5	6.10	7.24	6.34	24.000	—	#ET
24.10.2023	2.096	333.49	331.68	1.81	1.8	48.0	41.7	6.30	7.22	6.35	24.000	—	#ET
25.10.2023	2.429	337.19	335.03	2.16	0.1	51.0	43.8	7.20	7.22	6.33	24.000	—	#ET
26.10.2023	2.609	337.04	334.93	2.11	-0.4	52.2	44.5	7.70	7.19	6.30	24.000	—	#ET
27.10.2023	2.481	335.41	333.13	2.29	-0.9	51.1	43.7	7.40	7.23	6.34	24.000	—	#ET
28.10.2023	2.423	335.66	333.57	2.09	-0.7	50.4	43.2	7.20	7.26	6.36	24.000	—	#ET
29.10.2023	2.396	332.33	330.34	1.99	-0.4	50.2	43.0	7.20	7.25	6.37	24.000	—	#ET
30.10.2023	2.522	342.07	340.16	1.91	-0.4	51.8	44.4	7.40	7.26	6.33	24.000	—	#ET
31.10.2023	2.524	354.66	352.70	1.97	7.5	53.0	45.9	7.10	7.33	6.33	24.000	—	#ET
01.11.2023	2.457	350.70	348.73	1.97	10.9	53.6	46.7	7.00	7.32	6.35	24.000	—	#ET
02.11.2023	2.382	347.90	346.04	1.86	8.6	52.9	46.1	6.80	7.30	6.35	24.000	—	#ET
03.11.2023	2.385	344.51	342.59	1.93	3.4	52.1	45.2	6.90	7.35	6.41	24.000	—	#ET
04.11.2023	2.422	343.82	341.89	1.93	3.7	51.8	44.8	7.00	7.38	6.43	24.000	—	#ET
05.11.2023	2.478	348.64	346.57	2.07		53.2	46.1	7.10	7.38	6.41	24.000	—	#ET
06.11.2023	2.422	349.04	346.98	2.06	9.5	53.3	46.4	6.90	7.33	6.36	24.000	—	#ET
07.11.2023	2.468	348.27	346.41	1.85	9.4	53.8	46.8	7.10	7.36	6.39	24.000	—	#ET
08.11.2023	2.438	346.72	344.65	2.07	7.7	53.5	46.5	7.00	7.30	6.34	24.000	—	#ET
09.11.2023	1.959	335.97	334.30	1.68	5.0	48.3	42.4	5.80	7.23	6.30	23.900	—	
10.11.2023	1.654	328.55	327.01	1.54	4.9	43.7	38.7	5.00	7.20	6.28	24.000	—	
11.11.2023	1.865	328.09	326.84	1.25	4.8	45.9	40.2	5.70	7.22	6.31	24.000	—	
12.11.2023	1.871	324.70	323.52	1.18	5.2	45.5	39.7	5.80	7.22	6.32	24.000	—	
13.11.2023	2.261	329.60	328.40	1.20	3.7	49.5	42.7	6.90	7.20	6.29	24.000	—	
14.11.2023	2.653	336.54	335.31	1.24	3.0	54.0	46.1	7.90	7.19	6.25	24.000	—	
15.11.2023	2.609	336.57	335.08	1.49	1.9	53.9	46.2	7.70	7.19	6.26	24.000	—	
16.11.2023	2.572	335.31	333.92	1.39	1.9	53.6	46.0	7.70	7.20	6.27	24.000	—	
17.11.2023	2.796	332.29	331.00	1.29	-0.9	55.2	46.8	8.40	7.23	6.32	24.000	—	
18.11.2023	3.259	330.48	328.94	1.54	-5.3	59.9	50.0	9.90	7.21	6.34	24.000	—	
19.11.2023	3.354	324.30	322.55	1.75	-5.5	60.8	50.5	10.30	7.16	6.33	24.000	—	
20.11.2023	3.413	323.64	321.94	1.70	-5.1	60.9	50.4	10.50	7.13	6.30	24.000	—	
21.11.2023	3.718	323.24	321.77	1.48	-5.4	64.2	52.7	11.50	7.11	6.29	24.000	—	
Итого:	74.967	10115.00	10062.19	52.82	—	—	—	—	—	—	719.900	—	—
Средние:	2.499	337.17	335.41	1.76	2.5	52.5	45.1	7.40	7.25	6.33	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.9 ч Суммарное время отказа: 408 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.524 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Степанов

ООО "Газпром Теплоснабжение"
ИНН 5007101649
ДОКУМЕНТОВ
ОГРН 1175007008824
г. Москва