

След

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

время создания отчёта: 24.05.2023 в 10:00

Потребитель: Глазовская д.32
Адрес: Глазовская д.32
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 450490

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	314.471	39462.328	39267.211	195.117	2508.7
18.05.2023 00:00	318.934	41016.363	40813.063	203.301	2574.5
Итого:	4.463	1554.035	1545.852	8.184	65.8

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч			
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
18.04.2023	1.504	363.32	361.43	1.90	10.7	43.4	39.3	4.20	7.65	6.33	22.300	24.000	#ET	
19.04.2023	1.314	400.93	398.93	2.00	11.0	42.2	38.5	3.70	7.76	6.37	20.400	24.000	#ET	
20.04.2023	0.804	415.29	413.16	2.12	11.2	40.9	37.6	3.30	7.78	6.29	13.400	24.000	#ET	
21.04.2023					10.7									
22.04.2023					10.1									
23.04.2023					12.6									
24.04.2023					13.8									
25.04.2023					13.4									
26.04.2023					10.9									
27.04.2023					13.0									
28.04.2023					11.3									
29.04.2023					6.8									
30.04.2023					7.0									
01.05.2023					7.0									
02.05.2023					7.3									
03.05.2023					9.0									
04.05.2023					8.3									
05.05.2023					6.3									
06.05.2023					2.9									
07.05.2023					3.2									
08.05.2023					5.3									
09.05.2023					7.1									
10.05.2023					10.6									
11.05.2023					11.4									
12.05.2023					12.9									
13.05.2023					14.6									
14.05.2023					12.6									
15.05.2023					12.2									
16.05.2023					14.0									
17.05.2023					15.5									
Итого:	3.622	1179.54	1173.52	6.02	—	—	—	—	—	—	56.100	72.000	—	
Средние:	1.207	393.18	391.17	2.01	10.1	42.2	38.5	3.70	7.73	6.33	18.700	24.000	—	

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 56.1 ч Суммарное время отказа: 72 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.511 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

