

Организация ООО УК "Лия" Глазовская д.32  
 Адрес ул. Глазовская, д.32 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 450490

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

*16.09.21 погнание*

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.09.2021 по 18.10.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. ТН
19.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	48.04	42.95	5.09	24.00	0.00	E
20.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	47.94	42.28	5.66	24.00	0.00	E
21.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	45.84	40.40	5.45	24.00	0.00	E
22.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	45.14	40.47	4.67	24.00	0.00	E
23.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	43.80	39.53	4.27	24.00	0.00	E
24.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	43.69	39.59	4.10	24.00	0.00	E
25.09.21	0.523	97.9369	97.9336	-	0.00	0.1367	42.94	37.59	5.35	15.04	8.96	UE
26.09.21	1.352	253.5352	253.9258	-	0.00	0.3906	42.31	36.97	5.34	0.00	24.00	
27.09.21	1.484	261.1758	261.5586	-	0.00	0.3828	43.84	38.16	5.68	0.00	24.00	
28.09.21	1.775	274.8789	275.1602	-	0.00	0.2813	46.72	40.27	6.45	0.03	23.97	D
29.09.21	1.838	276.0625	276.2969	-	0.00	0.2344	47.45	40.80	6.65	0.00	24.00	
30.09.21	1.888	266.7148	266.9063	-	0.00	0.1914	48.29	41.22	7.07	0.00	24.00	
01.10.21	1.960	265.6016	265.8203	-	0.00	0.2188	48.98	41.61	7.37	0.00	24.00	
02.10.21	1.896	264.6641	264.9180	-	0.00	0.2539	48.24	41.08	7.16	0.00	24.00	
03.10.21	1.991	264.5586	264.8203	-	0.00	0.2617	49.18	41.66	7.52	0.00	24.00	
04.10.21	1.883	263.7188	264.0156	-	0.00	0.2969	47.96	40.82	7.14	0.00	24.00	
05.10.21	1.755	264.3164	264.6016	-	0.00	0.2852	46.52	39.88	6.64	0.00	24.00	
06.10.21	1.754	267.9375	268.1133	-	0.00	0.1758	46.45	39.91	6.54	0.00	24.00	
07.10.21	2.055	255.9063	256.1172	-	0.00	0.2109	50.53	42.50	8.03	0.00	24.00	
08.10.21	2.050	243.2773	243.5352	-	0.00	0.2578	51.06	42.63	8.42	0.00	24.00	
09.10.21	2.054	244.5430	244.8398	-	0.00	0.2969	50.96	42.57	8.39	0.00	24.00	
10.10.21	2.067	247.7109	247.9961	-	0.00	0.2852	51.18	42.84	8.34	0.00	24.00	
11.10.21	2.032	245.0234	245.2734	-	0.00	0.2500	51.00	42.71	8.29	0.00	24.00	
12.10.21	1.790	245.3398	245.6602	-	0.00	0.3203	48.30	41.01	7.29	0.00	24.00	
13.10.21	1.718	245.7227	246.0977	-	0.00	0.3750	47.59	40.60	6.99	0.00	24.00	
14.10.21	1.704	244.2695	244.6211	-	0.00	0.3516	47.39	40.43	6.97	0.00	24.00	
15.10.21	1.789	241.7656	242.1094	-	0.00	0.3438	47.83	40.43	7.40	0.00	24.00	
16.10.21	1.684	242.4492	242.8047	-	0.00	0.3555	46.53	39.58	6.95	0.00	24.00	
17.10.21	1.837	242.5820	242.9102	-	0.00	0.3281	48.28	40.70	7.57	0.00	24.00	
18.10.21	1.861	242.1094	242.4336	-	0.00	0.3242	48.34	40.66	7.68	0.00	24.00	
Итого	42.740	5961.6602	5968.4688	0.0000	0.00	6.8088	47.93	40.76	7.17	159.07	560.93	159.07

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
18.10.21	24:00	365.351	49269.09	49437.24	0.00	3032.46
19.09.21	00:00	322.612	43307.43	43468.77	0.00	2471.52
Итого		42.740	5961.66	5968.47	0.00	560.93

Глазовская д.32

Отчетный период \_\_\_\_\_720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_560.93\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.132\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_158.903\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_0.031\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Расс. = 54,260 Гкач*