

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.03.2023 по 17.04.2023

время создания отчёта: 21.04.2023 в 10:18

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 459626,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.03.2023 00:00	227,380	20836,424	20931,619	-95,195	1808,6
18.04.2023 00:00	282,332	29789,150	29914,168	-125,018	2547,7
Итого:	54,952	8952,726	8982,549	-29,823	739,1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
		M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.03.2023	2,461	270,07	271,22	-1,15	-2,5	54,5	45,3	9,10	6,69	6,39	24,000	24,000	#
19.03.2023	2,474	269,41	270,33	-0,92	-2,9	55,2	46,0	9,20	6,68	6,39	23,900	24,000	#E
20.03.2023	2,336	268,75	269,97	-1,22	-1,5	54,1	45,4	8,70	6,71	6,41	23,700	24,000	#E
21.03.2023	2,172	269,57	270,81	-1,24	2,0	52,8	44,7	8,10	6,57	6,26	23,900	24,000	#E
22.03.2023	2,158	262,92	264,00	-1,07	2,0	53,5	45,3	8,20	6,48	6,18	23,300	24,000	#E
23.03.2023	2,252	283,22	284,08	-0,86	4,5	54,2	46,2	8,00	6,49	6,15	23,600	24,000	#E
24.03.2023	2,281	307,42	308,30	-0,87	2,6	54,3	46,8	7,40	6,45	6,06	23,900	24,000	#E
25.03.2023	2,303	281,54	283,30	-1,76	7,4	55,0	46,8	8,20	6,31	5,98	24,000	24,000	#
26.03.2023	2,180	285,22	285,63	-0,41	7,4	53,8	46,2	7,60	6,32	5,98	24,000	24,000	#
27.03.2023	2,069	296,12	297,46	-1,34	5,7	51,5	44,5	7,00	6,30	5,93	23,800	24,000	#E
28.03.2023	2,137	317,19	318,55	-1,36	5,6	51,5	44,8	6,70	6,69	6,26	24,000	24,000	#
29.03.2023	2,022	299,80	300,20	-0,40	6,4	50,4	43,7	6,70	6,88	6,50	24,000	24,000	#
30.03.2023	2,005	288,79	289,35	-0,56	2,8	50,3	43,4	6,90	6,81	6,45	23,700	24,000	#E
31.03.2023	2,138	289,59	290,90	-1,31	1,5	51,3	43,9	7,40	6,92	6,56	23,700	24,000	#E
01.04.2023	2,050	290,04	291,63	-1,59	1,5	50,2	43,1	7,10	6,81	6,45	23,900	24,000	#E
02.04.2023	2,005	290,24	290,65	-0,41	0,0	50,5	43,6	6,90	6,86	6,50	23,500	24,000	#E
03.04.2023	1,789	297,01	298,15	-1,14	3,8	48,2	42,2	6,00	6,89	6,52	24,000	24,000	#
04.04.2023	1,567	315,78	316,80	-1,02	8,9	45,3	40,4	5,00	6,86	6,43	24,000	24,000	#E
05.04.2023	1,476	325,79	326,74	-0,95	9,6	44,2	39,7	4,50	6,82	6,35	23,700	24,000	#E
06.04.2023	1,404	330,21	331,74	-1,54	7,5	42,6	38,3	4,30	6,76	6,29	24,000	24,000	#
07.04.2023	1,375	307,17	308,09	-0,92	6,8	42,2	37,7	4,50	6,75	6,34	23,900	24,000	#E
08.04.2023	1,360	310,80	311,44	-0,64	6,9	42,0	37,6	4,40	6,84	6,42	24,000	24,000	#
09.04.2023	1,337	313,56	314,61	-1,05	8,4	42,2	37,9	4,30	6,89	6,46	24,000	24,000	#E
10.04.2023	1,054	292,91	294,63	-1,72	8,8	39,0	35,4	3,60	6,94	6,56	24,000	24,000	#
11.04.2023	0,925	285,27	286,48	-1,20	10,1	37,3	34,0	3,20	6,97	6,61	24,000	24,000	#E
12.04.2023	0,981	288,96	289,04	-0,09	11,4	38,5	35,1	3,40	6,42	6,02	24,000	24,000	#T
13.04.2023	1,016	300,28	300,73	-0,46	11,8	38,4	35,0	3,40	6,62	6,21	23,700	24,000	#E
14.04.2023	1,295	243,92	244,85	-0,93	5,8	40,9	35,6	5,30	6,44	6,17	23,600	24,000	#E
15.04.2023	1,526	246,30	246,81	-0,51	3,7	44,1	37,9	6,20	6,46	6,20	23,600	24,000	#E
16.04.2023	1,442	255,70	255,88	-0,18	6,8	43,5	37,8	5,70	6,57	6,30	24,000	24,000	#
17.04.2023	1,362	269,19	270,20	-1,02	9,8	43,1	38,0	5,10	6,55	6,23	23,600	24,000	#
Итого:	54,952	8952,73	8982,55	-29,82	—	—	—	—	—	—	739,000	720,000	—
Средние:	1,773	288,80	289,76	-0,96	5,2	47,6	41,4	6,20	6,67	6,31	23,800	24,000	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 739 ч Суммарное время отказа: 87.5 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,333 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____

