

Уче Личе

14.12.2021 08:59

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 15.11.2021 по 13.12.2021

время создания отчёта: 14.12.2021 в 08:59 (МСК)

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5

Объект: Узел учёта 1
№ договора: _____
Заводской №: 459626

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
15.11.2021 00:00	121,947	25526,240	25557,258	-31,018	1376,6
14.12.2021 00:00	211,635	38735,758	38804,043	-68,285	2070,7
Итого:	89,688	13209,518	13246,785	-37,267	694,1

с 16.11.21
по 13.12.21

Дата	Q, Гкал		Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки		
15.11.2021	2,635	446,62	447,23	-0,61	-4,7	53,8	47,9	5,90	7,10	6,28	24,000				
16.11.2021	2,679	434,68	434,83	-0,15	-2,9	54,5	48,4	6,20	7,08	6,27	24,000				
17.11.2021	2,656	438,76	439,65	-0,89	-1,2	53,7	47,6	6,00	7,05	6,26	24,000				
18.11.2021	2,948	434,04	435,02	-0,98	-1,0	56,4	49,6	6,80	6,95	6,19	24,000				
19.11.2021	2,720	417,91	418,72	-0,81	0,9	55,3	48,8	6,50	6,84	6,13	24,000		E		
20.11.2021	2,637	417,05	417,91	-0,86	1,0	54,2	47,8	6,30	6,86	6,15	24,000				
21.11.2021	2,521	416,52	417,42	-0,90	0,1	53,1	47,1	6,00	6,83	6,12	24,000				
22.11.2021	2,992	415,90	416,80	-0,90	-4,6	57,4	50,2	7,20	6,82	6,11	24,000				
23.11.2021	3,423	410,12	410,83	-0,72	-6,1	61,8	53,5	8,30	6,80	6,12	24,000				
24.11.2021	3,453	421,80	422,74	-0,95	0,5	62,1	53,9	8,20	6,91	6,16	23,800	0,20	#		
25.11.2021	2,729	468,51	469,78	-1,27	0,9	54,4	48,6	5,80	7,39	6,48	24,000				
26.11.2021	2,698	467,13	468,41	-1,28	1,6	54,0	48,2	5,80	7,34	6,43	24,000				
27.11.2021	2,684	468,84	470,29	-1,45	2,3	53,9	48,2	5,70	7,36	6,44	24,000				
28.11.2021	2,463	468,79	470,16	-1,37	-0,9	52,1	46,8	5,20	7,40	6,49	24,000				
29.11.2021	2,397	467,50	468,82	-1,32	5,3	51,6	46,5	5,10	7,47	6,56	24,000				
30.11.2021	2,815	470,12	471,57	-1,45	-1,3	55,1	49,1	6,00	7,41	6,50	24,000				
01.12.2021	3,285	467,91	469,53	-1,62	-5,4	59,6	52,6	7,00	7,41	6,51	24,000				
02.12.2021	3,374	466,56	467,82	-1,26	-1,9	60,4	53,2	7,20	7,45	6,56	24,000				
03.12.2021	2,818	468,43	469,77	-1,34	1,2	55,3	49,3	6,00	7,38	6,47	24,000				
04.12.2021	3,211	465,99	467,02	-1,02	-2,6	59,2	52,3	6,90	7,42	6,51	23,800	0,20	#ET		
05.12.2021	3,230	469,67	471,01	-1,34	-2,9	59,4	52,6	6,90	7,43	6,53	24,000		#T		
06.12.2021	3,331	469,49	471,01	-1,52	-4,4	59,9	52,8	7,10	7,40	6,49	24,000		#T		
07.12.2021	3,049	468,83	470,18	-1,35	-0,6	57,8	51,3	6,50	7,32	6,42	23,900	0,10	#ET		
08.12.2021	3,347	460,51	462,17	-1,66	-4,0	60,2	52,9	7,30	7,29	6,41	23,700	0,30	#ET		
09.12.2021	3,820	472,69	474,38	-1,70	-8,4	64,3	56,2	8,10	7,51	6,57	23,700	0,30	#ET		
10.12.2021	4,536	483,43	485,45	-2,01	-11,8	69,6	60,2	9,40	7,61	6,64	23,900	0,10	#ET		
11.12.2021	4,469	473,24	475,33	-2,09	-11,2	68,8	59,4	9,40	7,56	6,64	24,000		#ET		
12.12.2021	3,500	482,00	484,16	-2,17	-4,7	61,4	54,1	7,20	7,62	6,63	23,500	0,50	#ET		
13.12.2021	3,269	496,51	498,79	-2,29	-3,1	58,7	52,2	6,60	7,69	6,66	23,900	0,10			
Итого:	89,688	13209,52	13246,79	-37,27	—	—	—	—	—	—	694,200	1,80	—		
Средние:	3,093	455,50	456,79	-1,29	-2,4	57,9	51,1	6,80	7,27	6,40	23,900		—		

- 21635 - 871054

67920


Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 694,2 ч Суммарное время отказа: 1,8 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,282 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Факт расч. = 871,288 т/ч/ур